

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.36	3.45	60.42	0.12	0.57	1.15	0.32	0.11	0.15	2.63	0.01	0.02	0.05	1140
01:00	7.88	3.89	67.82	0.12	0.57	1.18	0.33	0.10	0.17	2.88	0.01	0.02	0.05	1121
01:30	8.35	7.07	64.30	0.15	0.58	1.15	0.36	0.17	0.30	2.76	0.01	0.02	0.05	1118
02:00	7.50	6.28	71.89	0.19	0.58	1.15	0.32	0.38	0.27	3.04	0.01	0.02	0.05	1111
02:30	7.91	10.49	52.05	0.23	0.58	1.10	0.33	0.24	0.44	2.20	0.01	0.02	0.05	1118
03:00	7.45	5.21	62.65	0.12	0.56	1.01	0.32	0.20	0.22	2.65	0.00	0.02	0.04	1122
03:30	7.96	6.14	66.62	0.15	0.57	1.02	0.34	0.17	0.26	2.82	0.01	0.02	0.04	1122
04:00	7.56	2.59	70.77	0.10	0.52	1.02	0.33	0.07	0.11	3.08	0.00	0.02	0.04	1133
04:30	8.04	3.35	67.53	0.11	0.52	1.04	0.35	0.13	0.15	2.98	0.00	0.02	0.05	1132
05:00	8.08	5.79	67.90	0.10	0.52	1.02	0.36	0.07	0.26	3.04	0.00	0.02	0.05	1123
05:30	7.42	1.77	67.25	0.10	0.54	1.03	0.32	0.08	0.08	2.94	0.00	0.02	0.05	1128
06:00	7.15	3.16	66.35	0.12	0.41	1.05	0.31	0.05	0.14	2.86	0.01	0.02	0.05	1125
06:30	8.16	6.00	65.95	0.16	0.25	1.03	0.36	0.09	0.26	2.88	0.01	0.01	0.05	1130
07:00	7.34	4.32	66.95	0.14	0.28	1.04	0.32	0.06	0.19	2.95	0.01	0.01	0.05	1136
07:30	7.44	5.22	65.79	0.15	0.29	1.05	0.33	0.08	0.23	2.89	0.01	0.01	0.05	1143
08:00	7.75	4.68	63.68	0.10	0.50	1.04	0.35	0.09	0.21	2.86	0.00	0.02	0.05	1125
08:30	7.33	2.95	68.17	0.13	0.68	1.08	0.33	0.08	0.13	3.07	0.01	0.03	0.05	1130
09:00	7.54	2.45	65.16	0.10	0.66	1.15	0.33	0.06	0.11	2.89	0.00	0.03	0.05	1129
09:30	7.23	1.42	67.60	0.10	0.64	1.15	0.32	0.09	0.06	3.02	0.00	0.03	0.05	1138
10:00	7.74	1.20	60.12	0.08	0.67	1.14	0.35	0.07	0.05	2.74	0.00	0.03	0.05	1151
10:30	7.88	1.56	66.51	0.10	0.67	1.16	0.36	0.10	0.07	3.00	0.00	0.03	0.05	1134
11:00	7.27	2.40	67.13	0.08	0.66	1.16	0.32	0.07	0.11	2.99	0.00	0.03	0.05	1130
11:30	7.93	1.38	69.19	0.08	0.68	1.17	0.35	0.08	0.06	3.05	0.00	0.03	0.05	1134
12:00	7.31	1.62	65.32	0.06	0.68	1.19	0.32	0.08	0.07	2.86	0.00	0.03	0.05	1127
12:30	8.66	6.60	64.86	0.07	0.68	1.19	0.35	0.06	0.27	2.65	0.00	0.03	0.05	1110
13:00	7.93	1.71	67.10	0.10	0.68	1.19	0.31	0.18	0.07	2.66	0.00	0.03	0.05	1125
13:30	7.33	1.30	63.77	0.09	0.72	1.16	0.30	0.04	0.05	2.57	0.00	0.03	0.05	1137
14:00	7.35	1.98	59.94	0.07	0.65	1.17	0.29	0.17	0.08	2.38	0.00	0.03	0.05	1153
14:30	7.81	3.41	65.93	0.09	0.66	1.17	0.30	0.14	0.13	2.49	0.00	0.02	0.04	1145
15:00	7.13	0.35	64.02	0.05	0.64	1.19	0.26	0.03	0.01	2.35	0.00	0.02	0.04	1155
15:30	7.00	0.95	62.66	0.08	0.68	1.18	0.26	0.06	0.03	2.30	0.00	0.03	0.04	1148
16:00	6.26	3.88	57.34	0.37	0.72	1.12	0.22	1.40	0.14	2.00	0.01	0.02	0.04	1159
16:30	3.46	0.00	50.28	0.16	0.67	1.12	0.12	0.55	0.00	1.72	0.01	0.02	0.04	1177
17:00	5.43	0.23	54.75	0.07	0.67	1.15	0.18	0.04	0.01	1.81	0.00	0.02	0.04	1166
17:30	5.80	0.31	56.33	0.09	0.68	1.13	0.19	0.04	0.01	1.89	0.00	0.02	0.04	1192
18:00	7.82	3.84	56.96	0.15	0.48	1.14	0.26	0.25	0.13	1.89	0.01	0.02	0.04	1175
18:30	7.99	4.64	60.24	0.19	0.28	1.08	0.26	0.03	0.15	1.98	0.01	0.01	0.04	1178
19:00	7.85	3.60	60.83	0.17	0.31	1.12	0.25	0.01	0.12	1.94	0.01	0.01	0.04	1170
19:30	8.63	3.97	58.63	0.21	0.29	1.13	0.28	0.14	0.13	1.88	0.01	0.01	0.04	1172
20:00	7.62	1.82	52.25	0.13	0.59	1.18	0.24	0.20	0.06	1.67	0.00	0.02	0.04	1169
20:30	7.00	0.09	54.96	0.13	0.71	1.19	0.22	0.04	0.00	1.76	0.00	0.02	0.04	1194
21:00	7.49	0.42	61.96	0.11	0.67	1.14	0.25	0.02	0.01	2.09	0.00	0.02	0.04	1197
21:30	7.44	0.19	64.07	0.13	0.70	1.14	0.26	0.06	0.01	2.26	0.00	0.02	0.04	1197
22:00	7.36	0.26	67.73	0.16	0.62	1.18	0.26	0.03	0.01	2.38	0.01	0.02	0.04	1189
22:30	7.37	1.30	65.08	0.25	0.69	1.13	0.27	0.08	0.05	2.42	0.01	0.03	0.04	1190
23:00	8.81	2.54	69.53	0.25	0.67	1.13	0.34	0.03	0.10	2.67	0.01	0.03	0.04	1190
23:30	8.05	1.84	68.82	0.18	0.67	1.13	0.32	0.06	0.07	2.77	0.01	0.03	0.05	1178
00:00	8.38	1.53	69.66	0.10	0.67	1.16	0.35	0.05	0.06	2.90	0.00	0.03	0.05	1163
min	3,46	0,00	50,28	0,05	0,25	1,01	0,12	0,01	0,00	1,67	0,00	0,01	0,04	1110
max	8,81	10,49	71,89	0,37	0,72	1,19	0,36	1,40	0,44	3,08	0,01	0,03	0,05	1197
moyenne	7,49	2,94	63,64	0,13	0,58	1,12								1148
Total							14,39	14,74	5,80	122,49	0,25	1,11	2,15	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,93			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					94,44		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.