

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.32	9.56	56.37	0.13	0.61	1.06	0.35	0.06	0.40	2.35	0.01	0.03	0.04	1108
01:00	7.53	10.63	57.31	0.28	0.58	0.99	0.32	0.93	0.45	2.43	0.01	0.02	0.04	1126
01:30	7.15	5.47	68.66	0.11	0.55	1.10	0.30	0.12	0.23	2.91	0.00	0.02	0.05	1123
02:00	6.48	10.90	54.67	0.13	0.57	1.11	0.27	1.10	0.46	2.29	0.01	0.02	0.05	1115
02:30	8.16	11.58	63.55	0.12	0.56	1.12	0.34	0.03	0.49	2.67	0.00	0.02	0.05	1131
03:00	8.51	10.67	64.55	0.10	0.58	1.13	0.36	0.04	0.45	2.71	0.00	0.02	0.05	1120
03:30	8.43	14.10	62.09	0.11	0.57	1.11	0.35	0.04	0.59	2.61	0.00	0.02	0.05	1123
04:00	7.98	12.96	64.90	0.11	0.60	1.11	0.34	0.33	0.54	2.73	0.00	0.03	0.05	1119
04:30	7.39	12.42	61.05	0.14	0.58	1.10	0.31	0.14	0.53	2.60	0.01	0.02	0.05	1128
05:00	6.35	13.11	58.20	0.11	0.56	1.10	0.27	0.06	0.55	2.46	0.00	0.02	0.05	1111
05:30	7.17	12.84	64.48	0.13	0.53	1.11	0.30	0.07	0.54	2.71	0.01	0.02	0.05	1123
06:00	8.10	16.84	61.21	0.39	0.43	1.05	0.34	1.29	0.70	2.54	0.02	0.02	0.04	1128
06:30	7.62	9.64	70.87	0.28	0.41	1.01	0.32	0.13	0.40	2.96	0.01	0.02	0.04	1128
07:00	6.80	10.78	66.81	0.25	0.38	1.02	0.29	0.04	0.45	2.82	0.01	0.02	0.04	1133
07:30	7.30	8.60	68.54	0.26	0.41	1.03	0.31	0.03	0.37	2.93	0.01	0.02	0.04	1142
08:00	9.41	25.47	56.28	2.20	0.44	0.94	0.43	0.20	1.16	2.56	0.10	0.02	0.04	1148
08:30	6.07	0.26	68.85	0.11	0.51	1.03	0.26	0.06	0.01	2.99	0.00	0.02	0.04	1120
09:00	5.25	6.17	63.99	0.09	0.51	1.04	0.23	0.07	0.27	2.79	0.00	0.02	0.05	1109
09:30	8.09	14.23	61.24	3.64	0.51	1.02	0.35	0.19	0.62	2.67	0.16	0.02	0.04	1099
10:00	8.74	11.29	51.87	0.13	0.52	1.03	0.37	0.09	0.48	2.22	0.01	0.02	0.04	1090
10:30	8.63	6.37	57.84	0.22	0.54	1.08	0.36	0.15	0.27	2.44	0.01	0.02	0.05	1097
11:00	7.23	9.00	64.63	0.17	0.52	1.10	0.30	0.59	0.37	2.68	0.01	0.02	0.05	1125
11:30	6.46	2.76	62.33	0.17	0.52	1.10	0.28	0.06	0.12	2.67	0.01	0.02	0.05	1143
12:00	6.27	2.67	67.71	0.07	0.53	1.12	0.27	0.07	0.12	2.94	0.00	0.02	0.05	1143
12:30	7.07	2.64	66.62	0.08	0.51	1.13	0.31	0.09	0.12	2.93	0.00	0.02	0.05	1128
13:00	8.62	5.68	68.33	0.09	0.47	1.14	0.39	0.08	0.26	3.10	0.00	0.02	0.05	1149
13:30	8.94	7.74	65.06	0.08	0.49	1.14	0.40	0.06	0.35	2.93	0.00	0.02	0.05	1133
14:00	8.04	3.68	65.22	0.10	0.45	1.19	0.35	0.07	0.16	2.87	0.00	0.02	0.05	1120
14:30	7.23	1.19	54.43	0.12	0.46	1.19	0.31	0.07	0.05	2.37	0.01	0.02	0.05	1121
15:00	8.43	5.20	67.91	0.11	0.52	1.17	0.37	0.07	0.23	3.00	0.00	0.02	0.05	1116
15:30	8.41	19.27	62.36	0.12	0.52	1.15	0.37	0.10	0.85	2.75	0.01	0.02	0.05	1111
16:00	5.57	4.36	69.97	0.11	0.49	1.16	0.25	0.08	0.19	3.10	0.00	0.02	0.05	1123
16:30	7.42	15.78	63.53	0.11	0.53	1.15	0.33	0.07	0.70	2.83	0.00	0.02	0.05	1120
17:00	7.70	9.44	49.47	0.07	0.49	1.16	0.34	0.05	0.41	2.16	0.00	0.02	0.05	1129
17:30	8.74	25.44	46.34	2.19	0.55	1.16	0.36	0.23	1.04	1.89	0.09	0.02	0.05	1115
18:00	8.03	18.86	66.13	0.22	0.52	1.12	0.32	0.53	0.76	2.65	0.01	0.02	0.04	1126
18:30	7.14	20.60	65.08	0.24	0.56	1.04	0.28	0.06	0.80	2.52	0.01	0.02	0.04	1125
19:00	7.48	26.49	72.61	0.23	0.52	1.01	0.29	0.03	1.02	2.80	0.01	0.02	0.04	1136
19:30	7.06	31.68	60.22	0.26	0.55	0.91	0.29	0.08	1.30	2.46	0.01	0.02	0.04	1147
20:00	6.40	36.65	70.57	0.58	0.62	0.98	0.27	0.06	1.55	2.99	0.02	0.03	0.04	1142
20:30	6.49	48.09	66.35	0.10	0.69	1.07	0.28	0.06	2.09	2.89	0.00	0.03	0.05	1125
21:00	5.18	33.11	73.98	0.10	0.71	1.07	0.23	0.08	1.44	3.22	0.00	0.03	0.05	1112
21:30	5.16	39.17	61.94	0.11	0.69	1.03	0.22	0.10	1.71	2.70	0.00	0.03	0.04	1119
22:00	5.16	30.52	67.51	0.09	0.62	1.04	0.23	0.06	1.35	2.99	0.00	0.03	0.05	1131
22:30	5.29	40.10	66.54	0.10	0.66	1.06	0.24	0.07	1.80	2.99	0.00	0.03	0.05	1123
23:00	5.88	43.33	66.44	0.09	0.67	1.07	0.26	0.07	1.93	2.96	0.00	0.03	0.05	1105
23:30	5.80	38.70	70.53	0.11	0.68	1.07	0.25	0.08	1.69	3.09	0.00	0.03	0.05	1110
00:00	5.90	36.66	64.07	0.09	0.66	1.09	0.26	0.06	1.65	2.87	0.00	0.03	0.05	1117
min	5.16	0.26	46.34	0.07	0.38	0.91	0.22	0.03	0.01	1.89	0.00	0.02	0.04	1090
max	9.41	48.09	73.98	3.64	0.71	1.19	0.43	1.29	2.09	3.22	0.16	0.03	0.05	1149
moyenne	7.22	16.52	63.52	0.31	0.55	1.08								1123
Total							14.84	25.81	34.02	130.71	0.64	1.12	2.23	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	12.53			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					99.72		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.