

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.56	3.96	59.28	0.19	0.58	1.15	0.29	0.19	0.15	2.28	0.01	0.02	0.04	1163
01:00	8.29	7.52	62.60	0.15	0.67	1.14	0.32	0.05	0.29	2.42	0.01	0.03	0.04	1160
01:30	7.41	4.06	62.90	0.20	0.63	1.15	0.29	0.06	0.16	2.45	0.01	0.02	0.04	1166
02:00	7.00	2.28	63.34	0.22	0.64	1.15	0.28	0.03	0.09	2.50	0.01	0.03	0.05	1159
02:30	7.13	3.47	65.55	0.35	0.62	1.14	0.29	0.07	0.14	2.69	0.01	0.03	0.05	1167
03:00	7.58	4.50	57.47	0.24	0.59	1.14	0.31	0.12	0.19	2.37	0.01	0.02	0.05	1152
03:30	7.85	3.66	66.15	0.22	0.62	1.16	0.33	0.06	0.15	2.74	0.01	0.03	0.05	1156
04:00	7.66	3.70	63.24	0.30	0.61	1.16	0.32	0.29	0.16	2.68	0.01	0.03	0.05	1151
04:30	7.70	3.08	64.02	0.32	0.60	1.16	0.33	0.07	0.13	2.75	0.01	0.03	0.05	1152
05:00	8.31	5.18	64.06	0.18	0.62	1.17	0.35	0.05	0.22	2.71	0.01	0.03	0.05	1143
05:30	6.90	0.96	67.28	0.22	0.60	1.17	0.29	0.07	0.04	2.87	0.01	0.03	0.05	1157
06:00	6.85	2.71	65.92	0.20	0.46	1.15	0.29	0.05	0.12	2.81	0.01	0.02	0.05	1147
06:30	6.94	5.48	66.11	0.23	0.24	1.07	0.30	0.07	0.24	2.87	0.01	0.01	0.05	1151
07:00	7.54	5.33	64.94	0.29	0.31	1.10	0.32	0.05	0.23	2.77	0.01	0.01	0.05	1138
07:30	7.57	7.00	60.30	0.38	0.30	1.09	0.31	0.07	0.29	2.50	0.02	0.01	0.05	1132
08:00	8.14	4.38	66.25	0.27	0.38	1.16	0.34	0.07	0.18	2.77	0.01	0.02	0.05	1139
08:30	7.29	1.96	65.71	0.17	0.47	1.20	0.31	0.12	0.08	2.80	0.01	0.02	0.05	1126
09:00	6.41	0.70	68.44	0.12	0.46	1.22	0.27	0.05	0.03	2.89	0.01	0.02	0.05	1129
09:30	7.17	2.74	63.21	0.15	0.45	1.21	0.30	0.16	0.11	2.63	0.01	0.02	0.05	1119
10:00	6.40	0.81	63.35	0.13	0.48	1.23	0.26	0.08	0.03	2.57	0.01	0.02	0.05	1112
10:30	6.43	10.40	59.42	0.14	0.45	1.22	0.26	0.10	0.42	2.42	0.01	0.02	0.05	1133
11:00	3.67	0.01	62.51	0.19	0.34	1.21	0.15	0.16	0.00	2.47	0.01	0.01	0.05	1126
11:30	3.66	0.04	58.66	0.28	0.21	1.26	0.13	0.05	0.00	2.16	0.01	0.01	0.05	1129
12:00	3.17	0.12	58.35	0.27	0.22	1.28	0.11	0.05	0.00	2.09	0.01	0.01	0.05	1126
12:30	3.23	1.21	57.27	0.32	0.22	1.29	0.11	0.38	0.04	1.98	0.01	0.01	0.04	1128
13:00	4.10	1.98	56.93	0.28	0.18	1.26	0.14	0.01	0.07	1.96	0.01	0.01	0.04	1151
13:30	5.03	2.63	59.09	0.25	0.18	1.26	0.17	0.01	0.09	2.01	0.01	0.01	0.04	1143
14:00	5.68	2.45	57.06	0.25	0.25	1.28	0.19	0.03	0.08	1.94	0.01	0.01	0.04	1157
14:30	5.84	3.78	47.93	0.31	0.22	1.27	0.19	0.04	0.12	1.57	0.01	0.01	0.04	1136
15:00	9.70	11.72	45.69	0.31	0.26	1.23	0.31	0.18	0.37	1.45	0.01	0.01	0.04	1120
15:30	8.66	5.63	52.77	0.33	0.24	1.26	0.26	0.04	0.17	1.58	0.01	0.01	0.04	1137
16:00	8.42	5.65	52.87	0.28	0.15	1.25	0.25	0.03	0.17	1.55	0.01	0.00	0.04	1131
16:30	8.17	6.04	46.48	0.32	0.23	1.23	0.24	0.08	0.18	1.37	0.01	0.01	0.04	1139
17:00	7.85	4.53	40.30	0.29	0.21	1.22	0.23	0.09	0.13	1.19	0.01	0.01	0.04	1139
17:30	8.13	6.25	40.88	0.32	0.19	1.24	0.23	0.04	0.18	1.17	0.01	0.01	0.04	1143
18:00	8.52	5.29	34.57	0.29	0.20	1.24	0.25	0.09	0.16	1.02	0.01	0.01	0.04	1154
18:30	8.14	5.05	43.68	0.31	0.22	1.23	0.24	0.03	0.15	1.30	0.01	0.01	0.04	1161
19:00	9.01	6.54	49.84	0.34	0.17	1.23	0.27	0.24	0.20	1.49	0.01	0.01	0.04	1153
19:30	8.99	7.72	56.41	0.27	0.25	1.23	0.27	0.02	0.23	1.69	0.01	0.01	0.04	1155
20:00	10.26	9.57	49.72	0.18	0.37	1.29	0.32	0.08	0.29	1.53	0.01	0.01	0.04	1152
20:30	9.05	6.02	52.55	0.19	0.47	1.34	0.28	0.03	0.19	1.65	0.01	0.01	0.04	1144
21:00	9.69	7.77	50.35	0.18	0.49	1.28	0.32	0.28	0.25	1.65	0.01	0.02	0.04	1158
21:30	5.55	1.45	54.76	0.19	0.47	1.32	0.18	0.16	0.05	1.76	0.01	0.02	0.04	1147
22:00	6.49	1.52	57.75	0.13	0.44	1.37	0.21	0.02	0.05	1.83	0.00	0.01	0.04	1154
22:30	6.53	1.95	57.25	0.15	0.48	1.28	0.22	0.04	0.06	1.90	0.00	0.02	0.04	1152
23:00	10.46	14.29	61.57	0.12	0.49	1.17	0.36	0.29	0.49	2.12	0.00	0.02	0.04	1153
23:30	9.63	5.72	58.80	0.12	0.49	1.15	0.35	0.04	0.21	2.12	0.00	0.02	0.04	1178
00:00	8.39	3.78	60.60	0.09	0.45	1.16	0.31	0.03	0.14	2.24	0.00	0.02	0.04	1185
min	3,17	0,01	34,57	0,09	0,15	1,07	0,11	0,01	0,00	1,02	0,00	0,00	0,04	1112
max	10,46	14,29	68,44	0,38	0,67	1,37	0,36	0,38	0,49	2,89	0,02	0,03	0,05	1185
moyenne	7,30	4,43	57,59	0,23	0,39	1,21								1145
Total							12,67	10,63	7,54	102,27	0,40	0,71	2,11	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,23			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.