

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.34	5.33	67.14	0.01	0.56	1.13	0.32	0.07	0.23	2.94	0.00	0.02	0.05	1141
01:00	7.42	4.75	65.20	0.00	0.52	1.13	0.33	0.20	0.21	2.86	0.00	0.02	0.05	1141
01:30	7.69	6.85	63.38	0.22	0.52	1.15	0.33	0.92	0.29	2.71	0.01	0.02	0.05	1138
02:00	8.25	12.23	67.13	0.00	0.54	1.13	0.35	0.08	0.52	2.86	0.00	0.02	0.05	1138
02:30	7.26	11.11	63.03	0.01	0.59	1.12	0.31	0.09	0.47	2.68	0.00	0.03	0.05	1145
03:00	8.73	16.28	64.75	0.01	0.58	1.11	0.37	0.05	0.69	2.74	0.00	0.02	0.05	1136
03:30	7.25	14.70	63.70	0.30	0.51	1.10	0.32	1.06	0.64	2.77	0.01	0.02	0.05	1153
04:00	7.42	15.06	61.24	0.00	0.62	1.11	0.32	0.10	0.64	2.61	0.00	0.03	0.05	1135
04:30	7.62	26.28	35.75	0.18	0.60	1.06	0.33	2.13	1.13	1.53	0.01	0.03	0.05	1143
05:00	7.33	29.56	45.35	0.10	0.59	1.06	0.30	2.13	1.21	1.86	0.00	0.02	0.04	1122
05:30	6.84	23.35	47.85	0.03	0.59	1.12	0.27	0.11	0.94	1.92	0.00	0.02	0.04	1123
06:00	8.37	16.90	61.14	0.10	0.45	1.16	0.33	0.07	0.66	2.40	0.00	0.02	0.05	1134
06:30	7.16	10.55	63.62	0.25	0.21	1.16	0.29	0.39	0.42	2.56	0.01	0.01	0.05	1147
07:00	8.03	13.15	66.64	0.18	0.22	1.15	0.33	0.04	0.54	2.73	0.01	0.01	0.05	1152
07:30	7.93	10.02	67.07	0.20	0.23	1.16	0.33	0.04	0.42	2.79	0.01	0.01	0.05	1157
08:00	6.15	5.62	61.79	0.06	0.50	1.15	0.26	0.05	0.24	2.65	0.00	0.02	0.05	1165
08:30	7.36	5.98	67.26	0.02	0.65	1.16	0.32	0.05	0.26	2.96	0.00	0.03	0.05	1151
09:00	8.87	9.60	63.70	0.00	0.68	1.17	0.38	0.07	0.41	2.75	0.00	0.03	0.05	1135
09:30	8.31	3.57	65.68	0.02	0.68	1.19	0.36	0.08	0.15	2.84	0.00	0.03	0.05	1138
10:00	7.91	4.01	66.33	0.00	0.67	1.19	0.34	0.07	0.17	2.89	0.00	0.03	0.05	1136
10:30	7.73	1.60	63.17	0.01	0.68	1.22	0.33	0.07	0.07	2.72	0.00	0.03	0.05	1114
11:00	8.04	4.22	67.95	1.07	0.72	1.28	0.31	0.07	0.16	2.64	0.04	0.03	0.05	1099
11:30	7.64	5.09	74.29	0.00	0.65	1.24	0.32	0.09	0.21	3.08	0.00	0.03	0.05	1126
12:00	8.49	8.25	64.72	0.00	0.64	1.20	0.37	0.10	0.36	2.85	0.00	0.03	0.05	1124
12:30	6.53	4.45	55.73	0.01	0.72	1.21	0.27	0.12	0.19	2.32	0.00	0.03	0.05	1093
13:00	8.57	10.39	59.62	0.07	0.77	1.25	0.33	0.47	0.40	2.32	0.00	0.03	0.05	1070
13:30	7.77	10.14	58.64	0.08	0.75	1.22	0.29	0.13	0.38	2.17	0.00	0.03	0.05	1089
14:00	7.17	3.13	58.15	0.13	0.69	1.20	0.27	0.06	0.12	2.15	0.00	0.03	0.04	1135
14:30	6.06	3.71	62.29	0.00	0.71	1.20	0.22	0.16	0.13	2.25	0.00	0.03	0.04	1127
15:00	7.95	5.55	67.30	0.00	0.68	1.18	0.30	0.03	0.21	2.53	0.00	0.03	0.04	1156
15:30	7.47	4.60	65.79	0.00	0.68	1.19	0.29	0.03	0.18	2.54	0.00	0.03	0.05	1156
16:00	7.48	12.13	60.03	0.00	0.69	1.22	0.29	0.04	0.47	2.33	0.00	0.03	0.05	1136
16:30	8.34	22.22	63.91	1.49	0.70	1.24	0.32	0.28	0.85	2.45	0.06	0.03	0.05	1129
17:00	6.00	2.59	61.30	0.00	0.72	1.29	0.23	0.07	0.10	2.32	0.00	0.03	0.05	1134
17:30	5.89	3.13	61.35	0.00	0.72	1.20	0.22	0.03	0.12	2.34	0.00	0.03	0.05	1146
18:00	7.83	6.75	65.26	0.09	0.55	1.20	0.31	0.06	0.26	2.55	0.00	0.02	0.05	1149
18:30	7.65	6.03	50.61	0.17	0.46	1.18	0.30	0.03	0.24	2.02	0.01	0.02	0.05	1151
19:00	8.28	6.20	52.75	0.18	0.44	1.18	0.34	0.03	0.25	2.15	0.01	0.02	0.05	1151
19:30	7.92	6.93	52.70	0.18	0.41	1.20	0.33	0.03	0.29	2.18	0.01	0.02	0.05	1152
20:00	7.26	4.38	66.89	0.07	0.51	1.32	0.31	0.08	0.19	2.87	0.00	0.02	0.06	1143
20:30	7.82	5.39	66.29	0.00	0.60	1.35	0.33	0.06	0.23	2.78	0.00	0.03	0.06	1124
21:00	7.91	6.34	67.78	0.00	0.60	1.24	0.32	0.08	0.26	2.77	0.00	0.02	0.05	1128
21:30	7.44	4.84	67.97	0.00	0.60	1.21	0.30	0.04	0.20	2.76	0.00	0.02	0.05	1133
22:00	7.34	4.25	70.25	0.00	0.54	1.21	0.31	0.07	0.18	2.93	0.00	0.02	0.05	1149
22:30	8.29	14.79	87.52	0.00	0.58	1.23	0.35	0.10	0.62	3.68	0.00	0.02	0.05	1115
23:00	7.76	9.70	59.13	0.00	0.58	1.22	0.33	0.07	0.42	2.55	0.00	0.03	0.05	1105
23:30	8.58	7.54	69.71	0.00	0.58	1.19	0.39	0.07	0.34	3.14	0.00	0.03	0.05	1125
00:00	8.56	5.56	64.83	0.00	0.60	1.21	0.39	0.09	0.25	2.92	0.00	0.03	0.05	1117
min	5,89	1,60	35,75	0,00	0,21	1,06	0,22	0,03	0,07	1,53	0,00	0,01	0,04	1070
max	8,87	29,56	87,52	1,49	0,77	1,35	0,39	2,13	1,21	3,68	0,06	0,03	0,06	1165
moyenne	7,65	9,06	62,78	0,11	0,58	1,19								1133
Total							15,15	27,85	17,93	124,37	0,21	1,15	2,35	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			98,62	12,04			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.