

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.14	3.66	67.09	0.00	0.57	1.19	0.33	0.05	0.17	3.11	0.00	0.03	0.05	1144
01:00	8.55	5.24	68.03	0.00	0.59	1.24	0.38	0.09	0.23	3.02	0.00	0.03	0.06	1102
01:30	6.79	8.02	45.48	0.00	0.54	1.14	0.32	0.06	0.38	2.14	0.00	0.03	0.05	1139
02:00	7.29	5.98	66.25	0.00	0.60	1.22	0.32	0.08	0.26	2.92	0.00	0.03	0.05	1111
02:30	7.69	10.66	62.06	0.00	0.58	1.15	0.34	0.08	0.48	2.78	0.00	0.03	0.05	1119
03:00	8.00	5.43	68.17	0.00	0.61	1.14	0.35	0.07	0.24	2.98	0.00	0.03	0.05	1124
03:30	7.59	2.85	67.38	0.01	0.57	1.15	0.34	0.06	0.13	3.01	0.00	0.03	0.05	1127
04:00	7.79	5.83	65.97	0.00	0.57	1.17	0.35	0.07	0.26	2.93	0.00	0.03	0.05	1129
04:30	8.00	3.39	66.06	0.00	0.57	1.17	0.36	0.08	0.15	2.95	0.00	0.03	0.05	1125
05:00	7.43	2.62	65.69	0.00	0.61	1.18	0.33	0.07	0.12	2.91	0.00	0.03	0.05	1129
05:30	8.15	8.17	61.70	0.09	0.63	1.16	0.36	0.72	0.36	2.76	0.00	0.03	0.05	1117
06:00	7.47	4.43	70.54	0.11	0.44	1.19	0.32	0.08	0.19	3.04	0.00	0.02	0.05	1120
06:30	8.31	9.74	64.40	0.22	0.24	1.17	0.36	0.15	0.42	2.77	0.01	0.01	0.05	1130
07:00	7.02	5.08	68.01	0.22	0.27	1.17	0.30	0.15	0.22	2.94	0.01	0.01	0.05	1140
07:30	7.81	7.60	64.32	0.21	0.29	1.16	0.34	0.07	0.33	2.79	0.01	0.01	0.05	1132
08:00	7.39	5.68	65.34	0.08	0.45	1.15	0.32	0.06	0.24	2.79	0.00	0.02	0.05	1123
08:30	8.25	6.83	66.30	0.11	0.58	1.12	0.35	0.18	0.29	2.83	0.00	0.02	0.05	1128
09:00	9.70	14.17	65.40	0.00	0.55	1.12	0.41	0.15	0.60	2.79	0.00	0.02	0.05	1139
09:30	15.06	6.66	70.24	0.00	0.60	1.14	0.64	0.05	0.28	3.00	0.00	0.03	0.05	1139
10:00	4.64	0.00	65.49	0.00	0.56	1.13	0.20	0.06	0.00	2.83	0.00	0.02	0.05	1144
10:30	6.84	6.51	59.09	0.00	0.52	1.11	0.31	0.06	0.29	2.64	0.00	0.02	0.05	1149
11:00	8.23	3.78	71.99	0.00	0.56	1.15	0.36	0.06	0.16	3.14	0.00	0.02	0.05	1136
11:30	7.33	10.68	53.20	2.70	0.59	1.15	0.31	1.03	0.45	2.27	0.11	0.03	0.05	1115
12:00	6.90	2.22	57.15	0.00	0.58	1.26	0.26	0.27	0.08	2.16	0.00	0.02	0.05	1068
12:30	7.38	4.02	55.18	0.08	0.60	1.23	0.28	0.07	0.15	2.06	0.00	0.02	0.05	1078
13:00	7.87	3.83	59.35	0.00	0.55	1.19	0.30	0.04	0.14	2.23	0.00	0.02	0.04	1114
13:30	8.17	9.89	60.28	0.00	0.58	1.14	0.31	0.05	0.38	2.31	0.00	0.02	0.04	1140
14:00	6.87	1.65	65.94	0.00	0.52	1.17	0.26	0.07	0.06	2.50	0.00	0.02	0.04	1168
14:30	5.73	4.40	65.02	0.00	0.57	1.14	0.23	0.08	0.17	2.57	0.00	0.02	0.04	1155
15:00	8.04	9.52	60.02	0.00	0.53	1.14	0.32	0.07	0.38	2.42	0.00	0.02	0.05	1149
15:30	7.53	6.39	62.14	0.00	0.57	1.20	0.28	0.09	0.24	2.34	0.00	0.02	0.05	1132
16:00	8.02	14.34	57.44	0.06	0.56	1.16	0.30	0.33	0.53	2.13	0.00	0.02	0.04	1140
16:30	4.82	4.08	59.55	0.17	0.53	1.18	0.18	0.10	0.15	2.17	0.01	0.02	0.04	1148
17:00	5.80	16.42	64.16	0.02	0.55	1.20	0.21	0.21	0.59	2.30	0.00	0.02	0.04	1150
17:30	7.27	31.94	67.18	0.00	0.55	1.23	0.26	0.04	1.14	2.41	0.00	0.02	0.04	1151
18:00	8.44	27.53	71.73	0.51	0.53	1.15	0.31	0.29	1.00	2.61	0.02	0.02	0.04	1155
18:30	6.48	29.44	55.81	0.55	0.48	1.14	0.23	0.08	1.07	2.03	0.02	0.02	0.04	1156
19:00	6.11	18.72	62.54	0.21	0.48	1.17	0.22	0.02	0.69	2.30	0.01	0.02	0.04	1148
19:30	6.20	19.40	50.53	0.24	0.53	1.15	0.24	0.06	0.74	1.93	0.01	0.02	0.04	1154
20:00	7.72	21.10	53.67	0.09	0.55	1.18	0.29	0.03	0.79	2.00	0.00	0.02	0.04	1152
20:30	7.65	21.04	57.22	0.00	0.57	1.15	0.29	0.04	0.80	2.17	0.00	0.02	0.04	1174
21:00	8.58	16.74	64.51	0.00	0.56	1.17	0.32	0.04	0.63	2.43	0.00	0.02	0.04	1156
21:30	8.57	13.09	67.09	0.00	0.63	1.15	0.33	0.05	0.51	2.59	0.00	0.02	0.04	1158
22:00	6.72	4.21	68.18	0.00	0.53	1.15	0.27	0.03	0.17	2.75	0.00	0.02	0.05	1170
22:30	8.20	10.67	64.08	0.00	0.56	1.13	0.35	0.10	0.46	2.74	0.00	0.02	0.05	1160
23:00	7.92	6.14	67.54	0.00	0.51	1.14	0.34	0.05	0.26	2.91	0.00	0.02	0.05	1159
23:30	7.41	4.11	69.84	0.00	0.57	1.15	0.33	0.06	0.18	3.07	0.00	0.02	0.05	1164
00:00	8.12	5.97	65.78	0.00	0.54	1.16	0.36	0.05	0.26	2.88	0.00	0.02	0.05	1146
min	4,64	0,00	45,48	0,00	0,24	1,11	0,18	0,02	0,00	1,93	0,00	0,01	0,04	1068
max	15,06	31,94	71,99	2,70	0,63	1,26	0,64	1,03	1,14	3,14	0,11	0,03	0,06	1174
moyenne	7,60	9,37	63,34	0,12	0,54	1,17								1137
Total							15,06	22,70	17,85	125,31	0,23	1,06	2,30	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	11,88			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.