

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.24	4.96	60.05	0.00	0.50	1.15	0.30	0.04	0.21	2.50	0.00	0.02	0.05	1153
01:00	4.85	1.73	61.80	0.00	0.55	1.15	0.20	0.05	0.07	2.51	0.00	0.02	0.05	1144
01:30	7.22	22.65	65.18	0.00	0.53	1.15	0.30	0.05	0.94	2.69	0.00	0.02	0.05	1115
02:00	7.26	24.91	71.61	0.00	0.60	1.18	0.30	0.05	1.03	2.95	0.00	0.02	0.05	1107
02:30	8.32	38.76	64.21	0.00	0.55	1.16	0.35	0.06	1.64	2.72	0.00	0.02	0.05	1115
03:00	9.22	34.84	64.69	0.02	0.55	1.16	0.39	0.51	1.47	2.73	0.00	0.02	0.05	1115
03:30	8.36	20.73	114.08	0.24	0.56	1.11	0.35	2.95	0.86	4.73	0.01	0.02	0.05	1110
04:00	8.87	11.38	79.33	0.04	0.57	1.11	0.37	0.10	0.48	3.35	0.00	0.02	0.05	1112
04:30	5.97	7.62	54.27	0.00	0.54	1.11	0.25	0.04	0.32	2.27	0.00	0.02	0.05	1135
05:00	8.94	10.16	56.19	0.00	0.56	1.08	0.37	0.09	0.42	2.33	0.00	0.02	0.04	1127
05:30	7.37	4.10	57.57	0.00	0.51	1.16	0.31	0.05	0.17	2.42	0.00	0.02	0.05	1132
06:00	6.01	1.76	58.59	0.11	0.43	1.20	0.25	0.04	0.07	2.42	0.00	0.02	0.05	1133
06:30	8.50	12.48	54.98	0.22	0.32	1.19	0.35	0.12	0.52	2.28	0.01	0.01	0.05	1148
07:00	6.46	3.19	57.41	0.20	0.29	1.18	0.27	0.03	0.13	2.39	0.01	0.01	0.05	1130
07:30	7.13	7.35	55.02	0.20	0.27	1.22	0.30	0.04	0.31	2.29	0.01	0.01	0.05	1138
08:00	8.54	8.99	54.53	0.07	0.49	1.17	0.37	0.06	0.39	2.37	0.00	0.02	0.05	1148
08:30	6.98	3.07	56.10	0.00	0.57	1.15	0.31	0.04	0.14	2.47	0.00	0.02	0.05	1140
09:00	8.41	7.57	59.88	0.00	0.59	1.17	0.37	0.05	0.33	2.61	0.00	0.03	0.05	1131
09:30	14.53	19.00	64.70	0.00	0.62	1.15	0.64	0.06	0.83	2.84	0.00	0.03	0.05	1131
10:00	12.20	10.04	66.12	0.00	0.62	1.14	0.53	0.08	0.43	2.85	0.00	0.03	0.05	1129
10:30	6.25	0.09	70.43	0.00	0.56	1.15	0.27	0.05	0.00	3.09	0.00	0.02	0.05	1145
11:00	7.06	2.77	66.10	0.00	0.56	1.16	0.31	0.06	0.12	2.91	0.00	0.02	0.05	1145
11:30	7.36	2.60	63.71	0.00	0.60	1.16	0.32	0.14	0.11	2.78	0.00	0.03	0.05	1139
12:00	7.11	4.74	67.60	0.01	0.60	1.15	0.31	0.06	0.20	2.92	0.00	0.03	0.05	1135
12:30	6.08	3.47	64.98	0.00	0.59	1.13	0.26	0.05	0.15	2.78	0.00	0.03	0.05	1142
13:00	8.89	5.99	66.34	0.00	0.62	1.13	0.39	0.05	0.26	2.92	0.00	0.03	0.05	1158
13:30	8.29	5.64	66.13	0.00	0.59	1.15	0.36	0.15	0.25	2.89	0.00	0.03	0.05	1136
14:00	5.54	0.81	69.41	0.00	0.55	1.18	0.24	0.05	0.04	3.04	0.00	0.02	0.05	1149
14:30	7.86	14.38	65.79	0.00	0.60	1.17	0.34	0.06	0.63	2.86	0.00	0.03	0.05	1124
15:00	7.91	10.90	63.69	0.00	0.63	1.15	0.34	0.05	0.46	2.71	0.00	0.03	0.05	1127
15:30	6.66	11.92	67.39	0.00	0.67	1.14	0.27	0.14	0.49	2.78	0.00	0.03	0.05	1129
16:00	7.03	10.45	65.18	0.00	0.64	1.13	0.29	0.12	0.43	2.67	0.00	0.03	0.05	1134
16:30	5.15	0.86	67.89	0.00	0.62	1.16	0.21	0.05	0.03	2.74	0.00	0.03	0.05	1146
17:00	4.86	2.93	62.98	0.00	0.66	1.14	0.20	0.12	0.12	2.57	0.00	0.03	0.05	1147
17:30	10.33	22.69	65.93	0.04	0.63	1.11	0.42	0.11	0.93	2.70	0.00	0.03	0.05	1146
18:00	8.19	9.22	61.01	0.09	0.42	1.16	0.32	0.08	0.36	2.38	0.00	0.02	0.05	1134
18:30	6.83	7.20	64.38	0.20	0.15	1.16	0.26	0.02	0.27	2.44	0.01	0.01	0.04	1146
19:00	7.69	13.54	62.53	0.18	0.15	1.14	0.30	0.11	0.52	2.42	0.01	0.01	0.04	1151
19:30	5.49	4.50	70.29	0.19	0.15	1.16	0.22	0.03	0.18	2.78	0.01	0.01	0.05	1164
20:00	5.58	2.23	67.42	0.07	0.33	1.17	0.23	0.06	0.09	2.76	0.00	0.01	0.05	1159
20:30	6.36	2.65	68.37	0.00	0.44	1.15	0.27	0.07	0.11	2.94	0.00	0.02	0.05	1169
21:00	8.15	5.54	67.17	0.00	0.49	1.17	0.35	0.06	0.24	2.89	0.00	0.02	0.05	1154
21:30	9.93	10.08	66.98	0.00	0.43	1.19	0.42	0.07	0.43	2.85	0.00	0.02	0.05	1147
22:00	7.23	4.05	64.41	0.00	0.42	1.19	0.31	0.07	0.17	2.75	0.00	0.02	0.05	1146
22:30	8.06	7.25	69.06	0.00	0.50	1.19	0.34	0.07	0.31	2.94	0.00	0.02	0.05	1131
23:00	7.71	7.58	67.80	0.00	0.49	1.18	0.33	0.08	0.33	2.95	0.00	0.02	0.05	1130
23:30	8.13	6.95	66.11	0.00	0.51	1.17	0.35	0.06	0.30	2.82	0.00	0.02	0.05	1125
00:00	8.27	10.57	62.94	0.00	0.50	1.14	0.35	0.07	0.45	2.69	0.00	0.02	0.05	1119
min	4.85	0.09	54.27	0.00	0.15	1.08	0.20	0.02	0.00	2.27	0.00	0.01	0.04	1107
max	14.53	38.76	114.08	0.24	0.67	1.22	0.64	2.95	1.64	4.73	0.01	0.03	0.05	1169
moyenne	7.63	9.31	65.17	0.04	0.51	1.15								1137
Total							15.46	18.75	18.75	131.67	0.08	1.03	2.33	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			99.31	7.90			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.