

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.96	4.50	67.17	0.00	0.53	1.15	0.35	0.07	0.20	2.94	0.00	0.02	0.05	1131
01:00	6.76	2.54	67.59	0.00	0.50	1.18	0.30	0.07	0.11	2.98	0.00	0.02	0.05	1123
01:30	8.97	7.90	67.77	0.00	0.50	1.18	0.40	0.08	0.35	3.02	0.00	0.02	0.05	1118
02:00	5.00	3.69	63.78	0.00	0.57	1.18	0.22	0.06	0.16	2.81	0.00	0.03	0.05	1104
02:30	8.47	19.91	65.08	0.05	0.59	1.17	0.36	0.05	0.85	2.78	0.00	0.03	0.05	1098
03:00	7.11	18.35	63.12	0.00	0.57	1.13	0.30	0.19	0.78	2.67	0.00	0.02	0.05	1106
03:30	6.99	20.75	70.00	0.00	0.57	1.12	0.29	0.04	0.87	2.95	0.00	0.02	0.05	1128
04:00	7.68	8.66	66.03	0.00	0.52	1.14	0.33	0.04	0.37	2.80	0.00	0.02	0.05	1141
04:30	8.94	11.83	66.91	0.00	0.57	1.13	0.38	0.07	0.51	2.86	0.00	0.02	0.05	1135
05:00	7.25	6.37	66.87	0.00	0.56	1.13	0.31	0.04	0.27	2.82	0.00	0.02	0.05	1132
05:30	8.28	8.87	68.33	0.00	0.54	1.13	0.35	0.04	0.38	2.91	0.00	0.02	0.05	1144
06:00	6.68	3.98	63.08	0.08	0.40	1.00	0.28	0.10	0.17	2.68	0.00	0.02	0.04	1135
06:30	8.60	10.58	66.02	0.17	0.27	0.84	0.37	0.04	0.45	2.80	0.01	0.01	0.04	1140
07:00	6.82	3.12	65.43	0.15	0.25	0.84	0.29	0.04	0.13	2.78	0.01	0.01	0.04	1138
07:30	7.93	8.66	65.96	0.15	0.36	0.75	0.34	0.07	0.37	2.83	0.01	0.02	0.03	1137
08:00	7.11	4.70	69.78	0.04	0.47	1.00	0.32	0.10	0.21	3.10	0.00	0.02	0.04	1144
08:30	8.05	8.07	68.47	0.00	0.60	1.15	0.35	0.06	0.35	3.00	0.00	0.03	0.05	1127
09:00	18.43	18.91	60.68	0.10	0.50	1.09	0.81	0.10	0.83	2.66	0.00	0.02	0.05	1130
09:30	7.44	0.03	70.12	0.08	0.66	1.17	0.32	0.06	0.00	3.00	0.00	0.03	0.05	1112
10:00	4.22	1.62	63.74	0.57	0.69	1.13	0.18	0.95	0.07	2.70	0.02	0.03	0.05	1124
10:30	5.06	0.73	72.06	0.06	0.61	1.13	0.22	0.08	0.03	3.08	0.00	0.03	0.05	1141
11:00	5.75	0.62	68.00	0.05	0.55	1.17	0.25	0.05	0.03	2.91	0.00	0.02	0.05	1143
11:30	7.90	5.76	63.65	0.06	0.62	1.16	0.33	0.04	0.24	2.65	0.00	0.03	0.05	1120
12:00	8.19	5.92	68.80	0.07	0.65	1.15	0.34	0.06	0.25	2.89	0.00	0.03	0.05	1120
12:30	8.82	8.88	65.10	0.07	0.65	1.13	0.37	0.06	0.37	2.71	0.00	0.03	0.05	1113
13:00	6.97	1.19	69.50	0.05	0.61	1.12	0.29	0.07	0.05	2.89	0.00	0.03	0.05	1131
13:30	6.05	1.25	67.49	0.03	0.60	1.15	0.25	0.06	0.05	2.84	0.00	0.03	0.05	1124
14:00	5.99	2.14	64.89	0.05	0.52	1.18	0.26	0.06	0.09	2.81	0.00	0.02	0.05	1145
14:30	7.46	7.60	66.17	0.03	0.60	1.14	0.32	0.05	0.33	2.84	0.00	0.03	0.05	1133
15:00	7.63	4.72	70.25	0.04	0.60	1.22	0.33	0.05	0.20	3.00	0.00	0.03	0.05	1131
15:30	6.97	5.37	65.86	0.08	0.57	1.25	0.31	0.10	0.24	2.91	0.00	0.03	0.06	1134
16:00	8.03	6.69	68.61	0.10	0.56	1.27	0.35	0.05	0.29	3.01	0.00	0.02	0.06	1133
16:30	7.10	7.41	65.00	0.06	0.56	1.26	0.31	0.07	0.33	2.87	0.00	0.02	0.06	1130
17:00	7.17	4.55	65.73	0.03	0.60	1.30	0.30	0.06	0.19	2.79	0.00	0.03	0.05	1108
17:30	8.26	6.97	67.18	0.03	0.59	1.28	0.35	0.06	0.29	2.84	0.00	0.02	0.05	1114
18:00	7.27	5.26	67.59	0.08	0.48	1.00	0.31	0.05	0.22	2.86	0.00	0.02	0.04	1127
18:30	7.24	5.16	67.13	0.13	0.38	0.78	0.32	0.05	0.23	3.00	0.01	0.02	0.03	1142
19:00	7.89	8.38	66.42	0.11	0.42	0.78	0.36	0.07	0.38	3.04	0.01	0.02	0.04	1148
19:30	7.39	4.17	62.20	0.12	0.38	0.89	0.33	0.04	0.19	2.81	0.01	0.02	0.04	1122
20:00	7.34	3.55	66.42	0.06	0.52	1.17	0.32	0.06	0.15	2.87	0.00	0.02	0.05	1114
20:30	6.91	2.12	64.29	0.03	0.56	1.30	0.29	0.05	0.09	2.72	0.00	0.02	0.05	1115
21:00	8.39	5.59	65.07	0.02	0.60	1.30	0.36	0.06	0.24	2.80	0.00	0.03	0.06	1110
21:30	6.74	1.46	67.75	0.03	0.59	1.32	0.28	0.06	0.06	2.82	0.00	0.02	0.06	1110
22:00	4.80	1.04	65.80	0.02	0.53	1.30	0.20	0.05	0.04	2.79	0.00	0.02	0.06	1106
22:30	8.59	6.20	66.52	0.06	0.61	1.18	0.37	0.06	0.27	2.90	0.00	0.03	0.05	1112
23:00	7.68	2.34	65.76	0.02	0.56	1.15	0.33	0.05	0.10	2.85	0.00	0.02	0.05	1121
23:30	7.42	3.66	64.65	0.02	0.58	1.11	0.32	0.04	0.16	2.82	0.00	0.03	0.05	1141
00:00	8.00	3.12	65.27	0.02	0.59	1.10	0.34	0.04	0.13	2.81	0.00	0.03	0.05	1145
min	4,22	0,03	60,68	0,00	0,25	0,75	0,18	0,04	0,00	2,65	0,00	0,01	0,03	1098
max	18,43	20,75	72,06	0,57	0,69	1,32	0,81	0,95	0,87	3,10	0,02	0,03	0,06	1148
moyenne	7,54	6,14	66,44	0,06	0,54	1,12								1126
Total							15,57	12,14	12,69	137,19	0,13	1,11	2,32	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.