

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	5.98	36.23	67.58	0.05	0.54	1.10	0.26	0.06	1.57	2.92	0.00	0.02	0.05	1137	
01:00	6.58	37.79	62.70	0.09	0.57	1.09	0.29	0.16	1.64	2.72	0.00	0.02	0.05	1129	
01:30	5.08	34.77	65.13	0.05	0.58	1.11	0.22	0.08	1.49	2.79	0.00	0.02	0.05	1119	
02:00	4.35	31.38	67.06	0.06	0.60	1.11	0.18	0.06	1.31	2.81	0.00	0.03	0.05	1118	
02:30	4.72	36.70	63.03	0.15	0.60	1.09	0.20	0.14	1.58	2.71	0.01	0.03	0.05	1125	
03:00	4.85	36.37	66.39	0.06	0.60	1.10	0.20	0.05	1.53	2.80	0.00	0.03	0.05	1113	
03:30	4.91	23.15	65.46	0.06	0.62	1.08	0.21	0.18	0.98	2.78	0.00	0.03	0.05	1113	
04:00	7.70	29.84	67.94	0.06	0.61	1.10	0.32	0.11	1.26	2.87	0.00	0.03	0.05	1114	
04:30	8.28	24.74	66.56	0.06	0.63	1.08	0.35	0.10	1.05	2.82	0.00	0.03	0.05	1124	
05:00	9.22	17.55	63.88	0.28	0.60	1.08	0.40	0.26	0.76	2.77	0.01	0.03	0.05	1127	
05:30	7.13	9.21	69.15	0.05	0.56	1.11	0.31	0.06	0.40	3.00	0.00	0.02	0.05	1131	
06:00	8.16	13.09	66.04	0.12	0.47	0.91	0.36	0.08	0.58	2.93	0.01	0.02	0.04	1126	
06:30	8.18	14.56	68.35	0.20	0.42	0.70	0.37	0.05	0.66	3.10	0.01	0.02	0.03	1121	
07:00	8.14	13.72	67.13	0.53	0.42	0.68	0.37	0.93	0.63	3.09	0.02	0.02	0.03	1125	
07:30	7.69	13.84	60.75	0.31	0.40	0.65	0.35	0.15	0.63	2.76	0.01	0.02	0.03	1119	
08:00	8.67	16.49	66.90	0.10	0.56	0.87	0.38	0.08	0.71	2.90	0.00	0.02	0.04	1128	
08:30	8.63	17.31	67.27	0.06	0.68	0.99	0.36	0.07	0.73	2.84	0.00	0.03	0.04	1129	
09:00	7.60	11.41	65.72	0.05	0.62	1.03	0.33	0.06	0.49	2.83	0.00	0.03	0.04	1141	
09:30	9.14	16.00	66.17	0.05	0.62	1.09	0.39	0.05	0.69	2.85	0.00	0.03	0.05	1137	
10:00	8.01	6.75	69.19	0.05	0.63	1.10	0.34	0.11	0.29	2.95	0.00	0.03	0.05	1133	
10:30	9.06	15.89	63.16	0.06	0.64	1.09	0.39	0.07	0.69	2.73	0.00	0.03	0.05	1120	
11:00	6.65	11.13	56.47	0.13	0.49	0.86	0.27	0.36	0.45	2.29	0.01	0.02	0.03	1096	
11:30	7.81	15.48	82.76	0.20	0.42	0.69	0.30	0.06	0.60	3.20	0.01	0.02	0.03	1123	
12:00	7.84	11.97	79.16	0.31	0.38	0.71	0.32	0.06	0.48	3.19	0.01	0.02	0.03	1134	
12:30	8.43	13.10	64.77	0.19	0.41	0.73	0.34	0.05	0.53	2.64	0.01	0.02	0.03	1127	
13:00	5.46	6.39	52.32	0.29	0.40	0.71	0.23	1.95	0.27	2.18	0.01	0.02	0.03	1145	
13:30	7.82	13.18	44.31	0.20	0.40	0.72	0.32	0.05	0.53	1.79	0.01	0.02	0.03	1131	
14:00	7.08	4.35	48.50	0.20	0.38	0.75	0.29	0.05	0.18	1.99	0.01	0.02	0.03	1146	
14:30	8.77	14.77	43.28	0.19	0.38	0.73	0.37	0.05	0.62	1.82	0.01	0.02	0.03	1141	
15:00	7.04	7.06	55.97	0.18	0.42	0.76	0.30	0.05	0.30	2.37	0.01	0.02	0.03	1118	
15:30	8.93	10.83	67.65	0.19	0.36	0.76	0.38	0.10	0.47	2.91	0.01	0.02	0.03	1119	
16:00	6.22	4.62	64.47	0.18	0.38	0.77	0.27	0.07	0.20	2.82	0.01	0.02	0.03	1117	
16:30	7.07	8.65	57.77	0.21	0.36	0.76	0.30	0.24	0.37	2.48	0.01	0.02	0.03	1106	
17:00	8.34	8.66	59.02	0.24	0.38	0.75	0.35	0.22	0.37	2.49	0.01	0.02	0.03	1096	
17:30	7.07	4.37	72.57	0.21	0.34	0.78	0.30	0.07	0.18	3.03	0.01	0.01	0.03	1118	
18:00	7.08	6.53	65.22	0.20	0.32	0.78	0.31	0.04	0.28	2.81	0.01	0.01	0.03	1121	
18:30	8.28	6.63	66.01	0.19	0.37	0.82	0.35	0.06	0.28	2.79	0.01	0.02	0.03	1112	
19:00	7.75	7.30	55.12	0.11	0.60	1.18	0.34	0.04	0.32	2.39	0.00	0.03	0.05	1109	
19:30	7.84	3.46	64.02	0.06	0.63	1.26	0.33	0.07	0.15	2.73	0.00	0.03	0.05	1112	
20:00	8.33	6.19	63.04	0.08	0.62	1.25	0.36	0.08	0.27	2.74	0.00	0.03	0.05	1109	
20:30	7.94	4.89	67.79	0.12	0.69	1.24	0.34	0.06	0.21	2.89	0.00	0.03	0.05	1101	
21:00	7.66	4.50	67.76	0.11	0.62	1.26	0.32	0.04	0.19	2.87	0.00	0.03	0.05	1104	
21:30	7.70	7.48	66.07	0.12	0.66	1.25	0.32	0.07	0.31	2.78	0.01	0.03	0.05	1090	
22:00	5.88	3.96	63.80	0.10	0.70	1.24	0.24	0.04	0.16	2.61	0.00	0.03	0.05	1107	
22:30	6.62	6.23	68.67	0.07	0.60	1.17	0.28	0.03	0.27	2.95	0.00	0.03	0.05	1128	
23:00	8.20	13.52	63.37	0.07	0.69	1.11	0.35	0.14	0.58	2.70	0.00	0.03	0.05	1119	
23:30	7.82	13.02	66.26	0.09	0.63	1.11	0.33	0.44	0.55	2.82	0.00	0.03	0.05	1116	
00:00	7.58	10.42	64.02	0.06	0.61	1.11	0.33	0.03	0.45	2.74	0.00	0.03	0.05	1132	
min	4,35	3,46	43,28	0,05	0,32	0,65	0,18	0,03	0,15	1,79	0,00	0,01	0,03	1090	
max	9,22	37,79	82,76	0,53	0,70	1,26	0,40	1,95	1,64	3,20	0,02	0,03	0,05	1146	
moyenne	7,40	14,28	64,08	0,14	0,53	0,97								1121	
Total							15,14	23,69	29,24	130,98	0,29	1,08	1,98		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	11,56			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.