

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.55	17.66	58.18	0.08	0.65	1.10	0.36	0.08	0.75	2.47	0.00	0.03	0.05	1115
01:00	7.74	10.57	61.62	0.08	0.68	1.12	0.33	0.26	0.45	2.61	0.00	0.03	0.05	1110
01:30	7.24	7.58	65.72	0.07	0.66	1.13	0.31	0.05	0.32	2.78	0.00	0.03	0.05	1106
02:00	8.69	21.63	70.06	0.19	0.66	1.09	0.36	1.57	0.91	2.94	0.01	0.03	0.05	1114
02:30	8.23	12.43	65.10	0.09	0.66	1.09	0.34	0.04	0.52	2.70	0.00	0.03	0.05	1120
03:00	7.05	7.62	66.18	0.08	0.69	1.09	0.30	0.06	0.32	2.80	0.00	0.03	0.05	1124
03:30	6.82	10.57	62.24	0.07	0.65	1.08	0.30	0.06	0.46	2.71	0.00	0.03	0.05	1127
04:00	8.08	13.50	67.48	0.08	0.67	1.10	0.34	0.05	0.57	2.84	0.00	0.03	0.05	1125
04:30	7.01	9.03	68.06	0.07	0.65	1.10	0.30	0.06	0.39	2.93	0.00	0.03	0.05	1141
05:00	8.99	13.42	64.71	0.08	0.64	1.10	0.39	0.40	0.58	2.81	0.00	0.03	0.05	1123
05:30	7.43	3.24	68.01	0.06	0.58	1.13	0.32	0.06	0.14	2.94	0.00	0.03	0.05	1133
06:00	6.38	1.85	70.25	0.14	0.57	0.97	0.27	0.05	0.08	2.97	0.01	0.02	0.04	1129
06:30	7.49	10.73	64.22	0.21	0.43	0.77	0.32	0.05	0.46	2.74	0.01	0.02	0.03	1121
07:00	8.08	10.12	64.09	0.21	0.47	0.77	0.34	0.06	0.43	2.69	0.01	0.02	0.03	1113
07:30	7.63	8.53	70.50	0.21	0.48	0.76	0.33	0.05	0.36	3.01	0.01	0.02	0.03	1127
08:00	7.71	5.53	63.64	0.10	0.44	1.01	0.33	0.05	0.24	2.75	0.00	0.02	0.04	1126
08:30	7.23	7.52	65.25	0.07	0.47	1.12	0.31	0.06	0.32	2.78	0.00	0.02	0.05	1119
09:00	8.00	2.63	68.61	0.07	0.42	1.13	0.35	0.06	0.11	2.98	0.00	0.02	0.05	1134
09:30	17.00	26.19	70.27	0.07	0.49	1.12	0.74	0.07	1.14	3.06	0.00	0.02	0.05	1123
10:00	5.37	1.61	61.72	0.07	0.43	1.12	0.24	0.05	0.07	2.72	0.00	0.02	0.05	1123
10:30	8.27	12.70	59.72	0.10	0.52	1.11	0.35	0.14	0.54	2.55	0.00	0.02	0.05	1109
11:00	6.30	2.10	68.61	0.09	0.45	1.11	0.27	0.06	0.09	2.94	0.00	0.02	0.05	1128
11:30	8.87	13.28	59.98	0.10	0.48	1.11	0.38	0.09	0.57	2.56	0.00	0.02	0.05	1117
12:00	7.60	3.43	61.51	0.30	0.41	1.10	0.33	1.11	0.15	2.66	0.01	0.02	0.05	1138
12:30	8.83	9.14	58.82	0.15	0.48	1.11	0.38	0.06	0.39	2.52	0.01	0.02	0.05	1134
13:00	6.29	0.08	65.59	0.11	0.45	1.15	0.27	0.05	0.00	2.82	0.00	0.02	0.05	1134
13:30	8.06	9.54	62.04	1.41	0.44	1.20	0.35	1.43	0.41	2.69	0.06	0.02	0.05	1147
14:00	5.28	0.13	65.61	0.12	0.36	1.26	0.22	0.09	0.01	2.76	0.01	0.02	0.05	1144
14:30	6.44	4.84	67.54	0.06	0.41	1.22	0.27	0.04	0.20	2.86	0.00	0.02	0.05	1151
15:00	7.57	2.49	51.17	0.03	0.43	1.24	0.32	0.04	0.11	2.17	0.00	0.02	0.05	1140
15:30	7.63	5.02	61.79	0.03	0.45	1.23	0.33	0.05	0.22	2.66	0.00	0.02	0.05	1142
16:00	8.36	6.58	63.04	0.04	0.45	1.23	0.36	0.05	0.28	2.72	0.00	0.02	0.05	1147
16:30	7.36	6.51	59.53	0.27	0.33	0.87	0.28	0.77	0.25	2.29	0.01	0.01	0.03	1108
17:00	7.09	3.66	54.59	0.21	0.30	0.77	0.27	0.13	0.14	2.09	0.01	0.01	0.03	1153
17:30	6.04	2.37	61.54	0.15	0.35	0.78	0.23	0.02	0.09	2.38	0.01	0.01	0.03	1174
18:00	7.32	5.02	61.89	0.15	0.33	0.77	0.29	0.03	0.20	2.47	0.01	0.01	0.03	1160
18:30	8.11	6.20	64.64	0.16	0.32	0.78	0.32	0.05	0.25	2.56	0.01	0.01	0.03	1141
19:00	7.44	3.11	62.09	0.17	0.35	0.78	0.29	0.02	0.12	2.45	0.01	0.01	0.03	1135
19:30	9.48	7.80	58.90	0.19	0.33	0.78	0.36	0.11	0.30	2.25	0.01	0.01	0.03	1115
20:00	6.76	2.55	63.97	0.09	0.48	1.15	0.26	0.03	0.10	2.48	0.00	0.02	0.04	1146
20:30	4.56	2.50	62.31	0.04	0.51	1.26	0.17	0.05	0.10	2.38	0.00	0.02	0.05	1134
21:00	8.34	5.32	64.89	0.05	0.55	1.23	0.32	0.02	0.21	2.51	0.00	0.02	0.05	1143
21:30	6.97	5.10	57.77	0.10	0.54	1.23	0.27	0.90	0.20	2.27	0.00	0.02	0.05	1147
22:00	7.04	2.94	55.62	0.06	0.52	1.26	0.28	0.10	0.12	2.23	0.00	0.02	0.05	1133
22:30	8.56	7.55	67.28	0.06	0.58	1.25	0.35	0.03	0.31	2.74	0.00	0.02	0.05	1127
23:00	6.54	2.02	62.75	0.05	0.54	1.23	0.28	0.09	0.08	2.64	0.00	0.02	0.05	1143
23:30	7.81	6.41	60.85	0.05	0.54	1.22	0.33	0.03	0.27	2.60	0.00	0.02	0.05	1146
00:00	7.68	6.44	68.77	0.05	0.55	1.24	0.32	0.06	0.27	2.91	0.00	0.02	0.05	1126
min	4,56	0,08	51,17	0,03	0,30	0,76	0,17	0,02	0,00	2,09	0,00	0,01	0,03	1106
max	17,00	26,19	70,50	1,41	0,69	1,26	0,74	1,57	1,14	3,06	0,06	0,03	0,05	1174
moyenne	7,65	7,22	63,52	0,13	0,50	1,07								1131
Total							15,36	16,51	14,59	127,40	0,27	1,00	2,16	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,23			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.