

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.82	6.53	55.43	0.06	0.54	1.21	0.34	0.04	0.28	2.38	0.00	0.02	0.05	1128
01:00	6.66	3.79	62.18	0.05	0.54	1.21	0.29	0.05	0.17	2.71	0.00	0.02	0.05	1136
01:30	6.13	3.43	60.87	0.06	0.50	1.11	0.27	0.05	0.15	2.69	0.00	0.02	0.05	1137
02:00	6.86	2.02	66.92	0.06	0.48	1.13	0.30	0.05	0.09	2.93	0.00	0.02	0.05	1138
02:30	8.17	5.26	68.25	0.06	0.54	1.14	0.36	0.04	0.23	3.00	0.00	0.02	0.05	1127
03:00	7.41	5.93	64.59	0.07	0.55	1.14	0.32	0.07	0.26	2.81	0.00	0.02	0.05	1106
03:30	8.79	11.98	62.14	0.08	0.61	1.13	0.37	0.05	0.51	2.64	0.00	0.03	0.05	1097
04:00	6.35	2.04	64.70	0.08	0.61	1.13	0.27	0.03	0.09	2.70	0.00	0.03	0.05	1116
04:30	8.05	12.49	61.12	0.08	0.65	1.10	0.34	0.04	0.53	2.58	0.00	0.03	0.05	1118
05:00	7.25	4.40	62.38	0.13	0.57	1.10	0.31	0.06	0.19	2.65	0.01	0.02	0.05	1131
05:30	7.22	6.74	64.08	0.07	0.54	1.11	0.31	0.05	0.29	2.72	0.00	0.02	0.05	1142
06:00	6.61	2.87	66.21	0.14	0.38	0.93	0.28	0.03	0.12	2.84	0.01	0.02	0.04	1139
06:30	7.99	14.15	60.92	0.31	0.19	0.74	0.34	0.15	0.61	2.61	0.01	0.01	0.03	1120
07:00	7.55	7.33	66.87	0.21	0.16	0.74	0.31	0.08	0.30	2.78	0.01	0.01	0.03	1113
07:30	8.00	10.65	67.51	0.21	0.22	0.81	0.33	0.04	0.44	2.81	0.01	0.01	0.03	1115
08:00	7.18	16.53	59.76	0.21	0.47	0.97	0.30	1.52	0.69	2.48	0.01	0.02	0.04	1114
08:30	8.45	14.08	65.33	0.18	0.63	1.07	0.35	0.07	0.59	2.73	0.01	0.03	0.04	1124
09:00	7.46	6.90	69.76	0.08	0.55	1.09	0.31	0.04	0.29	2.92	0.00	0.02	0.05	1152
09:30	4.99	3.99	68.48	0.08	0.59	1.08	0.21	0.05	0.17	2.92	0.00	0.03	0.05	1148
10:00	6.52	6.04	65.14	0.08	0.56	1.12	0.28	0.05	0.26	2.78	0.00	0.02	0.05	1149
10:30	6.36	3.50	66.10	0.08	0.57	1.20	0.28	0.17	0.16	2.93	0.00	0.03	0.05	1144
11:00	6.27	3.34	63.02	0.08	0.54	1.26	0.28	0.08	0.15	2.77	0.00	0.02	0.06	1131
11:30	7.81	4.43	52.73	0.06	0.54	1.27	0.34	0.08	0.19	2.32	0.00	0.02	0.06	1133
12:00	8.82	11.32	65.93	0.07	0.57	1.28	0.39	0.08	0.50	2.90	0.00	0.03	0.06	1117
12:30	10.22	7.25	65.02	0.06	0.58	1.30	0.45	0.10	0.32	2.83	0.00	0.03	0.06	1119
13:00	7.84	1.97	64.46	0.05	0.55	1.32	0.33	0.06	0.08	2.71	0.00	0.02	0.06	1113
13:30	8.09	5.07	61.76	0.05	0.58	1.31	0.32	0.04	0.20	2.45	0.00	0.02	0.05	1115
14:00	7.70	3.11	61.26	0.07	0.52	1.33	0.30	0.06	0.12	2.35	0.00	0.02	0.05	1138
14:30	7.09	4.69	63.50	0.06	0.59	1.29	0.27	0.11	0.18	2.39	0.00	0.02	0.05	1132
15:00	7.20	1.70	68.44	0.04	0.58	1.28	0.28	0.07	0.07	2.65	0.00	0.02	0.05	1169
15:30	6.01	1.00	63.35	0.03	0.51	1.28	0.24	0.04	0.04	2.49	0.00	0.02	0.05	1164
16:00	8.59	10.08	65.57	0.05	0.55	1.34	0.32	0.03	0.37	2.42	0.00	0.02	0.05	1142
16:30	7.11	13.67	56.02	2.11	0.57	1.17	0.27	0.22	0.53	2.16	0.08	0.02	0.05	1174
17:00	6.46	2.31	58.42	0.04	0.59	1.36	0.24	0.03	0.08	2.13	0.00	0.02	0.05	1146
17:30	7.19	4.27	64.10	0.06	0.63	1.41	0.26	0.09	0.16	2.34	0.00	0.02	0.05	1150
18:00	7.93	5.33	61.04	0.13	0.44	1.13	0.29	0.03	0.20	2.26	0.00	0.02	0.04	1167
18:30	8.22	7.53	52.77	0.24	0.38	0.92	0.30	0.02	0.27	1.91	0.01	0.01	0.03	1158
19:00	8.09	6.01	58.76	0.11	0.58	1.35	0.29	0.03	0.22	2.13	0.00	0.02	0.05	1162
19:30	6.59	0.88	68.64	0.12	0.60	1.44	0.24	0.03	0.03	2.49	0.00	0.02	0.05	1164
20:00	7.87	4.92	63.81	0.09	0.56	1.46	0.29	0.04	0.18	2.32	0.00	0.02	0.05	1143
20:30	8.70	5.04	60.18	0.10	0.59	1.42	0.32	0.03	0.19	2.22	0.00	0.02	0.05	1154
21:00	7.16	1.56	62.40	0.08	0.56	1.43	0.27	0.05	0.06	2.35	0.00	0.02	0.05	1153
21:30	7.97	4.16	57.91	0.09	0.57	1.35	0.30	0.35	0.16	2.18	0.00	0.02	0.05	1145
22:00	7.78	1.82	60.80	0.06	0.56	1.30	0.30	0.06	0.07	2.38	0.00	0.02	0.05	1162
22:30	8.21	5.83	64.22	0.07	0.56	1.25	0.33	0.26	0.24	2.61	0.00	0.02	0.05	1152
23:00	8.65	5.31	73.22	0.05	0.54	1.29	0.36	0.05	0.22	3.02	0.00	0.02	0.05	1138
23:30	7.43	4.58	60.30	0.05	0.52	1.26	0.32	0.05	0.20	2.60	0.00	0.02	0.05	1153
00:00	7.32	5.35	64.47	0.04	0.60	1.24	0.32	0.07	0.24	2.84	0.00	0.03	0.05	1150
min	4,99	0,88	52,73	0,03	0,16	0,74	0,21	0,02	0,03	1,91	0,00	0,01	0,03	1097
max	10,22	16,53	73,22	2,11	0,65	1,46	0,45	1,52	0,69	3,02	0,08	0,03	0,06	1174
moyenne	7,50	5,90	63,14	0,13	0,53	1,19								1139
Total							14,69	17,79	11,63	123,83	0,26	1,04	2,33	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	9,04			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					99,65		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.