

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Pouss leres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOX	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	8.92	11.74	63.54	0.06	0.61	1.14	0.39	0.09	0.51	2.74	0.00	0.03	0.05	1133	
01:00	6.98	6.75	60.57	0.06	0.59	1.14	0.30	0.15	0.29	2.61	0.00	0.03	0.05	1122	
01:30	7.90	8.37	62.28	0.07	0.59	1.16	0.33	0.06	0.36	2.64	0.00	0.03	0.05	1122	
02:00	7.12	5.84	68.40	0.05	0.58	1.15	0.31	0.07	0.25	2.94	0.00	0.02	0.05	1136	
02:30	7.86	10.42	64.11	0.05	0.58	1.14	0.34	0.06	0.45	2.79	0.00	0.03	0.05	1130	
03:00	7.51	7.97	66.42	0.05	0.57	1.15	0.32	0.06	0.34	2.82	0.00	0.02	0.05	1129	
03:30	7.90	8.67	65.14	0.05	0.59	1.14	0.34	0.05	0.37	2.79	0.00	0.03	0.05	1138	
04:00	7.76	7.67	67.27	0.04	0.62	1.13	0.33	0.05	0.33	2.88	0.00	0.03	0.05	1141	
04:30	7.26	5.14	68.02	0.04	0.62	1.13	0.31	0.07	0.22	2.94	0.00	0.03	0.05	1147	
05:00	7.13	3.30	66.20	0.05	0.54	1.13	0.31	0.06	0.15	2.91	0.00	0.02	0.05	1147	
05:30	7.93	5.81	67.07	0.04	0.59	1.15	0.35	0.04	0.25	2.94	0.00	0.03	0.05	1151	
06:00	6.42	2.91	63.67	0.18	0.43	1.07	0.27	0.21	0.12	2.70	0.01	0.02	0.05	1127	
06:30	6.34	5.79	63.17	0.23	0.35	0.95	0.27	0.05	0.24	2.67	0.01	0.01	0.04	1136	
07:00	7.67	9.23	64.98	0.19	0.39	0.93	0.33	0.05	0.40	2.83	0.01	0.02	0.04	1136	
07:30	6.20	6.24	64.63	0.20	0.37	0.89	0.27	0.05	0.27	2.78	0.01	0.02	0.04	1120	
08:00	5.84	2.32	64.14	0.09	0.42	1.09	0.25	0.08	0.10	2.78	0.00	0.02	0.05	1132	
08:30	7.20	6.77	66.25	0.05	0.47	1.18	0.31	0.06	0.29	2.87	0.00	0.02	0.05	1133	
09:00	6.39	3.64	62.93	0.15	0.50	1.18	0.28	0.06	0.16	2.72	0.01	0.02	0.05	1132	
09:30	7.74	5.72	63.70	0.04	0.48	1.18	0.33	0.04	0.25	2.73	0.00	0.02	0.05	1146	
10:00	7.85	4.85	63.84	0.04	0.52	1.19	0.33	0.06	0.21	2.70	0.00	0.02	0.05	1137	
10:30	7.34	6.00	65.13	0.04	0.47	1.17	0.32	0.05	0.26	2.80	0.00	0.02	0.05	1134	
11:00	8.21	5.23	65.70	0.05	0.51	1.18	0.35	0.06	0.22	2.77	0.00	0.02	0.05	1138	
11:30	8.06	5.71	66.72	0.04	0.45	1.18	0.34	0.05	0.24	2.81	0.00	0.02	0.05	1145	
12:00	8.21	8.18	63.69	0.04	0.54	1.21	0.34	0.04	0.34	2.68	0.00	0.02	0.05	1145	
12:30	8.52	6.47	66.97	0.05	0.51	1.27	0.37	0.06	0.28	2.88	0.00	0.02	0.05	1156	
13:00	6.69	5.31	66.14	0.05	0.52	1.27	0.29	0.06	0.23	2.87	0.00	0.02	0.05	1150	
13:30	8.32	6.65	68.17	0.04	0.51	1.28	0.36	0.05	0.29	2.95	0.00	0.02	0.06	1148	
14:00	8.83	8.05	64.92	0.05	0.42	1.31	0.39	0.11	0.36	2.88	0.00	0.02	0.06	1152	
14:30	9.04	11.80	66.01	0.05	0.51	1.30	0.39	0.06	0.51	2.87	0.00	0.02	0.06	1135	
15:00	7.58	3.81	69.44	0.04	0.44	1.33	0.32	0.05	0.16	2.95	0.00	0.02	0.06	1121	
15:30	8.95	7.65	65.12	0.04	0.49	1.35	0.37	0.06	0.31	2.68	0.00	0.02	0.06	1113	
16:00	7.97	8.49	66.08	0.04	0.50	1.34	0.32	0.04	0.34	2.66	0.00	0.02	0.05	1114	
16:30	7.82	4.19	65.26	0.05	0.51	1.32	0.31	0.06	0.17	2.58	0.00	0.02	0.05	1121	
17:00	8.34	7.53	66.22	0.04	0.49	1.32	0.32	0.09	0.29	2.57	0.00	0.02	0.05	1116	
17:30	8.36	9.36	58.59	0.06	0.51	1.29	0.32	0.06	0.36	2.25	0.00	0.02	0.05	1138	
18:00	8.20	7.69	62.56	0.17	0.42	1.09	0.31	0.10	0.29	2.35	0.01	0.02	0.04	1133	
18:30	7.84	7.66	52.12	0.22	0.33	0.95	0.29	0.03	0.29	1.95	0.01	0.01	0.04	1143	
19:00	7.58	7.41	63.22	0.21	0.30	0.94	0.29	0.03	0.28	2.38	0.01	0.01	0.04	1143	
19:30	8.23	8.47	61.95	0.22	0.39	0.93	0.31	0.08	0.32	2.36	0.01	0.02	0.04	1141	
20:00	8.39	11.87	62.80	0.13	0.61	1.22	0.32	0.13	0.45	2.41	0.01	0.02	0.05	1141	
20:30	8.21	14.16	51.27	0.14	0.69	1.34	0.33	0.79	0.56	2.04	0.01	0.03	0.05	1139	
21:00	7.90	7.95	61.30	0.09	0.64	1.28	0.31	0.04	0.31	2.38	0.00	0.02	0.05	1139	
21:30	6.96	3.93	62.06	0.07	0.61	1.23	0.29	0.04	0.16	2.56	0.00	0.03	0.05	1156	
22:00	8.05	9.53	66.79	0.07	0.64	1.25	0.33	0.05	0.40	2.77	0.00	0.03	0.05	1149	
22:30	8.21	5.51	67.04	0.06	0.62	1.25	0.35	0.08	0.24	2.86	0.00	0.03	0.05	1148	
23:00	8.18	8.79	69.50	0.06	0.66	1.23	0.36	0.06	0.38	3.04	0.00	0.03	0.05	1137	
23:30	7.72	5.00	63.95	0.06	0.63	1.15	0.34	0.05	0.22	2.79	0.00	0.03	0.05	1136	
00:00	7.46	5.64	63.62	0.08	0.68	1.11	0.32	0.07	0.24	2.74	0.00	0.03	0.05	1136	
min	5,84	2,32	51,27	0,04	0,30	0,89	0,25	0,03	0,10	1,95	0,00	0,01	0,04	1113	
max	9,04	14,16	69,50	0,23	0,69	1,35	0,39	0,79	0,56	3,04	0,01	0,03	0,06	1156	
moyenne	7,73	7,03	64,35	0,08	0,52	1,17								1137	
Total							15,53	11,51	14,06	129,61	0,17	1,05	2,36		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.