

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,36	7,45	68,56	0,07	0,55	1,12	0,32	0,15	0,32	2,98	0,00	0,02	0,05	1131
01:00	8,64	7,15	65,94	0,07	0,49	1,14	0,38	0,06	0,32	2,92	0,00	0,02	0,05	1130
01:30	7,76	5,96	63,68	0,08	0,51	1,15	0,34	0,18	0,26	2,79	0,00	0,02	0,05	1126
02:00	8,48	8,79	68,36	0,08	0,50	1,14	0,38	0,08	0,39	3,05	0,00	0,02	0,05	1139
02:30	6,79	4,04	67,38	0,08	0,52	1,15	0,30	0,07	0,18	2,98	0,00	0,02	0,05	1127
03:00	8,84	11,89	63,66	0,08	0,53	1,16	0,38	0,05	0,52	2,77	0,00	0,02	0,05	1105
03:30	7,06	2,25	68,77	0,08	0,53	1,17	0,30	0,04	0,10	2,97	0,00	0,02	0,05	1105
04:00	7,71	7,41	62,24	0,08	0,55	1,16	0,33	0,05	0,32	2,67	0,00	0,02	0,05	1102
04:30	8,63	10,13	65,76	0,09	0,56	1,13	0,37	0,05	0,44	2,83	0,00	0,02	0,05	1109
05:00	8,30	7,25	63,85	0,17	0,60	1,13	0,35	0,87	0,30	2,68	0,01	0,03	0,05	1112
05:30	7,32	4,38	59,82	0,12	0,53	1,10	0,31	0,20	0,19	2,55	0,01	0,02	0,05	1131
06:00	6,95	3,31	68,29	0,14	0,41	0,98	0,29	0,56	0,14	2,86	0,01	0,02	0,04	1127
06:30	6,82	4,80	70,16	0,12	0,31	0,85	0,29	0,05	0,21	3,03	0,01	0,01	0,04	1141
07:00	8,35	10,95	61,06	1,00	0,31	0,84	0,36	0,12	0,47	2,63	0,04	0,01	0,04	1128
07:30	7,50	4,27	66,82	0,14	0,35	0,83	0,32	0,10	0,18	2,84	0,01	0,01	0,04	1109
08:00	6,90	2,67	66,02	0,09	0,35	1,02	0,30	0,03	0,12	2,89	0,00	0,02	0,04	1128
08:30	8,01	6,22	63,98	0,07	0,45	1,12	0,35	0,05	0,27	2,82	0,00	0,02	0,05	1114
09:00	8,62	6,43	61,86	0,09	0,49	1,15	0,37	0,05	0,27	2,62	0,00	0,02	0,05	1090
09:30	7,54	4,07	68,44	0,10	0,49	1,11	0,32	0,08	0,17	2,91	0,00	0,02	0,05	1114
10:00	7,09	1,30	69,25	0,09	0,48	1,12	0,31	0,05	0,06	3,02	0,00	0,02	0,05	1127
10:30	7,23	5,32	67,19	0,08	0,49	1,14	0,32	0,05	0,23	2,93	0,00	0,02	0,05	1118
11:00	7,99	3,04	70,93	0,07	0,50	1,16	0,34	0,05	0,13	3,02	0,00	0,02	0,05	1116
11:30	7,31	4,53	63,40	0,06	0,43	1,13	0,32	0,05	0,20	2,77	0,00	0,02	0,05	1124
12:00	8,39	6,58	64,72	0,07	0,53	1,14	0,36	0,05	0,28	2,75	0,00	0,02	0,05	1110
12:30	8,00	6,33	70,27	0,07	0,48	1,15	0,33	0,08	0,26	2,93	0,00	0,02	0,05	1113
13:00	9,22	8,81	64,21	0,10	0,51	1,13	0,39	0,07	0,37	2,71	0,00	0,02	0,05	1110
13:30	7,01	5,82	63,04	1,39	0,50	1,09	0,30	0,25	0,25	2,74	0,06	0,02	0,05	1115
14:00	5,47	0,00	66,15	0,08	0,37	1,19	0,23	0,07	0,00	2,81	0,00	0,02	0,05	1119
14:30	5,31	3,04	62,79	0,06	0,45	1,18	0,23	0,09	0,13	2,68	0,00	0,02	0,05	1100
15:00	9,24	7,26	60,76	0,07	0,52	1,18	0,38	0,05	0,30	2,53	0,00	0,02	0,05	1090
15:30	8,16	6,47	69,62	0,07	0,45	1,23	0,34	0,08	0,27	2,92	0,00	0,02	0,05	1103
16:00	8,03	10,91	64,67	0,06	0,51	1,24	0,34	0,05	0,46	2,70	0,00	0,02	0,05	1109
16:30	7,78	14,58	64,60	0,07	0,50	1,25	0,32	0,19	0,60	2,68	0,00	0,02	0,05	1109
17:00	5,82	9,05	65,64	0,07	0,52	1,25	0,24	0,05	0,37	2,72	0,00	0,02	0,05	1105
17:30	7,66	9,55	69,72	0,06	0,49	1,27	0,32	0,07	0,40	2,90	0,00	0,02	0,05	1117
18:00	10,17	15,09	69,02	0,14	0,35	0,89	0,43	0,09	0,64	2,95	0,01	0,01	0,04	1116
18:30	7,98	5,50	64,95	0,12	0,25	0,57	0,34	0,08	0,23	2,77	0,00	0,01	0,02	1123
19:00	7,85	9,86	69,63	0,11	0,26	0,56	0,34	0,05	0,43	3,01	0,00	0,01	0,02	1117
19:30	6,99	8,00	67,03	0,12	0,20	0,58	0,30	0,09	0,34	2,89	0,01	0,01	0,03	1115
20:00	7,57	8,04	61,52	0,08	0,52	1,05	0,33	0,07	0,35	2,66	0,00	0,02	0,05	1102
20:30	7,41	5,99	66,02	0,07	0,56	1,29	0,32	0,08	0,26	2,82	0,00	0,02	0,06	1103
21:00	7,54	9,79	61,77	0,43	0,58	1,25	0,33	0,08	0,42	2,66	0,02	0,02	0,05	1108
21:30	7,80	6,13	73,67	0,09	0,55	1,20	0,33	0,09	0,26	3,08	0,00	0,02	0,05	1089
22:00	5,64	2,59	63,41	0,09	0,58	1,17	0,23	0,06	0,11	2,61	0,00	0,02	0,05	1094
22:30	8,36	13,71	65,66	0,10	0,64	1,13	0,35	0,54	0,57	2,73	0,00	0,03	0,05	1107
23:00	8,41	11,72	68,24	0,10	0,67	1,12	0,34	0,05	0,48	2,78	0,00	0,03	0,05	1112
23:30	7,28	9,10	69,31	0,09	0,63	1,12	0,30	0,05	0,37	2,84	0,00	0,03	0,05	1124
00:00	6,14	4,90	69,54	0,08	0,59	1,13	0,26	0,06	0,21	2,92	0,00	0,02	0,05	1142
min	5,31	0,00	59,82	0,06	0,20	0,56	0,23	0,03	0,00	2,53	0,00	0,01	0,02	1089
max	10,17	15,09	73,67	1,39	0,67	1,29	0,43	0,87	0,64	3,08	0,06	0,03	0,06	1142
moyenne	7,63	6,93	66,07	0,14	0,48	1,09								1114
Total							15,64	18,54	14,15	135,30	0,29	0,99	2,23	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	9,04			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.