

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOX	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,53	15,54	62,78	0,11	0,62	1,12	0,36	0,45	0,65	2,64	0,00	0,03	0,05	1119
01:00	7,71	8,27	71,52	0,08	0,56	1,14	0,32	0,06	0,34	2,96	0,00	0,02	0,05	1118
01:30	7,61	10,99	64,32	0,08	0,59	1,12	0,32	0,06	0,46	2,71	0,00	0,02	0,05	1115
02:00	7,32	9,89	66,54	0,09	0,59	1,13	0,31	0,09	0,41	2,78	0,00	0,02	0,05	1114
02:30	8,87	21,80	60,86	0,15	0,62	1,12	0,37	0,96	0,91	2,55	0,01	0,03	0,05	1114
03:00	5,97	3,28	68,31	0,12	0,61	1,13	0,25	0,08	0,14	2,87	0,01	0,03	0,05	1114
03:30	7,93	14,56	60,82	0,10	0,63	1,13	0,33	0,07	0,61	2,56	0,00	0,03	0,05	1106
04:00	8,55	19,65	68,32	0,38	0,66	1,09	0,35	1,62	0,80	2,79	0,02	0,03	0,04	1109
04:30	7,91	11,45	57,56	0,17	0,67	1,03	0,32	0,04	0,46	2,33	0,01	0,03	0,04	1122
05:00	6,06	3,86	66,66	0,15	0,61	1,00	0,25	0,20	0,16	2,72	0,01	0,02	0,04	1142
05:30	8,78	13,88	58,73	0,14	0,63	1,02	0,36	0,09	0,58	2,44	0,01	0,03	0,04	1140
06:00	7,25	6,71	67,15	0,13	0,46	0,70	0,30	0,04	0,28	2,81	0,01	0,02	0,03	1137
06:30	7,94	10,91	66,44	0,16	0,34	0,43	0,34	0,04	0,46	2,83	0,01	0,01	0,02	1132
07:00	7,61	6,89	66,83	0,16	0,31	0,43	0,32	0,05	0,29	2,81	0,01	0,01	0,02	1117
07:30	7,79	9,50	65,14	0,14	0,32	0,42	0,33	0,05	0,41	2,78	0,01	0,01	0,02	1128
08:00	8,27	14,33	65,70	0,10	0,60	0,85	0,35	0,05	0,61	2,79	0,00	0,03	0,04	1129
08:30	7,21	8,12	66,27	0,08	0,67	1,02	0,30	0,13	0,34	2,78	0,00	0,03	0,04	1123
09:00	7,77	10,48	67,06	0,08	0,68	1,02	0,32	0,05	0,44	2,80	0,00	0,03	0,04	1119
09:30	8,41	19,00	63,72	0,12	0,70	1,01	0,35	1,04	0,80	2,68	0,01	0,03	0,04	1132
10:00	6,93	11,17	74,96	0,10	0,69	1,10	0,29	0,08	0,46	3,10	0,00	0,03	0,05	1125
10:30	6,85	8,48	67,98	0,07	0,67	1,11	0,29	0,06	0,36	2,90	0,00	0,03	0,05	1152
11:00	6,98	6,75	70,03	0,07	0,64	1,15	0,29	0,05	0,28	2,94	0,00	0,03	0,05	1135
11:30	7,36	9,90	63,47	0,07	0,68	1,12	0,31	0,07	0,42	2,70	0,00	0,03	0,05	1119
12:00	8,50	7,84	67,44	0,07	0,73	1,15	0,35	0,04	0,32	2,78	0,00	0,03	0,05	1104
12:30	8,65	10,10	65,50	0,08	0,72	1,14	0,35	0,18	0,41	2,66	0,00	0,03	0,05	1107
13:00	6,56	2,62	68,25	0,06	0,71	1,11	0,27	0,05	0,11	2,85	0,00	0,03	0,05	1129
13:30	7,64	9,69	64,83	0,06	0,72	1,09	0,31	0,04	0,40	2,64	0,00	0,03	0,04	1123
14:00	7,27	7,72	66,51	0,07	0,66	1,12	0,30	0,13	0,32	2,75	0,00	0,03	0,05	1137
14:30	6,07	10,23	64,38	0,06	0,72	1,13	0,25	0,07	0,43	2,68	0,00	0,03	0,05	1125
15:00	6,92	15,07	63,66	1,02	0,71	1,11	0,29	0,24	0,63	2,68	0,04	0,03	0,05	1122
15:30	7,67	10,59	62,11	0,07	0,73	1,10	0,31	0,10	0,43	2,55	0,00	0,03	0,05	1111
16:00	8,68	8,43	71,59	0,42	0,69	1,09	0,36	1,48	0,35	3,00	0,02	0,03	0,05	1131
16:30	6,59	4,21	78,91	0,05	0,73	1,11	0,28	0,06	0,18	3,38	0,00	0,03	0,05	1124
17:00	7,78	10,80	88,87	0,16	0,73	1,11	0,32	1,30	0,45	3,68	0,01	0,03	0,05	1107
17:30	7,96	3,77	61,93	0,05	0,68	1,14	0,33	0,05	0,15	2,54	0,00	0,03	0,05	1111
18:00	7,62	4,99	58,00	0,09	0,50	0,61	0,32	0,16	0,21	2,43	0,00	0,02	0,03	1106
18:30	7,21	3,73	63,66	0,10	0,30	0,22	0,31	0,05	0,16	2,76	0,00	0,01	0,01	1119
19:00	7,96	7,56	65,09	0,11	0,32	0,22	0,34	0,07	0,32	2,77	0,00	0,01	0,01	1106
19:30	7,40	5,72	62,16	0,11	0,32	0,20	0,32	0,12	0,24	2,66	0,00	0,01	0,01	1105
20:00	7,86	5,37	62,34	0,07	0,53	0,84	0,34	0,08	0,23	2,68	0,00	0,02	0,04	1115
20:30	7,87	5,65	60,74	0,09	0,68	1,13	0,33	0,24	0,24	2,54	0,00	0,03	0,05	1092
21:00	8,98	7,16	68,76	0,07	0,63	1,13	0,37	0,06	0,29	2,83	0,00	0,03	0,05	1100
21:30	6,55	3,86	66,26	0,09	0,65	1,11	0,27	0,08	0,16	2,74	0,00	0,03	0,05	1112
22:00	7,29	2,16	66,67	0,08	0,60	1,07	0,30	0,05	0,09	2,73	0,00	0,02	0,04	1114
22:30	6,56	1,52	67,96	0,08	0,58	1,03	0,28	0,05	0,06	2,89	0,00	0,02	0,04	1120
23:00	9,19	7,27	65,25	0,08	0,61	1,04	0,38	0,03	0,30	2,72	0,00	0,03	0,04	1106
23:30	5,33	2,13	60,79	0,10	0,67	1,01	0,22	0,30	0,09	2,51	0,00	0,03	0,04	1103
00:00	7,09	5,20	65,19	0,09	0,61	1,01	0,29	0,09	0,21	2,66	0,00	0,02	0,04	1105
min	5,33	1,52	57,56	0,05	0,30	0,20	0,22	0,03	0,06	2,33	0,00	0,01	0,01	1092
max	9,19	21,80	88,87	1,02	0,73	1,15	0,38	1,62	0,91	3,68	0,04	0,03	0,05	1152
moyenne	7,56	8,72	66,00	0,13	0,61	0,97								1119
Total							15,16	24,86	17,49	132,40	0,26	1,21	1,94	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	12,41			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.