

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	20	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.92	6.48	66.24	0.10	0.65	0.99	0.28	0.11	0.26	2.69	0.00	0.03	0.04	1106
01:00	7.86	10.35	62.22	0.20	0.70	0.98	0.32	0.90	0.42	2.53	0.01	0.03	0.04	1111
01:30	3.84	2.52	63.62	0.10	0.66	0.97	0.15	0.19	0.10	2.54	0.00	0.03	0.04	1127
02:00	7.93	16.26	65.40	0.11	0.64	0.98	0.32	0.13	0.66	2.66	0.00	0.03	0.04	1128
02:30	7.52	8.38	65.11	0.12	0.65	0.98	0.31	0.04	0.35	2.69	0.01	0.03	0.04	1132
03:00	7.46	11.13	56.76	0.15	0.64	1.00	0.31	0.42	0.46	2.35	0.01	0.03	0.04	1108
03:30	8.02	10.04	67.41	0.10	0.60	1.01	0.33	0.05	0.42	2.80	0.00	0.02	0.04	1107
04:00	7.76	5.88	64.88	0.08	0.60	1.01	0.33	0.06	0.25	2.75	0.00	0.03	0.04	1122
04:30	7.43	7.98	64.06	0.09	0.60	1.01	0.31	0.03	0.33	2.68	0.00	0.03	0.04	1117
05:00	8.07	6.95	66.79	0.08	0.60	1.02	0.34	0.06	0.29	2.79	0.00	0.02	0.04	1113
05:30	7.16	3.15	68.97	0.09	0.58	1.02	0.30	0.05	0.13	2.89	0.00	0.02	0.04	1123
06:00	7.72	4.64	67.59	0.11	0.47	0.50	0.33	0.04	0.20	2.90	0.00	0.02	0.02	1127
06:30	6.69	9.43	60.89	0.14	0.34	0.08	0.29	0.04	0.41	2.63	0.01	0.01	0.00	1120
07:00	7.57	9.78	67.91	0.14	0.37	0.07	0.32	0.05	0.42	2.89	0.01	0.02	0.00	1122
07:30	6.74	6.23	64.67	0.14	0.32	0.08	0.29	0.05	0.27	2.81	0.01	0.01	0.00	1118
08:00	6.67	7.89	64.17	0.09	0.49	0.70	0.29	0.06	0.34	2.77	0.00	0.02	0.03	1111
08:30	7.03	7.05	65.91	0.08	0.64	1.02	0.30	0.06	0.30	2.77	0.00	0.03	0.04	1105
09:00	7.46	9.58	65.88	0.08	0.67	1.00	0.31	0.05	0.40	2.75	0.00	0.03	0.04	1128
09:30	8.73	8.67	68.79	0.08	0.66	1.05	0.36	0.07	0.36	2.84	0.00	0.03	0.04	1126
10:00	7.66	6.46	65.24	0.10	0.63	1.15	0.32	0.35	0.27	2.71	0.00	0.03	0.05	1100
10:30	7.33	4.02	68.62	0.10	0.62	1.11	0.31	0.07	0.17	2.89	0.00	0.03	0.05	1108
11:00	7.90	6.85	66.73	0.11	0.62	1.15	0.33	0.07	0.29	2.78	0.00	0.03	0.05	1120
11:30	8.12	9.33	61.77	0.07	0.64	1.12	0.35	0.15	0.40	2.65	0.00	0.03	0.05	1113
12:00	8.13	9.53	59.54	0.23	0.71	1.13	0.34	0.16	0.40	2.49	0.01	0.03	0.05	1084
12:30	13.84	25.04	58.74	0.15	0.62	1.06	0.56	1.15	1.01	2.37	0.01	0.03	0.04	1095
13:00	7.32	6.91	54.83	0.40	0.42	0.17	0.30	1.27	0.28	2.24	0.02	0.02	0.01	1114
13:30	8.27	7.49	55.18	0.95	0.40	0.17	0.34	0.08	0.31	2.25	0.04	0.02	0.01	1123
14:00	5.81	1.81	62.74	0.16	0.44	0.17	0.25	0.06	0.08	2.65	0.01	0.02	0.01	1143
14:30	7.85	8.17	67.75	0.14	0.45	0.18	0.35	0.10	0.36	2.98	0.01	0.02	0.01	1141
15:00	7.30	10.44	57.32	0.15	0.45	0.18	0.32	0.06	0.46	2.54	0.01	0.02	0.01	1124
15:30	7.37	8.49	63.12	0.14	0.46	0.18	0.33	0.11	0.38	2.81	0.01	0.02	0.01	1138
16:00	6.72	5.26	65.90	0.12	0.42	0.19	0.29	0.08	0.23	2.88	0.01	0.02	0.01	1121
16:30	8.61	10.22	65.74	0.12	0.41	0.19	0.39	0.11	0.46	2.94	0.01	0.02	0.01	1111
17:00	7.39	5.89	70.52	0.11	0.45	0.21	0.32	0.06	0.26	3.09	0.01	0.02	0.01	1110
17:30	8.70	10.08	62.19	0.13	0.43	0.21	0.38	0.08	0.44	2.72	0.01	0.02	0.01	1120
18:00	7.94	8.46	63.66	0.12	0.38	0.20	0.35	0.07	0.37	2.80	0.01	0.02	0.01	1084
18:30	7.89	10.80	63.90	0.12	0.43	0.19	0.34	0.06	0.46	2.72	0.00	0.02	0.01	1094
19:00	8.07	11.36	69.51	0.11	0.39	0.19	0.34	0.04	0.48	2.91	0.00	0.02	0.01	1105
19:30	7.00	15.23	64.39	0.11	0.47	0.19	0.30	0.06	0.64	2.72	0.00	0.02	0.01	1109
20:00	7.64	18.25	52.18	0.28	0.50	0.80	0.32	0.10	0.77	2.21	0.01	0.02	0.03	1109
20:30	7.22	5.73	36.67	0.45	0.47	1.11	0.31	0.07	0.24	1.56	0.02	0.02	0.05	1119
21:00	7.80	7.15	57.84	0.05	0.52	1.13	0.33	0.14	0.30	2.41	0.00	0.02	0.05	1111
21:30	7.45	5.83	65.18	0.06	0.48	1.13	0.31	0.07	0.24	2.71	0.00	0.02	0.05	1110
22:00	7.36	1.25	68.60	0.07	0.43	1.23	0.28	0.04	0.05	2.66	0.00	0.02	0.05	1094
22:30	7.01	4.32	65.69	0.06	0.45	1.15	0.29	0.07	0.18	2.70	0.00	0.02	0.05	1127
23:00	7.51	3.51	67.92	0.06	0.42	1.14	0.31	0.05	0.15	2.83	0.00	0.02	0.05	1127
23:30	8.23	5.06	67.12	0.06	0.44	1.15	0.35	0.06	0.22	2.85	0.00	0.02	0.05	1110
00:00	7.40	9.38	64.45	0.06	0.50	1.09	0.31	0.06	0.39	2.70	0.00	0.02	0.05	1103
min	3,84	1,25	36,67	0,05	0,32	0,07	0,15	0,03	0,05	1,56	0,00	0,01	0,00	1084
max	13,84	25,04	70,52	0,95	0,71	1,23	0,56	1,27	1,01	3,09	0,04	0,03	0,05	1143
moyenne	7,61	8,22	63,55	0,14	0,52	0,72								1115
Total							15,39	23,63	16,64	128,52	0,29	1,05	1,45	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	11,79			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.