

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.69	10.10	66.09	0.06	0.55	1.12	0.32	0.07	0.42	2.75	0.00	0.02	0.05	1105
01:00	7.52	12.07	67.03	0.08	0.52	1.12	0.31	0.04	0.50	2.77	0.00	0.02	0.05	1110
01:30	6.95	4.92	71.14	0.06	0.47	1.13	0.29	0.06	0.20	2.95	0.00	0.02	0.05	1120
02:00	7.22	6.15	66.17	0.05	0.46	1.10	0.30	0.06	0.26	2.77	0.00	0.02	0.05	1118
02:30	7.69	4.40	65.05	0.06	0.49	1.06	0.33	0.06	0.19	2.81	0.00	0.02	0.05	1129
03:00	7.75	5.11	68.21	0.05	0.45	1.03	0.33	0.05	0.22	2.90	0.00	0.02	0.04	1118
03:30	7.42	2.28	64.79	0.06	0.45	1.04	0.31	0.08	0.10	2.73	0.00	0.02	0.04	1106
04:00	7.82	7.10	67.45	0.06	0.48	1.03	0.33	0.07	0.30	2.84	0.00	0.02	0.04	1103
04:30	7.59	3.62	65.27	0.06	0.47	1.02	0.32	0.08	0.15	2.79	0.00	0.02	0.04	1116
05:00	7.29	2.76	68.50	0.06	0.49	1.04	0.31	0.06	0.12	2.91	0.00	0.02	0.04	1107
05:30	7.10	3.29	66.34	0.06	0.46	1.04	0.30	0.07	0.14	2.80	0.00	0.02	0.04	1107
06:00	7.22	4.60	64.04	0.10	0.34	0.55	0.31	0.06	0.20	2.76	0.00	0.01	0.02	1114
06:30	8.09	7.28	65.64	0.13	0.24	0.18	0.35	0.16	0.31	2.81	0.01	0.01	0.01	1118
07:00	7.73	6.16	64.45	0.13	0.21	0.20	0.33	0.07	0.26	2.74	0.01	0.01	0.01	1103
07:30	7.62	7.20	66.07	0.40	0.19	0.14	0.33	0.08	0.31	2.85	0.02	0.01	0.01	1111
08:00	7.49	5.82	67.90	0.09	0.47	0.73	0.32	0.04	0.25	2.91	0.00	0.02	0.03	1113
08:30	7.73	4.85	66.34	0.08	0.54	1.03	0.33	0.07	0.21	2.83	0.00	0.02	0.04	1108
09:00	8.12	6.44	64.56	0.07	0.56	1.03	0.34	0.04	0.27	2.70	0.00	0.02	0.04	1102
09:30	7.72	4.16	67.97	0.08	0.52	1.04	0.32	0.08	0.17	2.82	0.00	0.02	0.04	1109
10:00	7.97	5.05	68.42	0.08	0.56	1.03	0.33	0.06	0.21	2.86	0.00	0.02	0.04	1116
10:30	7.11	2.85	67.95	0.07	0.51	1.04	0.30	0.06	0.12	2.88	0.00	0.02	0.04	1111
11:00	8.37	7.81	66.41	0.06	0.55	1.07	0.35	0.06	0.33	2.81	0.00	0.02	0.05	1108
11:30	7.44	6.73	60.68	0.06	0.54	1.14	0.31	0.06	0.28	2.52	0.00	0.02	0.05	1104
12:00	8.71	7.46	70.33	0.06	0.58	1.15	0.36	0.04	0.30	2.87	0.00	0.02	0.05	1108
12:30	7.98	7.52	65.60	0.06	0.57	1.12	0.33	0.08	0.31	2.68	0.00	0.02	0.05	1114
13:00	4.87	0.32	67.15	0.06	0.56	1.11	0.20	0.12	0.01	2.80	0.00	0.02	0.05	1129
13:30	4.66	0.02	67.88	0.06	0.54	1.14	0.19	0.05	0.00	2.81	0.00	0.02	0.05	1115
14:00	4.88	0.98	67.33	0.09	0.49	1.15	0.21	0.07	0.04	2.83	0.00	0.02	0.05	1122
14:30	5.15	4.16	67.47	0.08	0.57	1.16	0.22	0.08	0.17	2.82	0.00	0.02	0.05	1112
15:00	8.88	10.77	64.07	0.07	0.52	1.13	0.38	0.13	0.46	2.73	0.00	0.02	0.05	1107
15:30	7.55	5.37	65.59	0.07	0.54	1.14	0.32	0.07	0.22	2.74	0.00	0.02	0.05	1106
16:00	9.26	11.34	67.01	0.07	0.56	1.14	0.38	0.06	0.47	2.77	0.00	0.02	0.05	1104
16:30	7.18	6.60	62.69	0.08	0.55	1.14	0.30	0.20	0.27	2.58	0.00	0.02	0.05	1106
17:00	7.17	3.70	69.46	0.06	0.52	1.13	0.30	0.05	0.15	2.90	0.00	0.02	0.05	1117
17:30	7.74	9.33	67.61	0.08	0.58	1.13	0.32	0.06	0.39	2.79	0.00	0.02	0.05	1117
18:00	8.84	9.35	67.81	0.11	0.40	0.65	0.37	0.04	0.39	2.83	0.00	0.02	0.03	1118
18:30	6.95	6.78	64.16	0.17	0.23	0.30	0.29	0.39	0.29	2.72	0.01	0.01	0.01	1112
19:00	8.54	10.73	66.30	0.14	0.31	0.30	0.36	0.05	0.46	2.82	0.01	0.01	0.01	1115
19:30	7.80	9.59	67.52	0.14	0.29	0.30	0.32	0.06	0.41	2.87	0.01	0.01	0.01	1112
20:00	8.82	12.43	66.47	0.09	0.50	0.85	0.37	0.06	0.52	2.80	0.00	0.02	0.04	1111
20:30	8.19	6.88	67.88	0.06	0.55	1.14	0.35	0.10	0.29	2.87	0.00	0.02	0.05	1117
21:00	6.73	7.25	65.11	0.07	0.58	1.14	0.28	0.08	0.30	2.72	0.00	0.02	0.05	1106
21:30	7.10	3.37	68.04	0.06	0.55	1.16	0.29	0.09	0.14	2.81	0.00	0.02	0.05	1111
22:00	7.48	9.39	65.30	0.06	0.58	1.15	0.31	0.08	0.39	2.72	0.00	0.02	0.05	1112
22:30	7.72	6.96	67.56	0.06	0.57	1.13	0.33	0.09	0.30	2.87	0.00	0.02	0.05	1124
23:00	8.97	16.37	65.93	0.07	0.55	1.13	0.38	0.05	0.69	2.76	0.00	0.02	0.05	1123
23:30	7.92	7.71	63.23	0.06	0.56	1.13	0.33	0.07	0.33	2.67	0.00	0.02	0.05	1129
00:00	8.95	9.58	70.55	0.06	0.58	1.14	0.37	0.05	0.39	2.91	0.00	0.02	0.05	1127
min	4,66	0,02	60,68	0,05	0,19	0,14	0,19	0,04	0,00	2,52	0,00	0,01	0,01	1102
max	9,26	16,37	71,14	0,40	0,58	1,16	0,38	0,39	0,69	2,95	0,02	0,02	0,05	1129
moyenne	7,55	6,56	66,55	0,08	0,49	0,96								1113
Total							15,23	10,93	13,21	134,20	0,17	0,98	1,93	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,40			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.