

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOX	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.22	4.00	68.09	0.07	0.49	1.13	0.31	0.06	0.17	2.92	0.00	0.02	0.05	1155
01:00	8.03	4.76	67.54	0.06	0.52	1.13	0.35	0.05	0.21	2.96	0.00	0.02	0.05	1148
01:30	8.06	1.97	70.87	0.06	0.53	1.16	0.35	0.10	0.09	3.08	0.00	0.02	0.05	1131
02:00	7.35	2.28	63.98	0.06	0.53	1.18	0.32	0.07	0.10	2.76	0.00	0.02	0.05	1127
02:30	7.68	2.47	65.85	0.06	0.50	1.18	0.34	0.08	0.11	2.88	0.00	0.02	0.05	1135
03:00	7.26	2.64	68.01	0.06	0.54	1.18	0.32	0.05	0.12	2.99	0.00	0.02	0.05	1126
03:30	8.40	8.08	64.03	0.07	0.57	1.16	0.36	0.07	0.35	2.77	0.00	0.02	0.05	1099
04:00	7.68	4.15	66.76	0.07	0.57	1.10	0.32	0.05	0.17	2.81	0.00	0.02	0.05	1102
04:30	8.00	3.50	68.11	0.07	0.58	1.09	0.34	0.07	0.15	2.87	0.00	0.02	0.05	1112
05:00	7.07	1.74	69.42	0.06	0.52	1.09	0.31	0.05	0.08	3.00	0.00	0.02	0.05	1124
05:30	8.41	11.46	60.17	0.09	0.59	1.06	0.36	0.13	0.49	2.56	0.00	0.03	0.05	1100
06:00	7.50	4.07	69.55	0.10	0.37	0.57	0.32	0.04	0.17	2.93	0.00	0.02	0.02	1106
06:30	7.13	7.54	65.18	0.13	0.25	0.19	0.30	0.06	0.32	2.76	0.01	0.01	0.01	1120
07:00	7.56	7.83	65.26	0.12	0.26	0.18	0.32	0.07	0.33	2.76	0.01	0.01	0.01	1132
07:30	7.63	8.37	67.76	0.13	0.28	0.18	0.32	0.05	0.35	2.83	0.01	0.01	0.01	1135
08:00	7.68	7.70	64.98	0.12	0.45	0.76	0.32	0.06	0.32	2.74	0.00	0.02	0.03	1134
08:30	7.29	6.31	69.29	0.07	0.49	1.03	0.31	0.05	0.27	2.92	0.00	0.02	0.04	1147
09:00	6.69	3.17	67.48	0.11	0.41	0.61	0.27	0.03	0.13	2.71	0.00	0.02	0.02	1117
09:30	8.27	8.34	63.63	0.13	0.38	0.19	0.34	0.07	0.35	2.65	0.01	0.02	0.01	1134
10:00	8.41	10.15	64.48	0.17	0.30	0.18	0.37	0.12	0.44	2.80	0.01	0.01	0.01	1118
10:30	6.75	5.12	65.91	0.12	0.31	0.18	0.29	0.13	0.22	2.83	0.01	0.01	0.01	1119
11:00	8.40	11.85	62.20	0.13	0.32	0.18	0.36	0.09	0.50	2.65	0.01	0.01	0.01	1104
11:30	6.77	9.38	60.30	0.19	0.38	0.18	0.28	0.85	0.39	2.50	0.01	0.02	0.01	1116
12:00	8.15	11.41	55.01	0.29	0.31	0.17	0.34	0.15	0.47	2.29	0.01	0.01	0.01	1122
12:30	9.63	12.21	64.84	0.19	0.34	0.17	0.40	0.04	0.51	2.71	0.01	0.01	0.01	1129
13:00	6.42	3.41	62.97	0.13	0.33	0.16	0.27	0.23	0.14	2.66	0.01	0.01	0.01	1134
13:30	6.44	3.31	67.50	0.10	0.33	0.17	0.27	0.06	0.14	2.87	0.00	0.01	0.01	1127
14:00	7.51	5.24	70.75	0.12	0.37	0.18	0.33	0.06	0.23	3.08	0.01	0.02	0.01	1132
14:30	8.30	10.39	64.35	0.12	0.32	0.18	0.35	0.09	0.44	2.74	0.01	0.01	0.01	1102
15:00	7.85	6.07	69.60	0.12	0.34	0.18	0.34	0.08	0.26	2.99	0.01	0.01	0.01	1109
15:30	6.91	5.19	66.25	0.11	0.32	0.19	0.30	0.10	0.23	2.92	0.01	0.01	0.01	1115
16:00	7.12	5.64	63.80	0.10	0.33	0.26	0.32	0.05	0.25	2.87	0.00	0.01	0.01	1115
16:30	7.68	7.21	67.70	0.11	0.29	0.26	0.33	0.06	0.31	2.95	0.00	0.01	0.01	1113
17:00	7.39	5.43	66.91	0.10	0.33	0.20	0.32	0.04	0.23	2.89	0.00	0.01	0.01	1114
17:30	8.40	7.97	65.02	0.11	0.36	0.21	0.36	0.06	0.34	2.79	0.00	0.02	0.01	1112
18:00	7.97	5.74	67.15	0.10	0.35	0.19	0.34	0.05	0.25	2.90	0.00	0.02	0.01	1113
18:30	7.38	5.71	61.54	0.10	0.33	0.24	0.32	0.07	0.25	2.68	0.00	0.01	0.01	1131
19:00	8.27	8.49	67.04	0.15	0.36	0.29	0.35	0.07	0.36	2.83	0.01	0.02	0.01	1097
19:30	6.42	4.92	63.24	0.11	0.34	0.29	0.27	0.06	0.21	2.68	0.00	0.01	0.01	1110
20:00	7.27	5.33	66.24	0.10	0.40	0.87	0.32	0.07	0.23	2.88	0.00	0.02	0.04	1118
20:30	7.87	4.30	64.28	0.10	0.37	1.18	0.34	0.10	0.19	2.80	0.00	0.02	0.05	1118
21:00	6.93	2.55	67.72	0.11	0.34	1.17	0.30	0.05	0.11	2.97	0.00	0.01	0.05	1129
21:30	7.38	2.43	67.38	0.09	0.35	1.18	0.32	0.09	0.11	2.94	0.00	0.02	0.05	1127
22:00	7.10	3.05	63.39	0.09	0.35	1.18	0.31	0.07	0.13	2.76	0.00	0.02	0.05	1113
22:30	7.84	5.68	69.26	0.11	0.39	1.18	0.33	0.08	0.24	2.94	0.00	0.02	0.05	1110
23:00	7.24	2.50	65.36	0.10	0.39	1.18	0.31	0.07	0.11	2.79	0.00	0.02	0.05	1112
23:30	6.88	6.99	66.18	0.10	0.41	1.16	0.30	0.13	0.31	2.91	0.00	0.02	0.05	1125
00:00	6.44	7.99	67.87	0.11	0.39	1.18	0.28	0.10	0.35	2.95	0.00	0.02	0.05	1116
min	6,42	1,74	55,01	0,06	0,25	0,16	0,27	0,03	0,08	2,29	0,00	0,01	0,01	1097
max	9,63	12,21	70,87	0,29	0,59	1,18	0,40	0,85	0,51	3,08	0,01	0,03	0,05	1155
moyenne	7,54	5,96	65,84	0,11	0,39	0,64								1120
Total							15,51	14,00	12,22	135,45	0,22	0,81	1,31	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,83			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.