

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.90	5.47	65.45	0.12	0.42	1.18	0.30	0.10	0.24	2.84	0.01	0.02	0.05	1101
01:00	8.34	9.61	63.84	0.15	0.43	1.16	0.36	0.29	0.41	2.74	0.01	0.02	0.05	1097
01:30	6.67	9.03	61.12	2.22	0.45	1.14	0.28	0.16	0.39	2.61	0.09	0.02	0.05	1118
02:00	4.63	0.08	66.19	0.11	0.42	1.15	0.20	0.07	0.00	2.84	0.00	0.02	0.05	1110
02:30	4.24	0.51	66.50	0.11	0.43	1.16	0.18	0.06	0.02	2.79	0.00	0.02	0.05	1110
03:00	8.22	7.08	63.52	0.11	0.40	1.09	0.36	0.05	0.31	2.76	0.00	0.02	0.05	1111
03:30	5.92	2.24	61.45	0.11	0.41	1.07	0.25	0.07	0.10	2.62	0.00	0.02	0.05	1107
04:00	5.22	4.15	60.03	0.13	0.47	1.05	0.22	0.25	0.17	2.51	0.01	0.02	0.04	1102
04:30	5.72	0.24	72.61	0.12	0.43	1.08	0.24	0.08	0.01	3.06	0.00	0.02	0.05	1118
05:00	6.00	3.92	60.10	0.12	0.45	1.05	0.26	0.30	0.17	2.58	0.01	0.02	0.05	1119
05:30	8.13	6.02	63.42	0.12	0.44	1.08	0.35	0.08	0.26	2.71	0.00	0.02	0.05	1116
06:00	7.96	7.38	66.97	0.12	0.37	0.58	0.34	0.06	0.31	2.85	0.01	0.02	0.02	1097
06:30	7.27	8.36	67.99	0.19	0.34	0.19	0.32	0.06	0.37	2.99	0.01	0.02	0.01	1118
07:00	8.19	10.16	66.80	0.13	0.32	0.18	0.35	0.05	0.44	2.89	0.01	0.01	0.01	1117
07:30	8.64	10.64	67.55	0.14	0.34	0.18	0.38	0.07	0.46	2.95	0.01	0.01	0.01	1129
08:00	8.48	6.63	64.13	0.12	0.51	0.78	0.36	0.06	0.28	2.75	0.01	0.02	0.03	1118
08:30	8.40	5.33	69.36	0.11	0.58	1.10	0.36	0.08	0.23	3.00	0.00	0.03	0.05	1125
09:00	8.00	8.54	62.79	0.12	0.61	1.11	0.34	0.13	0.36	2.63	0.01	0.03	0.05	1105
09:30	8.22	4.01	71.41	0.12	0.59	1.16	0.34	0.08	0.17	2.96	0.01	0.02	0.05	1117
10:00	7.97	7.55	64.42	0.11	0.60	1.16	0.34	0.14	0.32	2.76	0.00	0.03	0.05	1115
10:30	9.27	10.37	62.92	0.12	0.61	1.15	0.39	0.07	0.43	2.62	0.01	0.03	0.05	1104
11:00	6.80	0.39	67.08	0.10	0.58	1.19	0.28	0.07	0.02	2.76	0.00	0.02	0.05	1112
11:30	7.81	4.26	64.45	0.10	0.60	1.17	0.33	0.10	0.18	2.74	0.00	0.03	0.05	1117
12:00	9.99	18.21	55.66	2.16	0.65	1.10	0.42	1.82	0.76	2.32	0.09	0.03	0.05	1114
12:30	6.96	1.51	69.05	0.11	0.57	1.13	0.30	0.08	0.06	2.94	0.00	0.02	0.05	1123
13:00	9.62	15.26	44.75	0.49	0.56	1.09	0.41	0.67	0.66	1.93	0.02	0.02	0.05	1109
13:30	8.43	5.33	54.75	0.10	0.63	1.13	0.35	0.22	0.22	2.28	0.00	0.03	0.05	1101
14:00	6.46	0.05	64.88	0.11	0.56	1.17	0.27	0.08	0.00	2.67	0.00	0.02	0.05	1126
14:30	6.79	4.54	62.69	0.10	0.56	1.15	0.28	0.10	0.19	2.61	0.00	0.02	0.05	1121
15:00	8.46	4.81	69.28	0.10	0.57	1.13	0.36	0.06	0.20	2.94	0.00	0.02	0.05	1129
15:30	7.54	1.30	67.23	0.10	0.57	1.15	0.32	0.10	0.06	2.84	0.00	0.02	0.05	1118
16:00	7.74	3.86	67.74	0.09	0.56	1.15	0.33	0.07	0.17	2.92	0.00	0.02	0.05	1126
16:30	7.22	2.24	63.43	0.09	0.58	1.17	0.31	0.10	0.10	2.70	0.00	0.02	0.05	1110
17:00	7.75	1.75	69.18	0.09	0.51	1.19	0.32	0.06	0.07	2.88	0.00	0.02	0.05	1115
17:30	8.17	2.96	63.01	0.10	0.59	1.17	0.34	0.18	0.12	2.64	0.00	0.02	0.05	1107
18:00	8.04	2.95	68.12	0.14	0.45	0.65	0.34	0.08	0.13	2.90	0.01	0.02	0.03	1102
18:30	7.63	5.12	65.57	0.18	0.37	0.28	0.33	0.08	0.22	2.80	0.01	0.02	0.01	1109
19:00	7.80	7.97	66.69	0.18	0.35	0.24	0.33	0.08	0.34	2.85	0.01	0.01	0.01	1098
19:30	7.39	11.65	68.31	0.19	0.38	0.30	0.31	0.09	0.49	2.85	0.01	0.02	0.01	1103
20:00	6.61	6.40	77.23	0.13	0.39	0.90	0.27	0.08	0.27	3.21	0.01	0.02	0.04	1106
20:30	7.47	4.97	70.42	0.11	0.41	1.18	0.32	0.09	0.21	3.03	0.00	0.02	0.05	1125
21:00	8.22	6.44	65.33	0.11	0.43	1.19	0.34	0.07	0.27	2.74	0.00	0.02	0.05	1112
21:30	8.56	4.70	67.62	0.12	0.44	1.17	0.36	0.08	0.20	2.86	0.01	0.02	0.05	1131
22:00	6.29	1.83	65.64	0.11	0.34	1.17	0.27	0.06	0.08	2.77	0.00	0.01	0.05	1127
22:30	9.19	6.02	66.05	0.12	0.47	1.12	0.39	0.08	0.25	2.77	0.01	0.02	0.05	1116
23:00	6.91	1.57	67.69	0.13	0.47	1.06	0.29	0.06	0.07	2.82	0.01	0.02	0.04	1097
23:30	8.86	7.83	63.03	0.13	0.49	1.04	0.38	0.20	0.33	2.68	0.01	0.02	0.04	1107
00:00	6.37	0.24	70.88	0.11	0.42	1.05	0.27	0.07	0.01	3.06	0.00	0.02	0.05	1117
min	4,24	0,05	44,75	0,09	0,32	0,18	0,18	0,05	0,00	1,93	0,00	0,01	0,01	1097
max	9,99	18,21	77,23	2,22	0,65	1,19	0,42	1,82	0,76	3,21	0,09	0,03	0,05	1131
moyenne	7,53	5,45	65,30	0,22	0,48	0,98								1113
Total							15,34	21,41	11,12	132,97	0,44	0,98	2,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	10,48			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.