

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,23	0,90	65,01	0,11	0,46	1,16	0,27	0,08	0,04	2,82	0,00	0,02	0,05	1122
01:00	8,09	4,79	69,41	0,12	0,46	1,17	0,35	0,07	0,21	3,01	0,01	0,02	0,05	1115
01:30	7,22	2,77	65,80	0,11	0,48	1,17	0,32	0,05	0,12	2,88	0,00	0,02	0,05	1124
02:00	7,72	2,94	66,87	0,11	0,46	1,16	0,33	0,05	0,13	2,90	0,00	0,02	0,05	1122
02:30	8,07	5,29	64,05	0,12	0,49	1,15	0,35	0,04	0,23	2,75	0,00	0,02	0,05	1125
03:00	9,84	33,17	97,99	0,12	0,43	1,15	0,41	0,04	1,40	4,13	0,01	0,02	0,05	1133
03:30	4,76	0,00	65,40	0,11	0,43	1,15	0,20	0,06	0,00	2,81	0,00	0,02	0,05	1135
04:00	4,46	2,88	55,80	0,11	0,48	1,13	0,19	0,08	0,12	2,40	0,00	0,02	0,05	1122
04:30	6,99	9,91	55,07	0,12	0,49	1,02	0,30	0,04	0,43	2,36	0,00	0,02	0,04	1133
05:00	7,23	4,21	56,80	0,12	0,50	1,03	0,31	0,05	0,18	2,40	0,00	0,02	0,04	1124
05:30	7,09	3,38	53,65	0,12	0,51	1,03	0,30	0,05	0,14	2,29	0,01	0,02	0,04	1126
06:00	6,77	2,51	58,34	0,15	0,42	0,57	0,29	0,03	0,11	2,51	0,01	0,02	0,02	1125
06:30	7,42	6,88	53,34	0,19	0,26	0,18	0,32	0,04	0,30	2,30	0,01	0,01	0,01	1115
07:00	6,36	4,39	55,87	0,24	0,30	0,17	0,27	0,02	0,19	2,38	0,01	0,01	0,01	1127
07:30	6,70	4,96	56,18	0,19	0,29	0,17	0,29	0,04	0,21	2,39	0,01	0,01	0,01	1133
08:00	7,18	4,86	56,71	0,15	0,42	0,74	0,31	0,04	0,21	2,43	0,01	0,02	0,03	1137
08:30	7,04	1,77	55,86	0,11	0,51	1,02	0,30	0,04	0,08	2,38	0,00	0,02	0,04	1140
09:00	6,63	1,10	55,64	0,11	0,51	1,03	0,28	0,02	0,05	2,37	0,00	0,02	0,04	1150
09:30	6,84	4,30	54,04	0,13	0,50	1,07	0,29	0,26	0,18	2,32	0,01	0,02	0,05	1137
10:00	6,51	0,78	58,44	0,12	0,51	1,14	0,28	0,04	0,03	2,54	0,01	0,02	0,05	1145
10:30	7,05	2,85	53,24	0,14	0,51	1,15	0,30	0,06	0,12	2,28	0,01	0,02	0,05	1135
11:00	7,43	4,82	59,34	0,13	0,55	1,15	0,31	0,05	0,20	2,50	0,01	0,02	0,05	1133
11:30	6,77	2,21	55,17	0,11	0,52	1,14	0,29	0,04	0,09	2,34	0,00	0,02	0,05	1139
12:00	7,20	6,36	39,55	0,25	0,53	1,14	0,31	1,58	0,28	1,71	0,01	0,02	0,05	1134
12:30	8,08	5,87	48,68	0,16	0,57	1,15	0,34	0,13	0,25	2,05	0,01	0,02	0,05	1130
13:00	4,97	0,00	51,01	0,16	0,44	1,19	0,21	0,05	0,00	2,15	0,01	0,02	0,05	1149
13:30	4,90	1,07	53,18	0,20	0,54	1,18	0,21	0,05	0,05	2,28	0,01	0,02	0,05	1128
14:00	7,39	5,24	52,43	0,21	0,51	1,35	0,31	0,11	0,22	2,19	0,01	0,02	0,06	1077
14:30	3,47	0,10	41,10	2,57	0,46	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
15:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
min	3,47	0,00	39,55	0,11	0,26	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1077
max	9,84	33,17	97,99	2,57	0,57	1,35	0,41	1,58	1,40	4,13	0,01	0,02	0,06	1150
moyenne	6,89	4,65	58,32	0,14	0,47	0,99								1129
Total							8,26	11,90	5,55	69,89	0,17	0,56	1,19	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			99,31	7,31			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					99,88		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.
15h00 : arrêt non programmé suite à une fuite d'eau sur le circuit eau/vapeur