

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss leres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
01:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
01:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
02:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
02:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
03:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
03:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
04:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
04:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
05:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
05:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
06:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
06:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
07:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
07:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
08:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
08:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
09:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off	
09:30	0.87	Off	0.49	0.75	1.11	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1043	
10:00	1.15	0.24	14.75	3.60	1.23	1.18	0.04	0.79	0.01	0.55	0.13	0.05	0.04	1104	
10:30	1.41	0.00	13.65	0.54	1.35	1.22	0.05	0.55	0.00	0.44	0.02	0.04	0.04	1134	
11:00	1.80	0.00	22.02	0.47	1.26	1.21	0.06	0.04	0.00	0.75	0.02	0.04	0.04	1158	
11:30	1.98	0.00	41.81	0.40	1.26	1.24	0.06	0.04	0.00	1.35	0.01	0.04	0.04	1125	
12:00	2.25	0.00	42.28	0.37	1.20	1.22	0.07	0.16	0.00	1.35	0.01	0.04	0.04	1140	
12:30	2.40	0.00	44.89	0.34	1.10	1.21	0.08	0.03	0.00	1.46	0.01	0.04	0.04	1164	
13:00	2.62	0.05	39.05	0.34	1.13	1.19	0.09	0.03	0.00	1.32	0.01	0.04	0.04	1160	
13:30	2.85	0.10	54.20	0.35	1.05	1.19	0.10	0.03	0.00	1.87	0.01	0.04	0.04	1169	
14:00	2.87	0.00	65.06	0.36	1.01	1.21	0.10	0.04	0.00	2.29	0.01	0.04	0.04	1174	
14:30	2.84	0.00	68.80	0.39	0.88	1.28	0.10	0.04	0.00	2.45	0.01	0.03	0.05	1163	
15:00	3.09	0.98	67.55	0.36	1.00	1.22	0.12	0.07	0.04	2.54	0.01	0.04	0.05	1149	
15:30	3.72	0.31	67.89	0.32	0.93	1.24	0.14	0.07	0.01	2.60	0.01	0.04	0.05	1167	
16:00	4.26	3.44	67.34	0.31	0.96	1.22	0.16	0.05	0.13	2.60	0.01	0.04	0.05	1142	
16:30	5.23	3.43	65.82	0.31	0.88	1.26	0.20	0.08	0.13	2.51	0.01	0.03	0.05	1151	
17:00	5.16	3.39	67.43	0.26	0.90	1.25	0.20	0.07	0.13	2.60	0.01	0.03	0.05	1151	
17:30	5.68	2.88	55.20	0.23	0.85	1.23	0.22	0.06	0.11	2.17	0.01	0.03	0.05	1174	
18:00	7.22	7.01	63.77	0.27	0.61	0.79	0.29	0.07	0.28	2.53	0.01	0.02	0.03	1136	
18:30	7.81	4.74	66.16	0.31	0.42	0.55	0.29	0.05	0.18	2.46	0.01	0.02	0.02	1121	
19:00	6.19	2.69	66.32	0.29	0.40	0.54	0.23	0.08	0.10	2.51	0.01	0.02	0.02	1120	
19:30	9.09	9.56	64.30	0.27	0.34	0.47	0.36	0.05	0.38	2.54	0.01	0.01	0.02	1117	
20:00	9.41	7.64	65.38	0.22	0.76	1.01	0.37	0.07	0.30	2.54	0.01	0.03	0.04	1124	
20:30	9.33	5.47	64.20	0.19	0.88	1.22	0.37	0.05	0.22	2.57	0.01	0.03	0.05	1139	
21:00	9.94	5.44	68.40	0.18	0.87	1.20	0.41	0.07	0.22	2.80	0.01	0.04	0.05	1153	
21:30	9.48	6.07	64.62	0.17	0.91	1.21	0.39	0.04	0.25	2.63	0.01	0.04	0.05	1137	
22:00	9.49	5.27	69.60	0.17	0.86	1.20	0.39	0.05	0.22	2.87	0.01	0.04	0.05	1145	
22:30	9.26	4.79	65.56	0.16	0.79	1.19	0.40	0.07	0.21	2.85	0.01	0.03	0.05	1163	
23:00	8.92	2.74	68.54	0.16	0.86	1.22	0.38	0.07	0.12	2.94	0.01	0.04	0.05	1136	
23:30	9.68	4.04	67.26	0.16	0.85	1.22	0.42	0.07	0.17	2.90	0.01	0.04	0.05	1128	
00:00	8.93	3.55	68.35	0.16	0.83	1.23	0.39	0.08	0.15	2.95	0.01	0.04	0.05	1133	
min	0,87	0,00	0,49	0,16	0,34	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1043	
max	9,94	9,56	69,60	3,60	1,35	1,28	0,42	0,79	0,38	2,95	0,13	0,05	0,05	1174	
moyenne	5,66	2,89	57,25	0,40	0,91	1,12								1141	
Total							6,48	8,62	3,36	63,94	0,43	0,99	1,23		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,90			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00						
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H	0						
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel		99,77					

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.