

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	9,11	2,95	66,15	0,17	0,87	1,24	0,39	0,07	0,13	2,83	0,01	0,04	0,05	1120	
01:00	8,80	1,50	66,75	0,17	0,85	1,24	0,38	0,07	0,06	2,85	0,01	0,04	0,05	1112	
01:30	8,10	0,94	65,42	0,16	0,87	1,23	0,35	0,06	0,04	2,79	0,01	0,04	0,05	1117	
02:00	7,02	0,32	67,76	0,16	0,82	1,21	0,31	0,07	0,01	2,95	0,01	0,04	0,05	1134	
02:30	6,75	0,09	66,93	0,17	0,83	1,23	0,29	0,06	0,00	2,86	0,01	0,04	0,05	1125	
03:00	7,50	2,63	144,46	0,21	0,82	1,18	0,32	0,06	0,11	6,25	0,01	0,04	0,05	1138	
03:30	7,74	1,16	68,59	0,17	0,82	1,21	0,33	0,07	0,05	2,95	0,01	0,04	0,05	1129	
04:00	7,78	2,08	66,10	0,17	0,73	1,15	0,34	0,06	0,09	2,92	0,01	0,03	0,05	1133	
04:30	7,94	2,94	63,57	0,17	0,76	1,08	0,35	0,08	0,13	2,80	0,01	0,03	0,05	1130	
05:00	7,74	2,68	69,17	0,18	0,79	1,09	0,34	0,08	0,12	3,01	0,01	0,03	0,05	1120	
05:30	7,60	3,42	64,13	0,23	0,75	1,09	0,32	0,05	0,15	2,74	0,01	0,03	0,05	1071	
06:00	7,82	2,52	68,37	0,28	0,59	0,64	0,32	0,04	0,10	2,83	0,01	0,02	0,03	1137	
06:30	7,43	4,38	63,29	0,25	0,44	0,29	0,32	0,04	0,19	2,73	0,01	0,02	0,01	1149	
07:00	7,48	4,82	61,67	0,24	0,39	0,29	0,32	0,05	0,21	2,63	0,01	0,02	0,01	1136	
07:30	8,87	7,11	55,17	0,24	0,44	0,28	0,38	0,07	0,31	2,38	0,01	0,02	0,01	1157	
08:00	5,68	0,13	54,94	0,18	0,61	0,82	0,25	0,06	0,01	2,37	0,01	0,03	0,04	1133	
08:30	7,18	1,65	62,54	0,16	0,71	1,07	0,30	0,04	0,07	2,60	0,01	0,03	0,04	1137	
09:00	8,25	2,71	68,09	0,15	0,65	1,06	0,35	0,04	0,12	2,91	0,01	0,03	0,05	1148	
09:30	8,15	3,01	63,63	0,15	0,69	1,13	0,34	0,06	0,13	2,69	0,01	0,03	0,05	1146	
10:00	8,00	2,73	70,33	0,15	0,68	1,20	0,34	0,07	0,12	3,02	0,01	0,03	0,05	1142	
10:30	6,88	0,90	65,80	0,14	0,68	1,21	0,29	0,05	0,04	2,80	0,01	0,03	0,05	1126	
11:00	9,21	5,09	65,61	0,25	0,70	1,20	0,39	0,06	0,22	2,77	0,01	0,03	0,05	1124	
11:30	6,13	0,16	68,03	0,15	0,68	1,22	0,26	0,05	0,01	2,83	0,01	0,03	0,05	1126	
12:00	7,75	2,50	64,08	0,15	0,62	1,22	0,33	0,05	0,11	2,70	0,01	0,03	0,05	1121	
12:30	6,16	0,24	67,18	0,16	0,66	1,20	0,26	0,05	0,01	2,88	0,01	0,03	0,05	1142	
13:00	8,93	7,17	64,13	0,18	0,68	1,19	0,39	0,24	0,31	2,77	0,01	0,03	0,05	1130	
13:30	8,75	4,58	71,17	0,17	0,71	1,18	0,37	0,06	0,19	3,00	0,01	0,03	0,05	1135	
14:00	7,49	1,35	53,49	0,17	0,62	1,22	0,32	0,05	0,06	2,25	0,01	0,03	0,05	1156	
14:30	8,56	10,04	56,53	0,17	0,71	1,18	0,35	0,03	0,41	2,33	0,01	0,03	0,05	1141	
15:00	7,05	0,32	57,15	0,15	0,68	1,19	0,29	0,05	0,01	2,38	0,01	0,03	0,05	1141	
15:30	7,40	2,11	57,31	0,15	0,63	1,21	0,32	0,05	0,09	2,45	0,01	0,03	0,05	1150	
16:00	7,74	1,78	58,76	0,14	0,64	1,24	0,33	0,04	0,08	2,54	0,01	0,03	0,05	1149	
16:30	7,84	2,06	67,49	0,15	0,67	1,31	0,33	0,06	0,09	2,85	0,01	0,03	0,06	1139	
17:00	8,01	2,67	65,23	0,14	0,68	1,30	0,35	0,05	0,12	2,83	0,01	0,03	0,06	1132	
17:30	7,68	1,41	66,01	0,14	0,66	1,31	0,33	0,06	0,06	2,84	0,01	0,03	0,06	1142	
18:00	7,45	2,99	66,67	0,18	0,54	0,78	0,31	0,05	0,13	2,81	0,01	0,02	0,03	1132	
18:30	7,81	4,98	70,01	0,20	0,41	0,36	0,34	0,03	0,22	3,02	0,01	0,02	0,02	1159	
19:00	7,67	4,88	65,26	0,20	0,41	0,36	0,32	0,04	0,21	2,76	0,01	0,02	0,02	1132	
19:30	7,45	4,81	64,61	0,20	0,41	0,34	0,32	0,05	0,21	2,75	0,01	0,02	0,01	1126	
20:00	8,05	3,10	65,55	0,16	0,62	0,98	0,34	0,04	0,13	2,77	0,01	0,03	0,04	1147	
20:30	7,14	1,15	69,36	0,14	0,68	1,34	0,30	0,05	0,05	2,87	0,01	0,03	0,06	1130	
21:00	8,04	1,66	65,38	0,14	0,72	1,30	0,35	0,04	0,07	2,82	0,01	0,03	0,06	1140	
21:30	8,04	2,28	66,31	0,14	0,70	1,25	0,34	0,05	0,10	2,83	0,01	0,03	0,05	1125	
22:00	7,78	1,80	66,90	0,15	0,71	1,22	0,33	0,06	0,08	2,81	0,01	0,03	0,05	1111	
22:30	8,02	3,37	63,79	0,15	0,69	1,18	0,35	0,11	0,15	2,80	0,01	0,03	0,05	1137	
23:00	7,37	1,27	68,95	0,18	0,70	1,23	0,32	0,06	0,05	2,95	0,01	0,03	0,05	1098	
23:30	7,28	1,98	68,29	0,20	0,67	1,22	0,31	0,05	0,09	2,94	0,01	0,03	0,05	1109	
00:00	8,23	3,09	66,44	0,21	0,71	1,21	0,35	0,06	0,13	2,81	0,01	0,03	0,05	1106	
min	5,68	0,09	53,49	0,14	0,39	0,28	0,25	0,03	0,00	2,25	0,01	0,02	0,01	1071	
max	9,21	10,04	144,46	0,28	0,87	1,34	0,39	0,24	0,41	6,25	0,01	0,04	0,06	1159	
moyenne	7,73	2,70	66,51	0,18	0,67	1,06								1132	
Total							15,83	9,36	5,52	136,28	0,36	1,37	2,17		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,57			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.