

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg						Process	
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	20	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.14	4.26	59.64	1.13	0.65	1.18	0.30	1.50	0.18	2.49	0.05	0.03	0.05	1125
01:00	8.42	5.26	70.67	0.11	0.70	1.17	0.35	0.05	0.22	2.92	0.00	0.03	0.05	1118
01:30	7.02	2.19	71.38	0.12	0.66	1.19	0.29	0.06	0.09	3.00	0.01	0.03	0.05	1114
02:00	7.65	2.18	66.02	0.13	0.62	1.21	0.32	0.05	0.09	2.78	0.01	0.03	0.05	1114
02:30	8.06	7.00	57.50	0.13	0.71	1.18	0.34	0.31	0.29	2.40	0.01	0.03	0.05	1110
03:00	7.86	4.71	65.26	0.14	0.68	1.20	0.32	0.05	0.19	2.64	0.01	0.03	0.05	1107
03:30	7.07	4.31	58.89	0.14	0.71	1.18	0.29	0.10	0.18	2.44	0.01	0.03	0.05	1110
04:00	8.66	7.82	60.82	0.13	0.70	1.18	0.36	0.07	0.32	2.50	0.01	0.03	0.05	1105
04:30	7.55	7.18	65.65	0.17	0.56	0.88	0.31	0.07	0.30	2.70	0.01	0.02	0.04	1101
05:00	7.65	12.53	64.12	0.23	0.29	0.29	0.31	0.25	0.51	2.62	0.01	0.01	0.01	1091
05:30	7.84	9.84	65.53	0.22	0.25	0.30	0.32	0.09	0.40	2.66	0.01	0.01	0.01	1106
06:00	6.76	6.78	62.22	0.79	0.31	0.33	0.28	1.46	0.28	2.57	0.03	0.01	0.01	1116
06:30	7.74	8.98	76.44	0.22	0.29	0.29	0.32	0.13	0.37	3.18	0.01	0.01	0.01	1121
07:00	8.78	12.67	64.29	0.30	0.26	0.28	0.36	1.09	0.53	2.67	0.01	0.01	0.01	1126
07:30	7.33	6.38	70.94	0.52	0.26	0.29	0.30	0.05	0.26	2.92	0.02	0.01	0.01	1126
08:00	6.74	3.65	66.73	0.18	0.55	0.88	0.28	0.04	0.15	2.73	0.01	0.02	0.04	1126
08:30	8.00	7.32	66.30	0.19	0.58	1.10	0.33	0.15	0.30	2.74	0.01	0.02	0.05	1138
09:00	7.37	2.42	68.97	0.18	0.62	1.09	0.31	0.05	0.10	2.89	0.01	0.03	0.05	1149
09:30	6.98	0.91	69.71	0.18	0.54	1.16	0.29	0.06	0.04	2.92	0.01	0.02	0.05	1147
10:00	8.61	10.53	64.58	0.19	0.59	1.15	0.37	0.05	0.45	2.78	0.01	0.03	0.05	1142
10:30	8.64	7.30	68.00	0.22	0.60	1.16	0.37	0.06	0.32	2.95	0.01	0.03	0.05	1127
11:00	7.96	10.41	65.67	0.24	0.63	1.18	0.34	0.50	0.44	2.77	0.01	0.03	0.05	1091
11:30	8.19	8.57	60.96	0.19	0.62	1.16	0.34	0.17	0.35	2.50	0.01	0.03	0.05	1115
12:00	6.66	5.50	65.94	0.17	0.65	1.14	0.27	0.06	0.23	2.71	0.01	0.03	0.05	1115
12:30	8.28	15.94	65.52	0.19	0.62	1.12	0.34	0.13	0.65	2.67	0.01	0.03	0.05	1125
13:00	6.84	2.98	61.16	0.19	0.64	1.11	0.28	0.07	0.12	2.52	0.01	0.03	0.05	1140
13:30	7.65	5.44	62.78	0.13	0.58	1.13	0.31	0.05	0.22	2.57	0.01	0.02	0.05	1139
14:00	6.25	1.05	65.28	0.11	0.47	1.16	0.26	0.06	0.04	2.74	0.00	0.02	0.05	1165
14:30	9.15	10.17	71.06	0.11	0.61	1.16	0.38	0.05	0.42	2.96	0.00	0.03	0.05	1138
15:00	8.75	6.37	65.12	1.42	0.57	1.15	0.37	1.50	0.27	2.72	0.06	0.02	0.05	1135
15:30	6.73	3.35	73.22	0.10	0.59	1.14	0.29	0.06	0.14	3.12	0.00	0.03	0.05	1127
16:00	7.37	4.73	67.07	0.08	0.59	1.15	0.31	0.07	0.20	2.86	0.00	0.03	0.05	1146
16:30	7.37	3.38	66.26	0.09	0.59	1.16	0.31	0.12	0.14	2.80	0.00	0.02	0.05	1129
17:00	7.21	1.80	69.98	0.10	0.58	1.19	0.30	0.07	0.07	2.91	0.00	0.02	0.05	1129
17:30	8.58	3.80	64.28	0.22	0.57	1.20	0.36	0.30	0.16	2.70	0.01	0.02	0.05	1106
18:00	7.14	2.97	63.29	0.19	0.40	0.68	0.30	0.07	0.13	2.69	0.01	0.02	0.03	1112
18:30	7.79	3.81	60.98	0.16	0.27	0.33	0.33	0.05	0.16	2.58	0.01	0.01	0.01	1128
19:00	7.34	3.00	63.04	0.16	0.25	0.39	0.30	0.05	0.12	2.61	0.01	0.01	0.02	1118
19:30	7.88	4.27	61.06	0.18	0.23	0.36	0.33	0.06	0.18	2.52	0.01	0.01	0.01	1117
20:00	7.96	2.52	68.40	0.14	0.55	0.98	0.33	0.05	0.10	2.84	0.01	0.02	0.04	1115
20:30	8.23	10.30	46.01	0.15	0.73	1.17	0.35	0.94	0.44	1.95	0.01	0.03	0.05	1090
21:00	7.52	3.10	62.65	0.22	0.71	1.19	0.31	0.57	0.13	2.58	0.01	0.03	0.05	1102
21:30	8.43	7.23	66.46	0.14	0.76	1.18	0.34	0.05	0.29	2.67	0.01	0.03	0.05	1097
22:00	6.88	1.77	67.62	0.12	0.72	1.19	0.28	0.03	0.07	2.71	0.00	0.03	0.05	1119
22:30	7.93	5.69	70.16	0.12	0.70	1.15	0.33	0.03	0.24	2.93	0.00	0.03	0.05	1130
23:00	7.04	1.62	64.76	0.61	0.69	1.16	0.29	0.04	0.07	2.68	0.03	0.03	0.05	1133
23:30	7.63	3.58	64.24	0.11	0.69	1.16	0.32	0.05	0.15	2.69	0.00	0.03	0.05	1141
00:00	8.16	5.00	65.51	0.11	0.65	1.15	0.35	0.05	0.21	2.81	0.00	0.03	0.05	1142
min	6,25	0,91	46,01	0,08	0,23	0,28	0,26	0,03	0,04	1,95	0,00	0,01	0,01	1090
max	9,15	15,94	76,44	1,42	0,76	1,21	0,38	1,50	0,65	3,18	0,06	0,03	0,05	1165
moyenne	7,68	5,68	65,25	0,24	0,56	0,98								1122
Total							15,35	22,73	11,33	130,35	0,47	1,11	1,95	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	11,34			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.