

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss leres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.47	2.04	66.75	0.12	0.48	1.15	0.27	0.05	0.09	2.83	0.01	0.02	0.05	1129
01:00	8.49	3.82	64.50	0.15	0.56	1.16	0.36	0.19	0.16	2.77	0.01	0.02	0.05	1129
01:30	7.02	4.83	79.39	1.54	0.49	1.18	0.30	0.04	0.21	3.42	0.07	0.02	0.05	1131
02:00	8.45	5.26	70.83	0.14	0.46	1.19	0.36	0.05	0.22	3.01	0.01	0.02	0.05	1116
02:30	7.51	2.62	66.98	0.12	0.50	1.20	0.32	0.07	0.11	2.84	0.01	0.02	0.05	1121
03:00	6.77	2.30	65.27	0.12	0.51	1.21	0.28	0.06	0.10	2.73	0.01	0.02	0.05	1109
03:30	8.26	3.75	69.07	0.12	0.48	1.20	0.35	0.05	0.16	2.89	0.01	0.02	0.05	1127
04:00	6.26	1.75	67.18	0.12	0.43	1.20	0.27	0.06	0.08	2.88	0.01	0.02	0.05	1128
04:30	7.75	4.46	66.46	0.12	0.51	1.21	0.33	0.06	0.19	2.82	0.01	0.02	0.05	1121
05:00	8.50	5.50	64.76	0.13	0.53	1.20	0.35	0.04	0.23	2.66	0.01	0.02	0.05	1116
05:30	7.48	1.31	69.40	0.13	0.49	1.20	0.31	0.05	0.05	2.87	0.01	0.02	0.05	1133
06:00	5.95	1.92	63.94	0.15	0.36	0.62	0.26	0.03	0.08	2.76	0.01	0.02	0.03	1139
06:30	7.90	6.75	66.79	0.18	0.27	0.19	0.34	0.04	0.29	2.83	0.01	0.01	0.01	1124
07:00	8.09	6.50	67.70	0.18	0.33	0.18	0.34	0.05	0.27	2.85	0.01	0.01	0.01	1119
07:30	6.64	3.82	63.51	0.17	0.29	0.18	0.28	0.04	0.16	2.70	0.01	0.01	0.01	1127
08:00	8.39	5.78	69.38	0.13	0.49	0.81	0.35	0.05	0.24	2.91	0.01	0.02	0.03	1130
08:30	8.11	4.63	67.05	0.13	0.62	1.08	0.34	0.05	0.19	2.81	0.01	0.03	0.05	1125
09:00	6.73	4.66	63.15	0.12	0.63	1.09	0.28	0.10	0.20	2.65	0.01	0.03	0.05	1114
09:30	8.32	8.78	65.68	0.13	0.64	1.11	0.34	0.14	0.36	2.71	0.01	0.03	0.05	1115
10:00	7.01	5.46	62.25	0.37	0.63	1.15	0.29	0.19	0.23	2.57	0.02	0.03	0.05	1116
10:30	6.99	3.47	69.05	0.11	0.64	1.16	0.29	0.05	0.14	2.86	0.00	0.03	0.05	1115
11:00	7.87	4.39	66.22	0.11	0.61	1.17	0.33	0.05	0.18	2.75	0.00	0.03	0.05	1117
11:30	7.47	3.23	70.27	0.10	0.57	1.18	0.32	0.06	0.14	2.96	0.00	0.02	0.05	1126
12:00	7.42	5.26	64.66	0.12	0.62	1.17	0.31	0.06	0.22	2.73	0.01	0.03	0.05	1106
12:30	8.36	3.70	71.27	0.09	0.61	1.20	0.35	0.06	0.15	2.97	0.00	0.03	0.05	1124
13:00	6.37	0.87	64.15	0.08	0.59	1.19	0.27	0.08	0.04	2.76	0.00	0.03	0.05	1133
13:30	7.39	2.19	68.10	0.09	0.57	1.20	0.32	0.07	0.09	2.94	0.00	0.02	0.05	1120
14:00	6.87	2.22	66.74	0.09	0.52	1.23	0.30	0.08	0.10	2.87	0.00	0.02	0.05	1123
14:30	9.17	12.94	64.03	0.10	0.57	1.22	0.39	0.08	0.55	2.73	0.00	0.02	0.05	1086
15:00	6.65	6.15	59.83	0.20	0.62	1.20	0.27	0.44	0.25	2.46	0.01	0.03	0.05	1075
15:30	8.72	9.95	60.83	2.56	0.65	1.16	0.35	1.57	0.40	2.47	0.10	0.03	0.05	1096
16:00	7.00	5.16	67.72	0.26	0.62	1.15	0.28	1.19	0.21	2.74	0.01	0.03	0.05	1105
16:30	6.23	2.16	66.59	0.08	0.60	1.16	0.25	0.06	0.09	2.73	0.00	0.02	0.05	1133
17:00	7.81	5.69	71.42	0.54	0.59	1.15	0.32	0.05	0.24	2.96	0.02	0.02	0.05	1139
17:30	8.22	7.38	64.42	0.09	0.63	1.15	0.34	0.28	0.31	2.67	0.00	0.03	0.05	1134
18:00	7.49	3.97	71.39	0.11	0.40	0.65	0.31	0.05	0.17	2.99	0.00	0.02	0.03	1142
18:30	7.25	7.41	62.39	0.12	0.25	0.29	0.31	0.07	0.32	2.67	0.01	0.01	0.01	1130
19:00	7.60	7.03	66.82	0.13	0.25	0.29	0.33	0.07	0.30	2.90	0.01	0.01	0.01	1120
19:30	7.68	5.13	69.89	0.14	0.25	0.33	0.33	0.07	0.22	2.97	0.01	0.01	0.01	1114
20:00	6.27	2.47	66.51	0.09	0.48	0.93	0.27	0.06	0.11	2.90	0.00	0.02	0.04	1136
20:30	8.52	5.88	64.83	0.09	0.58	1.19	0.37	0.05	0.26	2.82	0.00	0.03	0.05	1123
21:00	7.37	1.46	67.88	0.09	0.56	1.21	0.32	0.07	0.06	2.95	0.00	0.02	0.05	1120
21:30	7.61	3.65	67.38	0.09	0.49	1.19	0.34	0.06	0.16	2.99	0.00	0.02	0.05	1141
22:00	6.52	3.03	65.32	0.10	0.51	1.19	0.28	0.05	0.13	2.82	0.00	0.02	0.05	1128
22:30	8.38	5.16	65.57	0.11	0.56	1.19	0.35	0.06	0.21	2.72	0.00	0.02	0.05	1113
23:00	8.16	7.71	65.33	0.11	0.52	1.17	0.34	0.05	0.32	2.71	0.00	0.02	0.05	1121
23:30	7.29	4.61	67.38	0.11	0.53	1.16	0.31	0.05	0.19	2.83	0.00	0.02	0.05	1145
00:00	7.42	4.92	66.56	0.10	0.57	1.15	0.31	0.05	0.21	2.79	0.00	0.02	0.05	1133
min	5,95	0,87	59,83	0,08	0,25	0,18	0,25	0,03	0,04	2,46	0,00	0,01	0,01	1075
max	9,17	12,94	79,39	2,56	0,65	1,23	0,39	1,57	0,55	3,42	0,10	0,03	0,05	1145
moyenne	7,50	4,65	66,72	0,22	0,51	1,02								1123
Total							15,20	20,58	9,39	135,18	0,43	1,04	2,07	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	10,24			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.