

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOX	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,38	7,48	64,14	0,13	0,56	1,15	0,34	0,29	0,31	2,64	0,01	0,02	0,05	1121
01:00	6,89	2,15	68,65	0,11	0,58	1,14	0,29	0,05	0,09	2,85	0,00	0,02	0,05	1140
01:30	8,05	5,99	65,86	0,13	0,61	1,13	0,34	0,05	0,25	2,77	0,01	0,03	0,05	1139
02:00	8,48	7,65	66,13	0,12	0,59	1,13	0,35	0,04	0,31	2,71	0,00	0,02	0,05	1123
02:30	6,74	2,82	69,70	0,11	0,54	1,09	0,28	0,05	0,12	2,93	0,00	0,02	0,05	1144
03:00	8,47	9,32	67,56	1,54	0,62	1,04	0,36	0,05	0,39	2,84	0,06	0,03	0,04	1145
03:30	7,95	17,35	69,37	0,11	0,55	1,08	0,34	0,04	0,74	2,94	0,00	0,02	0,05	1144
04:00	5,14	20,21	64,28	0,11	0,57	1,11	0,21	0,05	0,84	2,68	0,00	0,02	0,05	1138
04:30	4,56	5,02	67,48	0,12	0,54	1,12	0,19	0,05	0,21	2,86	0,01	0,02	0,05	1133
05:00	5,36	10,12	67,88	0,12	0,58	1,08	0,22	0,04	0,42	2,83	0,01	0,02	0,04	1131
05:30	7,89	10,56	66,81	0,12	0,57	1,10	0,33	0,05	0,44	2,80	0,00	0,02	0,05	1135
06:00	7,83	9,21	64,70	0,14	0,40	0,52	0,33	0,04	0,39	2,72	0,01	0,02	0,02	1136
06:30	8,09	9,78	68,52	0,16	0,34	0,17	0,35	0,04	0,42	2,93	0,01	0,01	0,01	1131
07:00	8,15	6,90	69,03	0,16	0,36	0,17	0,35	0,04	0,29	2,93	0,01	0,02	0,01	1134
07:30	6,66	9,05	62,17	0,19	0,29	0,17	0,28	0,04	0,38	2,64	0,01	0,01	0,01	1120
08:00	7,46	7,18	63,58	0,12	0,50	0,79	0,31	0,04	0,30	2,65	0,01	0,02	0,03	1121
08:30	7,77	12,72	66,13	0,13	0,53	1,06	0,33	0,08	0,53	2,78	0,01	0,02	0,04	1127
09:00	5,99	2,72	69,72	0,15	0,51	1,07	0,26	0,06	0,12	2,99	0,01	0,02	0,05	1143
09:30	7,49	7,96	64,60	0,11	0,55	1,05	0,32	0,06	0,34	2,80	0,00	0,02	0,05	1121
10:00	8,71	3,41	67,99	0,11	0,53	1,14	0,37	0,06	0,15	2,90	0,00	0,02	0,05	1120
10:30	7,52	5,47	67,21	0,10	0,55	1,16	0,33	0,08	0,24	2,93	0,00	0,02	0,05	1125
11:00	8,02	7,03	65,01	0,10	0,59	1,18	0,34	0,07	0,30	2,79	0,00	0,03	0,05	1094
11:30	7,26	2,71	69,95	0,10	0,54	1,18	0,31	0,05	0,11	2,95	0,00	0,02	0,05	1106
12:00	8,33	8,71	60,62	0,10	0,55	1,18	0,35	0,08	0,36	2,53	0,00	0,02	0,05	1101
12:30	8,46	8,40	69,82	0,09	0,56	1,18	0,35	0,06	0,35	2,90	0,00	0,02	0,05	1111
13:00	6,64	2,94	66,95	0,09	0,53	1,16	0,28	0,05	0,12	2,84	0,00	0,02	0,05	1125
13:30	7,28	2,56	68,51	0,09	0,54	1,17	0,31	0,05	0,11	2,89	0,00	0,02	0,05	1125
14:00	7,51	4,75	64,84	0,12	0,49	1,18	0,32	0,05	0,20	2,74	0,01	0,02	0,05	1132
14:30	8,86	9,78	61,94	0,12	0,57	1,17	0,38	0,07	0,41	2,63	0,01	0,02	0,05	1101
15:00	7,24	9,16	61,90	0,43	0,54	1,12	0,30	0,04	0,38	2,55	0,02	0,02	0,05	1102
15:30	5,78	1,72	73,39	0,13	0,54	1,13	0,24	0,06	0,07	3,02	0,01	0,02	0,05	1136
16:00	7,76	5,76	66,37	0,13	0,55	1,14	0,33	0,08	0,25	2,84	0,01	0,02	0,05	1133
16:30	9,26	9,59	64,43	0,17	0,59	1,16	0,38	0,08	0,40	2,66	0,01	0,02	0,05	1112
17:00	7,26	6,28	62,68	0,18	0,58	1,15	0,29	0,05	0,25	2,50	0,01	0,02	0,05	1097
17:30	7,27	3,91	66,15	0,16	0,58	1,13	0,30	0,06	0,16	2,73	0,01	0,02	0,05	1128
18:00	6,74	6,89	67,07	0,17	0,32	0,61	0,28	0,05	0,29	2,79	0,01	0,01	0,03	1130
18:30	7,24	5,17	66,05	0,16	0,20	0,27	0,31	0,04	0,22	2,83	0,01	0,01	0,01	1146
19:00	8,17	10,99	61,66	0,19	0,18	0,26	0,35	0,71	0,47	2,63	0,01	0,01	0,01	1121
19:30	8,94	8,63	62,85	0,15	0,21	0,20	0,37	0,04	0,36	2,60	0,01	0,01	0,01	1124
20:00	6,95	1,32	66,06	0,10	0,49	0,85	0,29	0,05	0,05	2,74	0,00	0,02	0,04	1130
20:30	6,97	2,47	72,90	0,16	0,62	1,15	0,29	0,34	0,10	3,03	0,01	0,03	0,05	1125
21:00	7,42	2,71	66,75	0,09	0,60	1,16	0,32	0,07	0,12	2,84	0,00	0,03	0,05	1146
21:30	8,02	3,94	67,22	0,09	0,57	1,16	0,35	0,08	0,17	2,91	0,00	0,02	0,05	1149
22:00	7,14	3,79	66,31	0,09	0,54	1,18	0,31	0,07	0,17	2,91	0,00	0,02	0,05	1142
22:30	7,81	5,38	65,39	0,11	0,59	1,18	0,34	0,07	0,23	2,83	0,00	0,03	0,05	1113
23:00	8,98	9,64	62,87	0,12	0,64	1,17	0,38	0,22	0,40	2,64	0,00	0,03	0,05	1092
23:30	7,28	7,89	66,94	0,12	0,61	1,15	0,30	0,05	0,32	2,75	0,01	0,03	0,05	1108
00:00	7,31	5,11	67,08	0,12	0,63	1,14	0,30	0,06	0,21	2,73	0,01	0,03	0,05	1118
min	4,56	1,32	60,62	0,09	0,18	0,17	0,19	0,04	0,05	2,50	0,00	0,01	0,01	1092
max	9,26	20,21	73,39	1,54	0,64	1,18	0,38	0,71	0,84	3,03	0,06	0,03	0,05	1149
moyenne	7,49	6,88	66,32	0,16	0,52	0,98								1125
Total							15,12	14,05	13,88	133,91	0,33	1,04	1,98	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,97			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					100,00		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.