

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg						Process
Lasse	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOX	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss
Ligne 1													
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30							
Autre seuil						150							850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.44	2.88	65.70	0.13	0.61	1.11	0.27	0.10	0.12	2.73	0.01	0.03	0.05
01:00	7.42	6.52	66.95	0.15	0.60	1.11	0.31	0.05	0.27	2.78	0.01	0.02	0.05
01:30	8.11	9.91	63.00	0.14	0.59	1.04	0.34	0.13	0.41	2.61	0.01	0.02	0.04
02:00	7.56	6.16	68.66	0.22	0.63	1.06	0.32	0.11	0.26	2.89	0.01	0.03	0.04
02:30	7.03	4.55	67.57	0.13	0.62	1.12	0.29	0.04	0.19	2.82	0.01	0.03	0.05
03:00	8.33	8.31	66.28	0.14	0.59	1.12	0.35	0.04	0.35	2.80	0.01	0.03	0.05
03:30	7.83	12.37	65.18	0.15	0.63	1.07	0.32	0.17	0.51	2.69	0.01	0.03	0.04
04:00	7.45	12.50	67.12	0.18	0.63	1.05	0.30	0.04	0.51	2.74	0.01	0.03	0.04
04:30	7.34	9.73	63.47	0.14	0.62	1.01	0.30	0.36	0.40	2.63	0.01	0.03	0.04
05:00	6.76	7.87	66.97	0.27	0.61	1.01	0.28	0.16	0.33	2.78	0.01	0.03	0.04
05:30	6.94	8.40	71.65	0.13	0.61	1.03	0.28	0.04	0.34	2.92	0.01	0.02	0.04
06:00	7.64	11.43	61.36	0.22	0.47	0.51	0.31	0.11	0.47	2.51	0.01	0.02	0.02
06:30	7.48	14.18	68.83	0.18	0.57	1.01	0.31	0.45	0.58	2.83	0.01	0.02	0.04
07:00	7.04	6.02	68.57	0.13	0.53	1.03	0.29	0.11	0.25	2.84	0.01	0.02	0.04
07:30	5.85	4.98	67.35	0.12	0.50	1.03	0.24	0.06	0.21	2.81	0.01	0.02	0.04
08:00	7.31	6.32	68.21	0.13	0.53	1.04	0.30	0.06	0.26	2.80	0.01	0.02	0.04
08:30	6.13	5.05	66.82	0.12	0.58	1.03	0.26	0.05	0.21	2.84	0.01	0.02	0.04
09:00	8.13	8.59	67.14	0.11	0.51	1.04	0.34	0.04	0.36	2.84	0.00	0.02	0.04
09:30	7.52	7.33	67.44	0.12	0.53	1.03	0.32	0.08	0.31	2.83	0.01	0.02	0.04
10:00	7.73	9.71	67.90	0.10	0.51	1.03	0.33	0.09	0.41	2.87	0.00	0.02	0.04
10:30	7.24	9.91	64.53	0.11	0.54	1.04	0.30	0.06	0.41	2.69	0.00	0.02	0.04
11:00	7.51	14.71	67.12	0.12	0.57	1.04	0.31	0.07	0.61	2.80	0.00	0.02	0.04
11:30	8.16	24.60	67.01	0.12	0.55	1.02	0.34	0.07	1.03	2.80	0.00	0.02	0.04
12:00	8.45	19.10	67.12	0.69	0.51	1.00	0.36	1.63	0.80	2.83	0.03	0.02	0.04
12:30	9.42	34.95	75.37	0.10	0.56	1.01	0.39	0.06	1.44	3.10	0.00	0.02	0.04
13:00	6.57	20.27	66.86	0.24	0.56	1.00	0.27	0.03	0.84	2.77	0.01	0.02	0.04
13:30	8.24	19.88	63.35	0.11	0.52	1.01	0.34	0.19	0.82	2.62	0.00	0.02	0.04
14:00	7.89	10.45	66.71	0.24	0.48	1.04	0.32	0.85	0.43	2.73	0.01	0.02	0.04
14:30	8.99	19.49	70.10	0.17	0.51	1.07	0.37	0.07	0.81	2.92	0.01	0.02	0.04
15:00	9.92	14.57	67.89	0.59	0.59	1.08	0.42	1.68	0.61	2.85	0.02	0.02	0.05
15:30	9.02	15.10	62.14	0.10	0.57	1.13	0.37	0.05	0.62	2.56	0.00	0.02	0.05
16:00	8.38	12.81	65.90	0.09	0.54	1.14	0.35	0.12	0.54	2.76	0.00	0.02	0.05
16:30	9.33	14.38	64.18	0.09	0.57	1.14	0.39	0.05	0.61	2.71	0.00	0.02	0.05
17:00	9.68	13.76	68.34	0.09	0.55	1.16	0.41	0.04	0.58	2.86	0.00	0.02	0.05
17:30	8.60	12.96	67.14	0.10	0.54	1.15	0.36	0.06	0.54	2.77	0.00	0.02	0.05
18:00	8.94	13.31	66.58	0.21	0.38	0.64	0.37	0.05	0.55	2.77	0.01	0.02	0.03
18:30	6.46	8.38	65.46	0.15	0.22	0.18	0.27	0.04	0.35	2.72	0.01	0.01	0.01
19:00	7.20	9.71	68.46	0.15	0.26	0.20	0.30	0.07	0.40	2.84	0.01	0.01	0.01
19:30	7.19	9.43	65.11	0.14	0.25	0.25	0.30	0.07	0.40	2.76	0.01	0.01	0.01
20:00	6.48	16.60	67.64	0.11	0.58	0.90	0.27	0.06	0.70	2.84	0.00	0.02	0.04
20:30	6.98	11.37	67.72	0.10	0.68	1.16	0.30	0.06	0.48	2.88	0.00	0.03	0.05
21:00	7.73	15.41	63.31	0.24	0.75	1.16	0.33	0.06	0.65	2.68	0.01	0.03	0.05
21:30	6.61	6.02	64.30	0.11	0.72	1.08	0.28	0.05	0.25	2.69	0.00	0.03	0.05
22:00	7.60	6.83	68.27	0.11	0.70	1.09	0.32	0.05	0.29	2.85	0.00	0.03	0.05
22:30	8.14	13.61	64.78	0.13	0.73	1.08	0.34	0.10	0.57	2.73	0.01	0.03	0.05
23:00	7.43	12.71	68.41	0.15	0.76	1.10	0.31	0.06	0.53	2.83	0.01	0.03	0.05
23:30	7.35	19.62	64.23	0.14	0.79	1.07	0.31	0.07	0.82	2.70	0.01	0.03	0.04
00:00	7.99	16.06	68.50	0.12	0.77	1.05	0.33	0.05	0.66	2.83	0.00	0.03	0.04
min	5,85	2,88	61,36	0,09	0,22	0,18	0,24	0,03	0,12	2,51	0,00	0,01	0,01
max	9,92	34,95	75,37	0,69	0,79	1,16	0,42	1,68	1,44	3,10	0,03	0,03	0,05
moyenne	7,70	12,06	66,72	0,16	0,57	0,99							
Total							15,40	25,42	24,11	133,48	0,33	1,13	1,98

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	12,67			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.