

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	20	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.94	7.86	68.54	0.14	0.78	1.03	0.25	0.10	0.33	2.85	0.01	0.03	0.04	1124
01:00	7.17	11.40	62.91	0.13	0.76	1.04	0.30	0.08	0.48	2.65	0.01	0.03	0.04	1124
01:30	6.60	16.96	63.97	0.16	0.73	1.02	0.28	0.06	0.72	2.71	0.01	0.03	0.04	1125
02:00	6.90	16.62	62.51	0.14	0.78	1.04	0.29	0.05	0.69	2.61	0.01	0.03	0.04	1115
02:30	8.29	22.29	65.30	0.14	0.79	1.05	0.34	0.08	0.92	2.70	0.01	0.03	0.04	1108
03:00	7.18	17.06	68.72	0.14	0.75	1.04	0.30	0.05	0.71	2.88	0.01	0.03	0.04	1124
03:30	8.05	26.83	63.80	0.16	0.75	1.03	0.34	0.18	1.13	2.70	0.01	0.03	0.04	1126
04:00	7.19	18.35	72.39	0.37	0.75	1.02	0.30	0.07	0.76	2.99	0.02	0.03	0.04	1124
04:30	7.41	8.90	71.60	0.14	0.74	1.04	0.31	0.05	0.38	3.02	0.01	0.03	0.04	1144
05:00	7.84	11.23	65.53	0.14	0.73	1.05	0.32	0.06	0.47	2.76	0.01	0.03	0.04	1129
05:30	8.41	12.43	62.68	1.45	0.73	1.02	0.35	1.14	0.52	2.62	0.06	0.03	0.04	1128
06:00	7.51	4.97	71.78	0.18	0.36	0.49	0.31	0.13	0.20	2.93	0.01	0.01	0.02	1129
06:30	7.60	7.72	71.42	0.17	0.18	0.13	0.32	0.05	0.33	3.02	0.01	0.01	0.01	1144
07:00	7.45	6.08	66.54	0.16	0.15	0.13	0.32	0.06	0.26	2.82	0.01	0.01	0.01	1141
07:30	7.68	8.28	64.93	0.15	0.18	0.28	0.33	0.11	0.36	2.79	0.01	0.01	0.01	1141
08:00	7.94	5.89	65.90	0.11	0.50	0.99	0.33	0.06	0.25	2.77	0.00	0.02	0.04	1144
08:30	7.56	6.25	67.80	0.13	0.53	1.03	0.32	0.06	0.27	2.90	0.01	0.02	0.04	1131
09:00	8.71	7.00	64.26	0.11	0.55	1.05	0.36	0.07	0.29	2.69	0.00	0.02	0.04	1134
09:30	6.08	3.09	69.46	0.11	0.54	1.03	0.26	0.04	0.13	2.92	0.00	0.02	0.04	1146
10:00	7.75	4.46	68.09	0.11	0.54	1.04	0.33	0.06	0.19	2.87	0.00	0.02	0.04	1147
10:30	8.25	7.15	66.03	0.13	0.50	1.03	0.35	0.06	0.31	2.84	0.01	0.02	0.04	1147
11:00	7.62	3.23	67.08	0.10	0.52	1.13	0.32	0.05	0.14	2.85	0.00	0.02	0.05	1141
11:30	7.89	6.43	62.31	0.55	0.49	1.15	0.34	1.18	0.28	2.70	0.02	0.02	0.05	1146
12:00	7.70	4.32	67.41	0.11	0.53	1.18	0.32	0.05	0.18	2.82	0.00	0.02	0.05	1132
12:30	7.11	4.17	64.14	0.10	0.52	1.16	0.30	0.11	0.18	2.71	0.00	0.02	0.05	1147
13:00	7.63	2.76	67.61	0.11	0.49	1.17	0.32	0.08	0.11	2.82	0.00	0.02	0.05	1145
13:30	7.18	4.52	66.71	0.10	0.49	1.16	0.31	0.06	0.19	2.84	0.00	0.02	0.05	1148
14:00	7.61	6.10	65.43	0.12	0.43	1.19	0.32	0.05	0.26	2.77	0.00	0.02	0.05	1145
14:30	8.10	7.53	68.38	0.11	0.49	1.16	0.34	0.05	0.32	2.91	0.00	0.02	0.05	1145
15:00	8.11	8.35	63.40	0.10	0.52	1.16	0.35	0.07	0.36	2.71	0.00	0.02	0.05	1140
15:30	7.74	6.26	67.73	0.12	0.55	1.16	0.33	0.06	0.27	2.88	0.00	0.02	0.05	1135
16:00	8.01	5.50	68.07	0.12	0.53	1.17	0.34	0.06	0.23	2.87	0.00	0.02	0.05	1137
16:30	6.89	11.11	62.66	0.11	0.55	1.16	0.28	0.06	0.46	2.58	0.00	0.02	0.05	1120
17:00	8.36	11.16	71.89	0.19	0.57	1.15	0.34	0.12	0.46	2.95	0.01	0.02	0.05	1120
17:30	7.56	9.74	70.80	0.12	0.54	1.15	0.31	0.05	0.40	2.92	0.01	0.02	0.05	1123
18:00	7.64	8.61	69.89	0.18	0.41	0.63	0.32	0.29	0.36	2.91	0.01	0.02	0.03	1123
18:30	7.92	9.96	65.21	0.24	0.40	0.55	0.33	0.53	0.41	2.68	0.01	0.02	0.02	1124
19:00	7.14	5.76	66.43	0.11	0.64	1.15	0.30	0.06	0.24	2.76	0.00	0.03	0.05	1132
19:30	7.84	10.37	63.65	0.45	0.67	1.12	0.33	1.60	0.44	2.69	0.02	0.03	0.05	1140
20:00	7.70	12.15	63.32	0.12	0.63	1.16	0.32	0.14	0.50	2.59	0.00	0.03	0.05	1118
20:30	7.38	5.04	65.39	0.11	0.60	1.14	0.31	0.06	0.21	2.76	0.00	0.03	0.05	1137
21:00	7.61	6.81	67.32	0.10	0.65	1.16	0.32	0.06	0.28	2.80	0.00	0.03	0.05	1139
21:30	7.80	5.73	67.96	0.10	0.56	1.17	0.33	0.05	0.24	2.87	0.00	0.02	0.05	1141
22:00	7.91	7.69	66.25	0.11	0.56	1.19	0.33	0.05	0.32	2.78	0.00	0.02	0.05	1129
22:30	8.06	9.95	66.71	0.11	0.65	1.18	0.34	0.07	0.42	2.81	0.00	0.03	0.05	1119
23:00	7.10	7.00	68.07	0.12	0.64	1.17	0.31	0.11	0.31	2.96	0.01	0.03	0.05	1113
23:30	8.42	9.88	65.31	0.12	0.69	1.17	0.36	0.07	0.42	2.79	0.01	0.03	0.05	1113
00:00	6.58	8.36	67.79	0.11	0.63	1.16	0.28	0.05	0.35	2.85	0.00	0.03	0.05	1116
min	5,94	2,76	62,31	0,10	0,15	0,13	0,25	0,04	0,11	2,58	0,00	0,01	0,01	1108
max	8,71	26,83	72,39	1,45	0,79	1,19	0,36	1,60	1,13	3,02	0,06	0,03	0,05	1148
moyenne	7,58	8,94	66,69	0,18	0,57	1,02								1132
Total							15,31	19,79	18,03	134,64	0,36	1,15	2,05	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	9,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.