

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.75	6.21	65.83	0.16	0.56	1.04	0.33	0.05	0.26	2.77	0.01	0.02	0.04	1135	
01:00	7.97	5.74	69.36	0.16	0.56	1.05	0.33	0.06	0.24	2.89	0.01	0.02	0.04	1126	
01:30	7.84	4.69	67.80	0.17	0.60	1.06	0.33	0.04	0.20	2.83	0.01	0.03	0.04	1117	
02:00	8.50	13.41	58.86	0.25	0.59	1.04	0.36	0.07	0.56	2.47	0.01	0.02	0.04	1104	
02:30	7.86	10.16	60.10	0.20	0.60	1.04	0.32	0.22	0.41	2.43	0.01	0.02	0.04	1091	
03:00	6.94	7.65	69.01	0.18	0.58	1.03	0.28	0.05	0.31	2.77	0.01	0.02	0.04	1118	
03:30	7.24	8.19	69.41	0.18	0.55	1.03	0.30	0.05	0.34	2.87	0.01	0.02	0.04	1120	
04:00	7.34	8.31	67.40	0.17	0.59	1.03	0.31	0.07	0.35	2.80	0.01	0.02	0.04	1116	
04:30	6.49	2.13	67.25	0.16	0.54	1.05	0.28	0.05	0.09	2.88	0.01	0.02	0.04	1141	
05:00	8.04	8.35	68.34	0.16	0.56	1.05	0.34	0.06	0.36	2.92	0.01	0.02	0.05	1123	
05:30	8.54	13.00	62.20	0.17	0.60	1.05	0.36	0.06	0.55	2.63	0.01	0.03	0.04	1099	
06:00	7.45	5.65	64.61	0.19	0.39	0.52	0.31	0.06	0.23	2.65	0.01	0.02	0.02	1110	
06:30	7.42	10.66	68.14	0.21	0.30	0.17	0.30	0.13	0.44	2.80	0.01	0.01	0.01	1107	
07:00	6.37	7.10	63.65	0.22	0.35	0.18	0.26	0.31	0.29	2.60	0.01	0.01	0.01	1118	
07:30	8.10	11.24	65.13	0.20	0.36	0.19	0.33	0.05	0.46	2.67	0.01	0.01	0.01	1135	
08:00	7.52	13.63	67.47	0.42	0.62	0.74	0.31	0.10	0.56	2.77	0.02	0.03	0.03	1133	
08:30	6.75	3.20	68.82	0.22	0.64	1.00	0.28	0.08	0.13	2.82	0.01	0.03	0.04	1139	
09:00	6.12	1.15	68.43	0.19	0.63	1.01	0.26	0.05	0.05	2.88	0.01	0.03	0.04	1173	
09:30	7.61	9.22	62.57	0.16	0.68	1.00	0.32	0.05	0.39	2.67	0.01	0.03	0.04	1150	
10:00	8.10	3.95	67.72	0.14	0.65	1.02	0.34	0.06	0.17	2.87	0.01	0.03	0.04	1136	
10:30	8.12	7.90	63.81	0.14	0.66	1.01	0.34	0.24	0.33	2.70	0.01	0.03	0.04	1110	
11:00	6.70	2.33	71.17	0.54	0.69	1.03	0.29	0.06	0.10	3.04	0.02	0.03	0.04	1132	
11:30	7.49	6.18	65.62	0.15	0.65	1.09	0.32	0.08	0.26	2.77	0.01	0.03	0.05	1117	
12:00	7.52	7.76	65.05	0.18	0.66	1.16	0.31	0.21	0.32	2.72	0.01	0.03	0.05	1101	
12:30	8.86	10.90	66.41	0.17	0.66	1.14	0.36	0.06	0.45	2.73	0.01	0.03	0.05	1121	
13:00	7.24	4.49	68.54	0.16	0.64	1.13	0.30	0.06	0.19	2.86	0.01	0.03	0.05	1137	
13:30	6.83	7.51	67.31	0.19	0.66	1.13	0.28	0.04	0.31	2.80	0.01	0.03	0.05	1135	
14:00	7.47	2.76	64.67	0.13	0.62	1.17	0.31	0.08	0.12	2.71	0.01	0.03	0.05	1140	
14:30	8.25	8.93	66.45	0.14	0.66	1.15	0.35	0.06	0.38	2.82	0.01	0.03	0.05	1131	
15:00	8.52	4.91	64.35	0.13	0.69	1.16	0.36	0.08	0.21	2.69	0.01	0.03	0.05	1127	
15:30	7.16	0.55	70.51	0.12	0.62	1.17	0.30	0.06	0.02	2.99	0.01	0.03	0.05	1138	
16:00	7.95	3.73	59.97	0.12	0.65	1.25	0.34	0.10	0.16	2.57	0.01	0.03	0.05	1140	
16:30	7.14	1.37	68.47	0.19	0.59	1.32	0.31	0.06	0.06	2.94	0.01	0.03	0.06	1137	
17:00	7.82	3.22	69.53	0.12	0.61	1.33	0.33	0.07	0.14	2.93	0.00	0.03	0.06	1145	
17:30	8.02	5.27	66.55	0.11	0.59	1.34	0.34	0.05	0.22	2.84	0.00	0.03	0.06	1123	
18:00	8.12	5.73	63.39	0.14	0.48	0.72	0.33	0.05	0.23	2.57	0.01	0.02	0.03	1113	
18:30	7.31	2.68	68.82	0.13	0.39	0.30	0.30	0.05	0.11	2.84	0.01	0.02	0.01	1131	
19:00	7.20	3.31	69.62	0.12	0.38	0.30	0.31	0.04	0.14	3.00	0.01	0.02	0.01	1150	
19:30	15.12	21.46	63.31	0.14	0.38	0.30	0.64	0.05	0.91	2.69	0.01	0.02	0.01	1138	
20:00	13.46	11.03	65.46	0.17	0.49	1.02	0.54	0.04	0.45	2.64	0.01	0.02	0.04	1134	
20:30	5.33	3.81	62.73	0.20	0.57	1.28	0.21	0.04	0.15	2.52	0.01	0.02	0.05	1123	
21:00	7.20	4.21	71.75	0.20	0.57	1.28	0.30	0.06	0.17	2.96	0.01	0.02	0.05	1123	
21:30	15.38	18.59	59.37	0.33	0.60	1.27	0.64	0.05	0.77	2.46	0.01	0.02	0.05	1122	
22:00	5.17	0.00	61.88	0.27	0.54	1.21	0.22	0.05	0.00	2.57	0.01	0.02	0.05	1122	
22:30	4.23	0.19	67.89	0.16	0.56	1.19	0.18	0.05	0.01	2.86	0.01	0.02	0.05	1125	
23:00	4.77	0.98	66.60	0.19	0.54	1.19	0.20	0.09	0.04	2.83	0.01	0.02	0.05	1121	
23:30	6.75	6.57	65.44	0.41	0.55	1.20	0.29	0.91	0.28	2.79	0.02	0.02	0.05	1127	
00:00	6.67	6.11	67.49	0.21	0.56	1.19	0.28	0.10	0.25	2.80	0.01	0.02	0.05	1110	
min	4,23	0,00	58,86	0,11	0,30	0,17	0,18	0,04	0,00	2,43	0,00	0,01	0,01	1091	
max	15,38	21,46	71,75	0,54	0,69	1,34	0,64	0,91	0,91	3,04	0,02	0,03	0,06	1173	
moyenne	7,75	6,59	66,13	0,19	0,57	0,99								1127	
Total							15,53	17,68	13,17	132,62	0,38	1,14	1,98		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	8,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.