

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.98	2.47	65.93	0.14	0.77	1.09	0.34	0.04	0.10	2.79	0.01	0.03	0.05	1133
01:00	7.53	2.08	66.12	0.15	0.78	1.03	0.32	0.08	0.09	2.82	0.01	0.03	0.04	1137
01:30	8.02	3.58	60.31	0.20	0.74	1.02	0.34	0.44	0.15	2.54	0.01	0.03	0.04	1133
02:00	7.25	1.25	68.18	0.14	0.78	1.03	0.30	0.04	0.05	2.81	0.01	0.03	0.04	1143
02:30	7.95	3.41	65.16	0.28	0.77	1.02	0.33	0.04	0.14	2.68	0.01	0.03	0.04	1137
03:00	7.27	1.84	67.73	0.42	0.77	1.02	0.30	0.07	0.08	2.83	0.02	0.03	0.04	1143
03:30	7.55	2.12	69.53	0.39	0.76	1.02	0.32	0.04	0.09	2.94	0.02	0.03	0.04	1154
04:00	7.95	2.28	65.70	0.29	0.71	1.02	0.34	0.06	0.10	2.81	0.01	0.03	0.04	1156
04:30	7.82	3.17	64.23	0.19	0.78	1.03	0.33	0.05	0.13	2.71	0.01	0.03	0.04	1137
05:00	7.05	1.32	70.40	0.16	0.78	1.03	0.29	0.06	0.06	2.94	0.01	0.03	0.04	1148
05:30	7.66	2.85	67.16	0.15	0.76	1.03	0.32	0.06	0.12	2.84	0.01	0.03	0.04	1157
06:00	6.25	2.60	64.23	0.16	0.53	0.45	0.27	0.05	0.11	2.73	0.01	0.02	0.02	1148
06:30	8.82	10.51	63.87	0.38	0.40	0.05	0.37	0.08	0.44	2.70	0.02	0.02	0.00	1127
07:00	6.93	3.77	69.97	0.17	0.39	0.05	0.29	0.05	0.16	2.95	0.01	0.02	0.00	1144
07:30	8.53	8.81	63.58	0.17	0.37	0.05	0.35	0.11	0.37	2.64	0.01	0.02	0.00	1114
08:00	6.24	2.31	67.65	0.15	0.55	0.73	0.26	0.05	0.10	2.83	0.01	0.02	0.03	1143
08:30	8.07	6.76	70.12	0.16	0.60	1.03	0.33	0.04	0.28	2.90	0.01	0.02	0.04	1138
09:00	7.74	4.90	63.99	0.14	0.61	1.03	0.33	0.06	0.21	2.72	0.01	0.03	0.04	1145
09:30	7.71	5.36	68.82	0.15	0.62	1.03	0.33	0.05	0.23	2.91	0.01	0.03	0.04	1128
10:00	7.43	6.59	67.43	0.14	0.60	1.04	0.31	0.06	0.28	2.85	0.01	0.03	0.04	1137
10:30	7.17	3.40	66.09	0.14	0.60	1.04	0.31	0.07	0.15	2.85	0.01	0.03	0.04	1141
11:00	7.61	5.63	65.11	0.15	0.53	0.46	0.32	0.05	0.24	2.75	0.01	0.02	0.02	1122
11:30	7.59	5.85	67.77	0.16	0.47	0.14	0.32	0.05	0.25	2.87	0.01	0.02	0.01	1121
12:00	8.49	7.29	64.89	0.17	0.50	0.12	0.36	0.25	0.31	2.75	0.01	0.02	0.01	1115
12:30	7.79	9.33	65.89	0.15	0.48	0.16	0.33	0.05	0.39	2.78	0.01	0.02	0.01	1128
13:00	6.81	4.26	69.14	0.16	0.47	0.17	0.29	0.05	0.18	2.90	0.01	0.02	0.01	1125
13:30	7.08	6.33	64.76	0.15	0.48	0.17	0.30	0.05	0.27	2.74	0.01	0.02	0.01	1124
14:00	7.45	6.42	66.07	0.19	0.52	0.17	0.31	0.03	0.27	2.79	0.01	0.02	0.01	1137
14:30	8.61	17.56	62.04	2.34	0.49	0.17	0.37	1.65	0.76	2.67	0.10	0.02	0.01	1138
15:00	6.53	4.92	77.14	0.16	0.50	0.17	0.28	0.04	0.21	3.30	0.01	0.02	0.01	1125
15:30	6.80	10.59	61.28	0.16	0.49	0.17	0.29	0.06	0.44	2.57	0.01	0.02	0.01	1114
16:00	7.47	5.82	69.65	0.16	0.46	0.17	0.31	0.04	0.24	2.91	0.01	0.02	0.01	1116
16:30	8.36	7.74	67.81	0.16	0.48	0.17	0.35	0.06	0.33	2.85	0.01	0.02	0.01	1125
17:00	7.69	7.43	63.80	0.15	0.49	0.17	0.32	0.05	0.31	2.69	0.01	0.02	0.01	1113
17:30	7.58	7.81	72.25	0.53	0.48	0.17	0.32	0.08	0.33	3.08	0.02	0.02	0.01	1132
18:00	7.46	4.93	68.22	0.16	0.43	0.17	0.32	0.05	0.21	2.89	0.01	0.02	0.01	1134
18:30	7.21	7.16	64.89	0.18	0.46	0.17	0.30	0.33	0.30	2.74	0.01	0.02	0.01	1120
19:00	7.32	5.52	67.13	0.16	0.48	0.17	0.30	0.06	0.23	2.78	0.01	0.02	0.01	1118
19:30	7.74	8.15	66.71	0.26	0.49	0.17	0.33	0.10	0.35	2.85	0.01	0.02	0.01	1130
20:00	7.92	6.39	65.91	0.16	0.56	0.87	0.33	0.04	0.27	2.76	0.01	0.02	0.04	1137
20:30	8.19	4.89	67.18	0.17	0.58	1.16	0.35	0.05	0.21	2.85	0.01	0.02	0.05	1129
21:00	8.17	10.15	62.98	0.18	0.57	1.15	0.34	0.31	0.43	2.66	0.01	0.02	0.05	1131
21:30	7.37	7.18	67.30	0.16	0.61	1.16	0.30	0.04	0.29	2.75	0.01	0.02	0.05	1099
22:00	7.26	8.35	64.49	0.41	0.57	1.13	0.30	1.10	0.34	2.66	0.02	0.02	0.05	1132
22:30	7.31	5.49	61.10	1.10	0.55	1.07	0.30	0.93	0.23	2.51	0.05	0.02	0.04	1161
23:00	7.42	4.98	68.40	0.22	0.54	1.03	0.30	0.04	0.20	2.74	0.01	0.02	0.04	1150
23:30	7.97	4.69	65.38	0.26	0.56	1.02	0.33	0.04	0.19	2.70	0.01	0.02	0.04	1161
00:00	7.96	5.58	67.87	0.31	0.60	1.03	0.33	0.04	0.23	2.80	0.01	0.02	0.04	1152
min	6,24	1,25	60,31	0,14	0,37	0,05	0,26	0,03	0,05	2,51	0,01	0,02	0,00	1099
max	8,82	17,56	77,14	2,34	0,78	1,16	0,37	1,65	0,76	3,30	0,10	0,03	0,05	1161
moyenne	7,59	5,66	66,49	0,27	0,57	0,64								1134
Total							15,30	16,68	11,43	134,12	0,54	1,16	1,29	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,26			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.