

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.18	1.96	66.18	0.14	0.61	1.18	0.31	0.05	0.08	2.87	0.01	0.03	0.05	1165
01:00	7.78	1.87	69.65	0.14	0.61	1.19	0.34	0.05	0.08	3.05	0.01	0.03	0.05	1162
01:30	8.35	4.10	66.86	0.15	0.59	1.19	0.36	0.06	0.18	2.92	0.01	0.03	0.05	1147
02:00	7.54	6.20	64.79	0.15	0.59	1.16	0.33	0.05	0.27	2.80	0.01	0.03	0.05	1157
02:30	7.39	3.78	64.87	0.16	0.58	1.15	0.32	0.05	0.16	2.81	0.01	0.03	0.05	1153
03:00	5.53	0.26	72.33	0.15	0.59	1.19	0.24	0.05	0.01	3.11	0.01	0.03	0.05	1155
03:30	4.73	0.00	62.48	0.14	0.57	1.17	0.21	0.12	0.00	2.78	0.01	0.03	0.05	1159
04:00	4.83	0.45	64.10	0.17	0.63	1.19	0.21	0.04	0.02	2.79	0.01	0.03	0.05	1149
04:30	4.78	0.66	65.54	0.15	0.66	1.19	0.20	0.05	0.03	2.78	0.01	0.03	0.05	1144
05:00	5.07	0.51	68.71	0.15	0.60	1.17	0.22	0.06	0.02	2.94	0.01	0.03	0.05	1162
05:30	5.40	3.13	63.22	0.14	0.67	1.15	0.23	0.07	0.14	2.72	0.01	0.03	0.05	1154
06:00	8.89	7.75	67.35	0.18	0.41	0.54	0.38	0.04	0.33	2.88	0.01	0.02	0.02	1163
06:30	5.88	0.74	68.73	0.15	0.47	0.95	0.25	0.03	0.03	2.91	0.01	0.02	0.04	1178
07:00	6.62	4.30	67.58	0.14	0.56	1.04	0.28	0.04	0.18	2.83	0.01	0.02	0.04	1175
07:30	8.52	10.74	73.33	0.22	0.51	1.05	0.36	0.09	0.45	3.10	0.01	0.02	0.04	1170
08:00	9.40	7.55	62.89	0.14	0.56	1.13	0.40	0.11	0.32	2.69	0.01	0.02	0.05	1178
08:30	9.14	6.30	66.17	0.14	0.52	1.18	0.39	0.04	0.27	2.83	0.01	0.02	0.05	1159
09:00	8.80	5.26	70.25	0.14	0.53	1.20	0.37	0.05	0.22	2.97	0.01	0.02	0.05	1150
09:30	10.00	6.09	68.77	0.14	0.51	1.20	0.44	0.05	0.27	3.00	0.01	0.02	0.05	1154
10:00	10.33	9.06	60.51	0.14	0.54	1.21	0.44	0.05	0.39	2.57	0.01	0.02	0.05	1121
10:30	7.99	15.40	51.65	0.66	0.56	1.12	0.34	2.41	0.66	2.20	0.03	0.02	0.05	1124
11:00	7.58	5.00	78.76	0.74	0.52	1.19	0.32	0.07	0.21	3.34	0.03	0.02	0.05	1129
11:30	7.71	3.62	65.83	0.14	0.55	1.20	0.33	0.06	0.15	2.77	0.01	0.02	0.05	1123
12:00	7.29	0.91	69.22	0.14	0.49	1.23	0.31	0.08	0.04	2.93	0.01	0.02	0.05	1141
12:30	8.82	3.67	68.23	0.14	0.51	1.25	0.37	0.07	0.15	2.88	0.01	0.02	0.05	1139
13:00	9.44	11.00	65.70	0.14	0.51	1.22	0.40	0.07	0.46	2.77	0.01	0.02	0.05	1134
13:30	8.18	4.02	66.67	0.14	0.56	1.22	0.34	0.07	0.17	2.77	0.01	0.02	0.05	1130
14:00	7.74	14.10	56.41	0.51	0.39	0.67	0.32	0.06	0.59	2.37	0.02	0.02	0.03	1126
14:30	6.60	2.29	67.39	0.22	0.28	0.18	0.27	0.06	0.09	2.78	0.01	0.01	0.01	1141
15:00	7.75	9.52	67.63	0.20	0.32	0.13	0.32	0.05	0.40	2.83	0.01	0.01	0.01	1141
15:30	7.51	5.72	65.82	0.19	0.29	0.12	0.32	0.06	0.24	2.80	0.01	0.01	0.01	1154
16:00	8.19	7.51	65.05	0.20	0.23	0.18	0.36	0.08	0.33	2.83	0.01	0.01	0.01	1145
16:30	7.99	7.17	60.02	0.27	0.25	0.18	0.34	0.35	0.31	2.56	0.01	0.01	0.01	1127
17:00	6.00	4.81	66.89	0.54	0.30	0.17	0.26	0.19	0.21	2.89	0.02	0.01	0.01	1130
17:30	7.37	5.24	70.05	0.18	0.26	0.18	0.32	0.08	0.23	3.05	0.01	0.01	0.01	1150
18:00	7.90	4.03	64.28	0.18	0.26	0.18	0.34	0.07	0.18	2.80	0.01	0.01	0.01	1159
18:30	7.47	4.05	66.31	0.18	0.32	0.18	0.32	0.05	0.17	2.86	0.01	0.01	0.01	1140
19:00	7.57	4.02	62.12	0.19	0.29	0.18	0.32	0.09	0.17	2.66	0.01	0.01	0.01	1140
19:30	7.71	3.89	68.72	0.19	0.25	0.18	0.33	0.07	0.17	2.97	0.01	0.01	0.01	1143
20:00	7.52	3.05	65.33	0.14	0.60	0.85	0.33	0.28	0.13	2.84	0.01	0.03	0.04	1154
20:30	8.58	4.39	69.21	0.13	0.78	1.18	0.36	0.08	0.19	2.92	0.01	0.03	0.05	1146
21:00	8.00	2.63	69.13	0.14	0.74	1.19	0.34	0.08	0.11	2.95	0.01	0.03	0.05	1139
21:30	7.62	4.63	67.09	0.13	0.70	1.20	0.33	0.06	0.20	2.88	0.01	0.03	0.05	1138
22:00	8.09	4.35	67.26	0.14	0.70	1.21	0.34	0.07	0.18	2.85	0.01	0.03	0.05	1137
22:30	8.16	7.73	62.47	0.17	0.76	1.17	0.35	0.07	0.33	2.65	0.01	0.03	0.05	1126
23:00	7.22	4.62	67.35	0.14	0.74	1.18	0.29	0.04	0.19	2.74	0.01	0.03	0.05	1133
23:30	10.00	15.23	65.67	0.42	0.74	1.14	0.41	0.04	0.62	2.68	0.02	0.03	0.05	1138
00:00	8.95	7.65	68.70	0.14	0.72	1.13	0.37	0.05	0.32	2.87	0.01	0.03	0.05	1156
min	4.73	0.00	51.65	0.13	0.23	0.12	0.20	0.03	0.00	2.20	0.01	0.01	0.01	1121
max	10.33	15.40	78.76	0.74	0.78	1.25	0.44	2.41	0.66	3.34	0.03	0.03	0.05	1178
moyenne	7.65	5.23	66.32	0.20	0.52	0.91								1147
Total							15.65	22.61	10.66	135.76	0.41	1.06	1.86	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			99.31	9.94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					99.24		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.