

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.82	1.49	66.91	0.14	0.78	1.09	0.29	0.06	0.06	2.81	0.01	0.03	0.05	1143
01:00	7.62	5.33	68.72	0.14	0.74	1.08	0.32	0.06	0.22	2.89	0.01	0.03	0.05	1144
01:30	7.81	4.81	65.89	0.14	0.75	1.10	0.33	0.06	0.20	2.77	0.01	0.03	0.05	1135
02:00	8.13	7.31	66.05	0.15	0.76	1.16	0.34	0.06	0.31	2.78	0.01	0.03	0.05	1133
02:30	7.72	4.01	67.40	0.18	0.74	1.07	0.32	0.05	0.17	2.82	0.01	0.03	0.04	1135
03:00	8.63	10.59	59.86	0.25	0.76	1.12	0.37	1.07	0.45	2.56	0.01	0.03	0.05	1134
03:30	7.12	4.32	62.42	0.16	0.76	1.13	0.30	0.20	0.18	2.59	0.01	0.03	0.05	1117
04:00	6.68	5.15	66.65	0.15	0.73	1.08	0.27	0.03	0.21	2.69	0.01	0.03	0.04	1133
04:30	7.54	13.02	63.32	0.60	0.74	1.01	0.31	0.04	0.53	2.58	0.02	0.03	0.04	1128
05:00	6.88	5.78	62.89	0.14	0.69	1.00	0.28	0.04	0.24	2.57	0.01	0.03	0.04	1149
05:30	8.35	9.19	62.89	0.14	0.72	1.02	0.34	0.05	0.37	2.56	0.01	0.03	0.04	1147
06:00	6.23	1.01	64.89	0.17	0.53	0.49	0.26	0.05	0.04	2.69	0.01	0.02	0.02	1161
06:30	8.41	7.90	64.32	0.17	0.50	0.58	0.36	0.05	0.33	2.72	0.01	0.02	0.02	1160
07:00	7.86	3.77	69.73	0.14	0.55	1.08	0.33	0.05	0.16	2.93	0.01	0.02	0.05	1153
07:30	7.74	3.62	70.38	0.15	0.52	1.07	0.33	0.05	0.15	2.96	0.01	0.02	0.04	1149
08:00	7.57	4.08	64.95	0.14	0.55	1.06	0.33	0.05	0.18	2.79	0.01	0.02	0.05	1152
08:30	8.01	3.85	68.32	0.15	0.54	1.09	0.34	0.05	0.16	2.87	0.01	0.02	0.05	1140
09:00	7.13	4.49	62.72	0.15	0.51	1.08	0.30	0.06	0.19	2.64	0.01	0.02	0.05	1138
09:30	8.06	7.00	68.00	0.52	0.52	1.06	0.34	0.05	0.30	2.89	0.02	0.02	0.05	1151
10:00	8.40	7.81	75.49	0.16	0.54	1.14	0.35	0.05	0.32	3.13	0.01	0.02	0.05	1124
10:30	7.72	5.32	75.36	0.16	0.52	1.19	0.32	0.09	0.22	3.16	0.01	0.02	0.05	1131
11:00	7.89	8.52	62.85	0.15	0.57	1.20	0.32	0.05	0.35	2.58	0.01	0.02	0.05	1122
11:30	7.78	9.52	63.27	0.38	0.63	1.16	0.32	0.08	0.39	2.60	0.02	0.03	0.05	1125
12:00	6.17	4.86	63.24	0.15	0.59	1.18	0.25	0.10	0.19	2.53	0.01	0.02	0.05	1126
12:30	9.57	9.09	62.67	0.24	0.56	1.16	0.39	0.28	0.37	2.53	0.01	0.02	0.05	1134
13:00	6.72	2.08	69.60	0.18	0.58	1.16	0.28	0.05	0.09	2.85	0.01	0.02	0.05	1145
13:30	5.92	0.90	67.19	0.13	0.55	1.19	0.24	0.07	0.04	2.76	0.01	0.02	0.05	1144
14:00	7.34	2.68	69.16	0.16	0.57	1.21	0.30	0.08	0.11	2.86	0.01	0.02	0.05	1149
14:30	8.14	5.43	66.91	0.14	0.55	1.20	0.34	0.11	0.23	2.80	0.01	0.02	0.05	1151
15:00	8.73	5.63	60.99	0.13	0.55	1.18	0.37	0.07	0.24	2.59	0.01	0.02	0.05	1135
15:30	6.10	0.21	73.08	0.13	0.57	1.20	0.25	0.07	0.01	3.04	0.01	0.02	0.05	1147
16:00	8.35	6.70	62.88	0.15	0.64	1.19	0.35	0.07	0.28	2.66	0.01	0.03	0.05	1142
16:30	7.28	1.15	72.08	0.14	0.57	1.21	0.31	0.09	0.05	3.03	0.01	0.02	0.05	1150
17:00	7.85	4.35	64.09	0.13	0.57	1.20	0.33	0.06	0.18	2.68	0.01	0.02	0.05	1150
17:30	8.64	6.80	66.63	0.12	0.56	1.17	0.37	0.10	0.29	2.83	0.01	0.02	0.05	1161
18:00	7.53	3.61	70.23	0.16	0.48	0.61	0.33	0.06	0.16	3.07	0.01	0.02	0.03	1161
18:30	7.75	4.52	65.07	0.20	0.35	0.17	0.34	0.11	0.20	2.89	0.01	0.02	0.01	1161
19:00	6.85	4.01	67.61	0.19	0.38	0.17	0.30	0.05	0.17	2.91	0.01	0.02	0.01	1143
19:30	7.37	3.49	67.14	0.18	0.39	0.18	0.32	0.08	0.15	2.88	0.01	0.02	0.01	1157
20:00	7.88	2.63	66.15	0.13	0.46	0.87	0.34	0.07	0.11	2.83	0.01	0.02	0.04	1150
20:30	8.29	2.96	67.80	0.12	0.48	1.22	0.35	0.07	0.13	2.89	0.00	0.02	0.05	1154
21:00	8.18	1.94	65.71	0.12	0.50	1.20	0.35	0.06	0.08	2.83	0.00	0.02	0.05	1164
21:30	7.46	1.97	65.45	0.12	0.45	1.20	0.32	0.08	0.08	2.81	0.00	0.02	0.05	1167
22:00	8.33	3.46	66.87	0.12	0.49	1.21	0.36	0.06	0.15	2.91	0.01	0.02	0.05	1141
22:30	6.96	0.77	67.51	0.12	0.53	1.21	0.30	0.10	0.03	2.92	0.01	0.02	0.05	1138
23:00	7.65	6.81	63.87	0.14	0.53	1.11	0.32	0.05	0.29	2.69	0.01	0.02	0.05	1125
23:30	9.98	11.02	67.94	0.16	0.51	1.07	0.42	0.11	0.46	2.83	0.01	0.02	0.04	1139
00:00	9.34	6.33	67.56	0.15	0.54	1.08	0.39	0.05	0.26	2.80	0.01	0.02	0.04	1150
min	5,92	0,21	59,86	0,12	0,35	0,17	0,24	0,03	0,01	2,53	0,00	0,02	0,01	1117
max	9,98	13,02	75,49	0,60	0,78	1,22	0,42	1,07	0,53	3,16	0,02	0,03	0,05	1167
moyenne	7,72	5,03	66,47	0,17	0,58	1,03								1143
Total							15,56	16,57	10,10	134,00	0,35	1,16	2,08	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,24			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.