

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.00	2.24	65.18	1.01	0.51	1.16	0.30	0.05	0.10	2.79	0.04	0.02	0.05	1171
01:00	7.20	3.46	68.69	0.16	0.53	1.19	0.30	0.05	0.15	2.88	0.01	0.02	0.05	1155
01:30	8.42	6.74	67.10	0.16	0.55	1.20	0.35	0.05	0.28	2.76	0.01	0.02	0.05	1146
02:00	8.06	4.08	67.52	0.15	0.54	1.18	0.34	0.09	0.17	2.83	0.01	0.02	0.05	1149
02:30	7.19	2.78	67.63	0.55	0.55	1.17	0.31	0.06	0.12	2.87	0.02	0.02	0.05	1168
03:00	6.77	2.79	67.02	0.13	0.54	1.17	0.29	0.05	0.12	2.86	0.01	0.02	0.05	1155
03:30	7.70	2.59	67.12	0.14	0.56	1.19	0.32	0.06	0.11	2.81	0.01	0.02	0.05	1153
04:00	8.11	5.33	66.83	0.14	0.58	1.18	0.34	0.05	0.23	2.83	0.01	0.02	0.05	1154
04:30	6.80	1.94	65.91	0.16	0.54	1.17	0.29	0.05	0.08	2.81	0.01	0.02	0.05	1163
05:00	7.72	3.07	69.38	0.14	0.59	1.11	0.32	0.05	0.13	2.88	0.01	0.02	0.05	1152
05:30	7.29	2.44	65.41	0.13	0.56	1.15	0.31	0.06	0.10	2.76	0.01	0.02	0.05	1158
06:00	7.75	3.19	67.21	0.19	0.37	0.50	0.33	0.04	0.14	2.88	0.01	0.02	0.02	1158
06:30	8.35	8.16	64.43	0.25	0.19	0.05	0.36	0.10	0.35	2.78	0.01	0.01	0.00	1170
07:00	8.18	6.32	67.00	0.27	0.22	0.05	0.35	0.06	0.27	2.88	0.01	0.01	0.00	1156
07:30	6.69	3.86	66.21	0.26	0.23	0.05	0.28	0.05	0.16	2.81	0.01	0.01	0.00	1162
08:00	7.17	3.82	65.47	0.18	0.38	0.77	0.30	0.06	0.16	2.72	0.01	0.02	0.03	1154
08:30	7.94	3.25	68.46	0.16	0.49	1.07	0.33	0.08	0.14	2.88	0.01	0.02	0.04	1166
09:00	8.60	8.49	66.59	0.24	0.45	1.05	0.37	0.11	0.36	2.85	0.01	0.02	0.05	1166
09:30	6.52	2.70	64.86	0.16	0.44	1.06	0.28	0.06	0.12	2.76	0.01	0.02	0.05	1165
10:00	8.22	5.21	69.01	0.16	0.45	1.12	0.34	0.07	0.22	2.88	0.01	0.02	0.05	1156
10:30	7.74	5.19	65.69	0.17	0.49	1.17	0.33	0.05	0.22	2.77	0.01	0.02	0.05	1152
11:00	7.73	6.76	63.53	0.25	0.49	1.17	0.32	0.10	0.28	2.65	0.01	0.02	0.05	1153
11:30	8.62	6.95	70.56	0.20	0.46	1.17	0.35	0.15	0.29	2.91	0.01	0.02	0.05	1149
12:00	8.05	6.91	63.30	0.18	0.49	1.16	0.33	0.18	0.29	2.61	0.01	0.02	0.05	1162
12:30	8.09	6.28	69.80	0.17	0.48	1.17	0.33	0.04	0.26	2.85	0.01	0.02	0.05	1156
13:00	5.14	0.01	66.71	0.16	0.45	1.16	0.21	0.04	0.00	2.74	0.01	0.02	0.05	1155
13:30	4.83	0.27	66.81	0.16	0.48	1.17	0.20	0.05	0.01	2.74	0.01	0.02	0.05	1151
14:00	4.83	0.57	66.91	0.19	0.43	1.19	0.20	0.11	0.02	2.79	0.01	0.02	0.05	1162
14:30	6.38	9.31	63.94	0.16	0.46	1.17	0.27	0.12	0.39	2.71	0.01	0.02	0.05	1140
15:00	7.61	5.03	71.31	0.14	0.48	1.22	0.31	0.05	0.21	2.91	0.01	0.02	0.05	1136
15:30	8.29	7.69	68.16	0.16	0.37	1.23	0.35	0.05	0.33	2.90	0.01	0.02	0.05	1140
16:00	8.22	7.89	50.53	0.14	0.45	1.31	0.34	0.09	0.33	2.11	0.01	0.02	0.05	1136
16:30	7.21	2.34	61.23	0.15	0.45	1.34	0.30	0.05	0.10	2.53	0.01	0.02	0.06	1143
17:00	7.35	4.57	67.02	0.14	0.42	1.34	0.31	0.09	0.19	2.80	0.01	0.02	0.06	1142
17:30	7.68	4.82	66.85	0.13	0.44	1.34	0.32	0.05	0.20	2.79	0.01	0.02	0.06	1143
18:00	7.33	3.65	69.97	0.17	0.35	0.65	0.31	0.07	0.15	2.96	0.01	0.01	0.03	1145
18:30	7.98	5.88	63.47	0.21	0.32	0.19	0.34	0.06	0.25	2.71	0.01	0.01	0.01	1140
19:00	7.43	5.73	65.78	0.21	0.33	0.20	0.32	0.05	0.25	2.81	0.01	0.01	0.01	1126
19:30	7.70	8.31	68.69	0.22	0.30	0.23	0.32	0.05	0.35	2.88	0.01	0.01	0.01	1123
20:00	7.38	5.48	68.31	0.17	0.55	1.00	0.30	0.06	0.23	2.82	0.01	0.02	0.04	1142
20:30	7.90	9.30	61.51	0.27	0.63	1.33	0.32	0.08	0.38	2.52	0.01	0.03	0.05	1143
21:00	7.30	3.46	70.97	0.40	0.64	1.27	0.31	0.05	0.14	2.97	0.02	0.03	0.05	1146
21:30	7.46	3.12	67.70	0.15	0.66	1.22	0.31	0.04	0.13	2.78	0.01	0.03	0.05	1139
22:00	6.93	2.08	65.62	0.14	0.58	1.24	0.28	0.05	0.09	2.69	0.01	0.02	0.05	1146
22:30	7.86	5.97	67.75	0.15	0.63	1.22	0.33	0.05	0.25	2.82	0.01	0.03	0.05	1133
23:00	7.13	3.30	65.30	0.16	0.64	1.21	0.30	0.06	0.14	2.77	0.01	0.03	0.05	1143
23:30	8.60	7.30	66.05	0.17	0.65	1.22	0.36	0.06	0.30	2.74	0.01	0.03	0.05	1134
00:00	7.55	4.14	67.46	0.16	0.67	1.22	0.31	0.06	0.17	2.80	0.01	0.03	0.05	1131
min	4,83	0,01	50,53	0,13	0,19	0,05	0,20	0,04	0,00	2,11	0,01	0,01	0,00	1123
max	8,62	9,31	71,31	1,01	0,67	1,34	0,37	0,18	0,39	2,97	0,04	0,03	0,06	1171
moyenne	7,46	4,68	66,42	0,20	0,48	1,02								1151
Total							15,00	15,65	9,42	133,59	0,41	0,97	2,05	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.