

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.70	5.45	67.41	0.16	0.63	1.21	0.32	0.06	0.23	2.83	0.01	0.03	0.05	1139
01:00	7.56	6.23	63.79	0.18	0.66	1.21	0.31	0.79	0.26	2.64	0.01	0.03	0.05	1137
01:30	7.62	5.84	68.76	0.15	0.69	1.22	0.31	0.06	0.24	2.83	0.01	0.03	0.05	1137
02:00	7.78	8.30	65.66	0.15	0.66	1.20	0.32	0.06	0.34	2.71	0.01	0.03	0.05	1130
02:30	8.00	4.86	69.52	0.15	0.61	1.21	0.33	0.05	0.20	2.88	0.01	0.03	0.05	1143
03:00	6.54	3.37	66.92	0.14	0.66	1.19	0.28	0.07	0.14	2.83	0.01	0.03	0.05	1147
03:30	7.07	3.56	68.38	0.14	0.61	1.21	0.30	0.06	0.15	2.88	0.01	0.03	0.05	1147
04:00	5.64	2.15	64.90	0.15	0.68	1.22	0.23	0.07	0.09	2.68	0.01	0.03	0.05	1125
04:30	5.79	2.25	65.00	0.15	0.67	1.20	0.24	0.10	0.09	2.70	0.01	0.03	0.05	1134
05:00	7.27	6.23	69.17	0.15	0.66	1.12	0.30	0.05	0.26	2.85	0.01	0.03	0.05	1141
05:30	7.40	3.31	68.67	0.15	0.65	1.10	0.31	0.06	0.14	2.86	0.01	0.03	0.05	1146
06:00	5.93	2.70	66.09	0.18	0.46	0.49	0.25	0.06	0.11	2.79	0.01	0.02	0.02	1143
06:30	7.41	6.12	65.91	0.23	0.39	0.06	0.31	0.08	0.25	2.74	0.01	0.02	0.00	1135
07:00	7.14	4.54	66.17	0.22	0.40	0.05	0.30	0.04	0.19	2.74	0.01	0.02	0.00	1141
07:30	7.15	3.74	68.15	0.22	0.40	0.05	0.30	0.06	0.15	2.82	0.01	0.02	0.00	1141
08:00	6.51	3.09	66.40	0.16	0.57	0.85	0.27	0.05	0.13	2.79	0.01	0.02	0.04	1144
08:30	7.32	4.33	63.81	0.14	0.66	1.17	0.31	0.07	0.18	2.68	0.01	0.03	0.05	1146
09:00	7.89	7.18	70.59	0.19	0.54	0.50	0.32	0.04	0.30	2.90	0.01	0.02	0.02	1133
09:30	8.11	5.30	63.56	0.22	0.44	0.05	0.34	0.06	0.22	2.67	0.01	0.02	0.00	1146
10:00	8.23	6.72	66.76	0.22	0.48	0.05	0.35	0.06	0.29	2.84	0.01	0.02	0.00	1136
10:30	7.06	2.90	65.54	0.22	0.46	0.07	0.30	0.07	0.12	2.76	0.01	0.02	0.00	1141
11:00	7.20	6.16	64.84	0.21	0.45	0.15	0.31	0.21	0.26	2.76	0.01	0.02	0.01	1138
11:30	8.59	6.68	63.90	0.20	0.48	0.17	0.37	0.12	0.29	2.75	0.01	0.02	0.01	1136
12:00	7.13	2.28	68.50	0.20	0.44	0.17	0.30	0.16	0.10	2.92	0.01	0.02	0.01	1129
12:30	8.48	5.91	68.37	0.22	0.45	0.15	0.36	0.08	0.25	2.91	0.01	0.02	0.01	1127
13:00	9.04	6.13	62.13	0.17	0.49	0.35	0.38	0.07	0.26	2.64	0.01	0.02	0.01	1138
13:30	9.51	8.04	66.47	0.20	0.67	1.20	0.39	0.10	0.33	2.74	0.01	0.03	0.05	1129
14:00	7.68	5.63	58.65	2.37	0.67	1.21	0.31	1.85	0.23	2.39	0.10	0.03	0.05	1144
14:30	7.37	12.53	66.47	0.69	0.69	1.17	0.31	0.08	0.53	2.81	0.03	0.03	0.05	1136
15:00	16.94	23.35	68.54	0.13	0.68	1.20	0.70	0.07	0.97	2.85	0.01	0.03	0.05	1121
15:30	7.94	0.09	69.79	0.11	0.66	1.21	0.33	0.09	0.00	2.90	0.00	0.03	0.05	1130
16:00	6.59	2.01	69.06	0.11	0.65	1.20	0.28	0.08	0.09	2.93	0.00	0.03	0.05	1148
16:30	8.94	7.18	66.19	0.11	0.66	1.22	0.37	0.09	0.30	2.76	0.00	0.03	0.05	1142
17:00	8.96	6.29	69.38	0.11	0.69	1.25	0.37	0.10	0.26	2.83	0.00	0.03	0.05	1127
17:30	7.10	1.85	65.75	0.10	0.65	1.21	0.30	0.09	0.08	2.82	0.00	0.03	0.05	1146
18:00	7.68	3.32	69.64	0.14	0.56	0.61	0.33	0.08	0.14	3.04	0.01	0.02	0.03	1144
18:30	8.23	4.76	65.77	0.19	0.46	0.22	0.36	0.10	0.21	2.85	0.01	0.02	0.01	1124
19:00	7.48	4.06	64.84	0.17	0.50	0.29	0.33	0.06	0.18	2.84	0.01	0.02	0.01	1163
19:30	6.62	4.23	65.60	0.18	0.48	0.27	0.28	0.05	0.18	2.74	0.01	0.02	0.01	1145
20:00	9.29	5.73	66.85	0.12	0.54	0.91	0.39	0.07	0.24	2.81	0.01	0.02	0.04	1138
20:30	7.56	0.82	67.88	0.10	0.54	1.22	0.33	0.09	0.04	2.97	0.00	0.02	0.05	1154
21:00	7.75	3.46	64.88	0.11	0.52	1.22	0.33	0.06	0.15	2.77	0.00	0.02	0.05	1148
21:30	7.23	4.66	64.96	0.11	0.59	1.20	0.31	0.08	0.20	2.75	0.00	0.02	0.05	1142
22:00	8.29	2.87	69.20	0.11	0.56	1.21	0.35	0.06	0.12	2.89	0.00	0.02	0.05	1147
22:30	9.64	6.42	67.56	0.12	0.54	1.20	0.41	0.06	0.27	2.89	0.01	0.02	0.05	1153
23:00	8.19	2.64	67.41	0.12	0.57	1.22	0.34	0.05	0.11	2.82	0.01	0.02	0.05	1135
23:30	7.01	1.59	63.68	0.12	0.58	1.18	0.30	0.09	0.07	2.69	0.01	0.02	0.05	1157
00:00	8.28	8.12	67.24	0.14	0.62	1.20	0.34	0.04	0.33	2.76	0.01	0.03	0.05	1128
min	5,64	0,09	58,65	0,10	0,39	0,05	0,23	0,04	0,00	2,39	0,00	0,02	0,00	1121
max	16,94	23,35	70,59	2,37	0,69	1,25	0,70	1,85	0,97	3,04	0,10	0,03	0,05	1163
moyenne	7,83	5,10	66,56	0,22	0,57	0,84								1140
Total							15,79	16,36	10,26	134,23	0,43	1,15	1,68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,16			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,79			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.