

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.29	3.63	62.68	0.18	0.68	1.07	0.30	0.14	0.15	2.59	0.01	0.03	0.04	1138
01:00	8.52	5.45	69.86	0.18	0.64	1.07	0.35	0.14	0.23	2.90	0.01	0.03	0.04	1144
01:30	8.34	4.71	69.67	0.18	0.66	1.06	0.35	0.14	0.20	2.94	0.01	0.03	0.04	1145
02:00	7.74	4.88	68.63	0.19	0.67	1.07	0.33	0.17	0.21	2.91	0.01	0.03	0.05	1150
02:30	7.76	3.72	62.38	0.20	0.61	1.09	0.33	0.17	0.16	2.67	0.01	0.03	0.05	1136
03:00	8.28	4.17	65.40	0.19	0.62	1.09	0.36	0.17	0.18	2.81	0.01	0.03	0.05	1131
03:30	9.30	6.50	68.56	0.20	0.65	1.09	0.40	0.15	0.28	2.94	0.01	0.03	0.05	1124
04:00	6.42	1.42	70.03	0.20	0.63	1.11	0.27	0.18	0.06	2.98	0.01	0.03	0.05	1123
04:30	7.26	3.91	64.07	0.20	0.65	1.10	0.31	0.16	0.17	2.73	0.01	0.03	0.05	1123
05:00	8.39	4.92	65.58	0.19	0.67	1.09	0.36	0.15	0.21	2.80	0.01	0.03	0.05	1133
05:30	7.56	4.82	63.11	0.21	0.63	1.07	0.33	0.14	0.21	2.72	0.01	0.03	0.05	1143
06:00	7.92	4.50	68.44	0.25	0.46	0.47	0.34	0.16	0.19	2.93	0.01	0.02	0.02	1143
06:30	8.01	6.36	64.69	0.28	0.32	0.05	0.34	0.15	0.27	2.73	0.01	0.01	0.00	1141
07:00	8.43	5.10	63.85	0.28	0.32	0.05	0.35	0.16	0.21	2.69	0.01	0.01	0.00	1137
07:30	8.61	7.79	63.68	0.27	0.34	0.05	0.37	0.15	0.33	2.73	0.01	0.01	0.00	1157
08:00	5.69	5.85	70.51	0.31	0.50	0.80	0.24	0.14	0.24	2.95	0.01	0.02	0.03	1145
08:30	6.55	8.69	67.38	0.22	0.52	1.07	0.27	0.19	0.36	2.76	0.01	0.02	0.04	1127
09:00	6.50	3.29	65.55	0.19	0.50	1.06	0.27	0.13	0.14	2.71	0.01	0.02	0.04	1150
09:30	7.43	5.58	64.88	0.21	0.55	1.08	0.30	0.23	0.23	2.66	0.01	0.02	0.04	1141
10:00	7.90	3.82	69.25	0.20	0.52	1.08	0.33	0.14	0.16	2.89	0.01	0.02	0.04	1150
10:30	7.35	2.73	68.00	0.19	0.54	1.07	0.31	0.17	0.12	2.91	0.01	0.02	0.05	1152
11:00	8.00	0.98	66.56	0.19	0.58	1.09	0.33	0.14	0.04	2.75	0.01	0.02	0.05	1134
11:30	7.72	0.76	66.29	0.19	0.49	1.08	0.33	0.15	0.03	2.79	0.01	0.02	0.05	1152
12:00	9.73	8.92	66.52	0.18	0.51	1.06	0.42	0.17	0.39	2.88	0.01	0.02	0.05	1149
12:30	8.53	5.12	67.98	0.19	0.52	1.10	0.35	0.16	0.21	2.79	0.01	0.02	0.05	1132
13:00	5.31	0.04	65.34	0.18	0.50	1.09	0.22	0.16	0.00	2.74	0.01	0.02	0.05	1149
13:30	8.02	6.17	68.57	1.08	0.52	1.10	0.34	0.14	0.26	2.92	0.05	0.02	0.05	1137
14:00	7.30	0.44	65.19	0.20	0.51	1.21	0.31	0.14	0.02	2.74	0.01	0.02	0.05	1152
14:30	7.84	5.10	67.65	0.19	0.52	1.21	0.33	0.17	0.22	2.86	0.01	0.02	0.05	1144
15:00	8.82	4.65	65.81	0.17	0.53	1.19	0.37	0.13	0.20	2.80	0.01	0.02	0.05	1139
15:30	7.86	2.14	70.01	0.19	0.54	1.20	0.33	0.15	0.09	2.93	0.01	0.02	0.05	1147
16:00	8.33	4.24	64.65	0.18	0.53	1.19	0.35	0.13	0.18	2.75	0.01	0.02	0.05	1147
16:30	8.78	4.12	69.02	0.19	0.53	1.19	0.37	0.15	0.18	2.94	0.01	0.02	0.05	1147
17:00	7.34	4.30	63.13	0.19	0.53	1.20	0.31	0.14	0.18	2.65	0.01	0.02	0.05	1133
17:30	8.35	6.42	68.96	0.26	0.53	1.17	0.35	0.15	0.27	2.92	0.01	0.02	0.05	1138
18:00	7.29	3.88	65.69	0.24	0.38	0.58	0.30	0.14	0.16	2.69	0.01	0.02	0.02	1138
18:30	7.99	5.20	67.99	0.28	0.23	0.16	0.34	0.16	0.22	2.85	0.01	0.01	0.01	1153
19:00	7.43	4.40	67.67	0.27	0.27	0.18	0.32	0.14	0.19	2.92	0.01	0.01	0.01	1155
19:30	8.09	4.78	67.94	0.27	0.25	0.18	0.36	0.17	0.21	2.99	0.01	0.01	0.01	1154
20:00	7.35	2.71	65.28	0.21	0.42	0.93	0.32	0.15	0.12	2.82	0.01	0.02	0.04	1155
20:30	8.94	6.15	63.94	0.19	0.51	1.19	0.39	0.15	0.27	2.79	0.01	0.02	0.05	1149
21:00	7.55	2.63	67.79	0.19	0.49	1.20	0.33	0.16	0.12	2.97	0.01	0.02	0.05	1147
21:30	8.00	4.49	68.39	0.19	0.53	1.22	0.33	0.14	0.19	2.82	0.01	0.02	0.05	1133
22:00	7.80	3.76	67.68	0.19	0.49	1.21	0.32	0.15	0.16	2.80	0.01	0.02	0.05	1159
22:30	7.93	6.80	67.28	0.47	0.54	1.17	0.34	0.14	0.29	2.85	0.02	0.02	0.05	1157
23:00	8.35	4.31	64.29	0.18	0.53	1.21	0.35	0.14	0.18	2.67	0.01	0.02	0.05	1153
23:30	8.50	4.88	68.05	0.19	0.49	1.19	0.36	0.18	0.21	2.90	0.01	0.02	0.05	1156
00:00	7.18	3.14	63.60	0.18	0.55	1.20	0.30	0.15	0.13	2.69	0.01	0.02	0.05	1143
min	5,31	0,04	62,38	0,17	0,23	0,05	0,22	0,13	0,00	2,59	0,01	0,01	0,00	1123
max	9,73	8,92	70,51	1,08	0,68	1,22	0,42	0,23	0,39	2,99	0,05	0,03	0,05	1159
moyenne	7,82	4,42	66,61	0,23	0,51	0,97								1144
Total							15,89	26,93	8,99	135,18	0,47	1,04	1,96	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	13,21			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.