

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,20	3,55	67,17	0,18	0,54	1,19	0,35	0,16	0,15	2,88	0,01	0,02	0,05	1155
01:00	7,73	2,29	64,87	0,17	0,51	1,20	0,33	0,16	0,10	2,78	0,01	0,02	0,05	1159
01:30	8,54	4,33	68,75	0,18	0,52	1,21	0,36	0,15	0,18	2,88	0,01	0,02	0,05	1144
02:00	7,45	2,46	65,81	0,17	0,50	1,19	0,32	0,16	0,10	2,80	0,01	0,02	0,05	1153
02:30	8,83	5,23	66,12	0,18	0,50	1,19	0,38	0,15	0,22	2,81	0,01	0,02	0,05	1153
03:00	7,66	6,26	66,99	0,22	0,59	1,17	0,33	0,19	0,27	2,86	0,01	0,03	0,05	1154
03:30	8,11	3,96	67,93	0,19	0,53	1,21	0,33	0,16	0,16	2,78	0,01	0,02	0,05	1145
04:00	7,83	4,03	66,38	0,17	0,54	1,19	0,32	0,14	0,17	2,73	0,01	0,02	0,05	1158
04:30	7,77	0,89	66,48	0,19	0,51	1,22	0,32	0,16	0,04	2,76	0,01	0,02	0,05	1148
05:00	8,14	6,27	63,27	0,18	0,54	1,18	0,35	0,18	0,27	2,72	0,01	0,02	0,05	1151
05:30	8,46	5,94	71,58	0,18	0,54	1,20	0,35	0,14	0,25	3,00	0,01	0,02	0,05	1137
06:00	7,28	3,58	66,44	0,23	0,51	0,59	0,31	0,14	0,15	2,83	0,01	0,02	0,02	1147
06:30	8,24	6,89	63,06	0,30	0,44	0,17	0,35	0,14	0,29	2,70	0,01	0,02	0,01	1155
07:00	8,23	7,59	68,24	0,26	0,48	0,17	0,35	0,13	0,33	2,94	0,01	0,02	0,01	1149
07:30	8,08	5,47	67,03	0,27	0,47	0,17	0,35	0,15	0,24	2,91	0,01	0,02	0,01	1168
08:00	7,48	3,64	67,00	0,20	0,46	0,93	0,31	0,14	0,15	2,81	0,01	0,02	0,04	1157
08:30	7,99	6,00	64,05	0,17	0,45	1,16	0,35	0,15	0,26	2,79	0,01	0,02	0,05	1164
09:00	7,58	3,85	64,82	0,17	0,46	1,18	0,32	0,16	0,16	2,77	0,01	0,02	0,05	1146
09:30	8,26	3,23	68,64	0,18	0,44	1,20	0,34	0,17	0,13	2,86	0,01	0,02	0,05	1143
10:00	7,62	3,35	65,88	0,18	0,50	1,19	0,32	0,15	0,14	2,81	0,01	0,02	0,05	1150
10:30	8,10	4,05	65,92	0,18	0,47	1,19	0,34	0,16	0,17	2,79	0,01	0,02	0,05	1165
11:00	7,67	4,49	67,36	0,17	0,53	1,20	0,32	0,17	0,19	2,81	0,01	0,02	0,05	1156
11:30	8,47	3,56	68,96	0,19	0,45	1,20	0,36	0,18	0,15	2,92	0,01	0,02	0,05	1149
12:00	7,33	2,56	67,35	0,19	0,46	1,21	0,31	0,20	0,11	2,86	0,01	0,02	0,05	1147
12:30	9,49	6,46	65,70	0,19	0,50	1,21	0,41	0,18	0,28	2,82	0,01	0,02	0,05	1150
13:00	5,76	0,61	65,85	0,18	0,42	1,20	0,25	0,15	0,03	2,80	0,01	0,02	0,05	1157
13:30	6,77	1,34	67,44	0,17	0,46	1,20	0,29	0,16	0,06	2,87	0,01	0,02	0,05	1146
14:00	6,93	0,78	63,80	0,20	0,42	1,22	0,29	0,16	0,03	2,71	0,01	0,02	0,05	1162
14:30	7,48	4,13	68,72	0,20	0,48	1,21	0,32	0,19	0,17	2,91	0,01	0,02	0,05	1146
15:00	7,20	2,62	65,52	0,18	0,42	1,21	0,32	0,17	0,12	2,87	0,01	0,02	0,05	1151
15:30	7,03	1,89	69,24	0,18	0,43	1,22	0,30	0,17	0,08	2,99	0,01	0,02	0,05	1154
16:00	7,51	2,74	61,99	0,17	0,44	1,21	0,33	0,16	0,12	2,74	0,01	0,02	0,05	1164
16:30	5,07	0,05	70,55	0,18	0,45	1,25	0,21	0,16	0,00	2,99	0,01	0,02	0,05	1129
17:00	6,67	2,45	63,55	0,18	0,44	1,21	0,29	0,15	0,11	2,75	0,01	0,02	0,05	1148
17:30	7,81	5,74	71,05	0,20	0,47	1,20	0,33	0,16	0,25	3,04	0,01	0,02	0,05	1146
18:00	8,06	5,01	65,74	0,25	0,39	0,58	0,34	0,15	0,21	2,79	0,01	0,02	0,02	1142
18:30	7,85	6,30	66,89	0,30	0,28	0,08	0,34	0,16	0,27	2,87	0,01	0,01	0,00	1155
19:00	7,25	5,89	65,32	0,40	0,29	0,06	0,32	0,14	0,26	2,90	0,02	0,01	0,00	1170
19:30	7,41	5,48	67,99	0,29	0,30	0,05	0,33	0,15	0,24	3,03	0,01	0,01	0,00	1158
20:00	7,32	5,19	64,43	0,22	0,43	0,80	0,31	0,16	0,22	2,76	0,01	0,02	0,03	1146
20:30	7,75	4,09	65,41	0,20	0,45	1,08	0,32	0,14	0,17	2,74	0,01	0,02	0,05	1152
21:00	7,36	2,93	69,48	0,20	0,51	1,08	0,30	0,16	0,12	2,88	0,01	0,02	0,04	1156
21:30	8,28	6,73	63,70	0,23	0,45	1,05	0,35	0,17	0,29	2,71	0,01	0,02	0,04	1158
22:00	8,66	6,58	67,79	0,30	0,46	1,07	0,36	0,16	0,28	2,85	0,01	0,02	0,05	1168
22:30	9,00	7,62	66,25	0,56	0,50	1,06	0,38	0,14	0,32	2,81	0,02	0,02	0,04	1159
23:00	9,13	5,49	68,69	1,36	0,52	1,07	0,38	0,14	0,23	2,84	0,06	0,02	0,04	1146
23:30	8,25	3,88	71,58	0,20	0,48	1,07	0,35	0,17	0,16	3,00	0,01	0,02	0,04	1152
00:00	8,88	5,78	67,67	0,15	0,49	1,05	0,38	0,13	0,25	2,92	0,01	0,02	0,05	1162
min	5,07	0,05	61,99	0,15	0,28	0,05	0,21	0,13	0,00	2,70	0,01	0,01	0,00	1129
max	9,49	7,62	71,58	1,36	0,59	1,25	0,41	0,20	0,33	3,04	0,06	0,03	0,05	1170
moyenne	7,79	4,23	66,76	0,24	0,47	1,00								1153
Total							15,92	25,67	8,67	136,41	0,48	0,95	2,05	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	12,54			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.