

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.48	3.33	70.51	0.14	0.59	1.10	0.32	0.10	0.14	3.03	0.01	0.03	0.05	1142
01:00	4.53	0.00	68.68	0.14	0.56	1.10	0.20	0.09	0.00	3.00	0.01	0.02	0.05	1128
01:30	5.06	0.07	63.78	0.14	0.50	1.08	0.23	0.11	0.00	2.86	0.01	0.02	0.05	1146
02:00	5.30	1.86	68.17	0.14	0.51	1.09	0.22	0.06	0.08	2.86	0.01	0.02	0.05	1134
02:30	5.90	1.16	65.93	0.14	0.50	1.07	0.25	0.09	0.05	2.83	0.01	0.02	0.05	1157
03:00	7.34	3.78	64.96	0.14	0.57	1.07	0.31	0.05	0.16	2.78	0.01	0.02	0.05	1139
03:30	7.66	4.98	64.14	0.17	0.55	1.06	0.33	0.23	0.21	2.75	0.01	0.02	0.05	1141
04:00	8.03	5.20	64.72	0.15	0.55	1.05	0.34	0.07	0.22	2.71	0.01	0.02	0.04	1134
04:30	7.63	1.89	73.52	0.15	0.50	1.05	0.33	0.09	0.08	3.15	0.01	0.02	0.04	1156
05:00	7.78	2.90	66.70	0.14	0.50	1.06	0.35	0.08	0.13	2.96	0.01	0.02	0.05	1172
05:30	8.31	2.96	67.12	0.15	0.48	1.08	0.37	0.12	0.13	3.00	0.01	0.02	0.05	1151
06:00	7.79	1.91	67.24	0.19	0.33	0.50	0.34	0.07	0.08	2.96	0.01	0.01	0.02	1154
06:30	7.26	4.07	62.07	0.23	0.22	0.14	0.31	0.12	0.18	2.69	0.01	0.01	0.01	1129
07:00	8.67	4.01	71.34	0.23	0.23	0.16	0.37	0.07	0.17	3.06	0.01	0.01	0.01	1137
07:30	7.74	3.53	63.30	0.22	0.25	0.15	0.34	0.10	0.15	2.77	0.01	0.01	0.01	1145
08:00	9.00	5.88	68.33	0.17	0.38	0.85	0.38	0.06	0.25	2.90	0.01	0.02	0.04	1127
08:30	7.92	3.59	68.44	0.15	0.48	1.08	0.33	0.08	0.15	2.86	0.01	0.02	0.04	1128
09:00	8.81	7.14	63.81	0.15	0.46	1.06	0.36	0.05	0.30	2.64	0.01	0.02	0.04	1123
09:30	8.15	7.45	65.78	0.16	0.48	1.06	0.33	0.22	0.30	2.67	0.01	0.02	0.04	1122
10:00	7.16	8.14	67.56	0.21	0.50	1.05	0.30	0.06	0.34	2.79	0.01	0.02	0.04	1144
10:30	7.24	2.25	67.13	0.13	0.40	1.07	0.31	0.10	0.10	2.85	0.01	0.02	0.05	1168
11:00	8.13	5.19	64.88	0.15	0.47	1.08	0.34	0.07	0.22	2.72	0.01	0.02	0.05	1150
11:30	8.21	2.28	69.90	0.17	0.47	1.09	0.34	0.10	0.10	2.93	0.01	0.02	0.05	1141
12:00	7.57	1.07	65.32	0.16	0.49	1.10	0.33	0.08	0.05	2.81	0.01	0.02	0.05	1145
12:30	12.40	13.86	55.72	0.20	0.52	1.11	0.52	0.11	0.58	2.32	0.01	0.02	0.05	1098
13:00	11.28	7.59	68.93	0.18	0.54	1.06	0.46	0.06	0.31	2.84	0.01	0.02	0.04	1118
13:30	8.29	2.79	66.11	0.16	0.53	1.08	0.34	0.05	0.11	2.71	0.01	0.02	0.04	1146
14:00	7.97	5.99	60.18	0.20	0.53	1.16	0.33	0.26	0.25	2.46	0.01	0.02	0.05	1150
14:30	8.44	4.92	70.84	0.18	0.52	1.18	0.34	0.08	0.20	2.90	0.01	0.02	0.05	1154
15:00	8.75	9.32	62.54	0.15	0.55	1.17	0.36	0.09	0.38	2.57	0.01	0.02	0.05	1133
15:30	8.09	4.64	69.30	0.15	0.59	1.17	0.34	0.09	0.19	2.89	0.01	0.02	0.05	1110
16:00	7.24	4.32	67.29	2.38	0.55	1.16	0.31	0.78	0.18	2.87	0.10	0.02	0.05	1128
16:30	7.89	10.09	61.60	0.19	0.56	1.16	0.33	0.81	0.42	2.59	0.01	0.02	0.05	1144
17:00	8.78	9.85	62.73	0.13	0.57	1.19	0.36	0.05	0.40	2.57	0.01	0.02	0.05	1122
17:30	7.98	12.84	68.42	0.14	0.57	1.16	0.32	0.05	0.51	2.72	0.01	0.02	0.05	1130
18:00	6.97	3.51	68.75	0.17	0.44	0.54	0.29	0.06	0.14	2.84	0.01	0.02	0.02	1159
18:30	7.58	6.05	67.20	0.20	0.35	0.13	0.33	0.11	0.26	2.94	0.01	0.02	0.01	1162
19:00	9.24	12.70	66.88	0.20	0.29	0.16	0.41	0.12	0.57	2.98	0.01	0.01	0.01	1133
19:30	7.00	3.95	65.85	0.19	0.32	0.18	0.31	0.11	0.18	2.95	0.01	0.01	0.01	1148
20:00	8.35	6.13	63.28	0.13	0.56	0.93	0.36	0.07	0.26	2.72	0.01	0.02	0.04	1157
20:30	9.09	6.35	71.65	0.12	0.68	1.13	0.39	0.09	0.27	3.09	0.01	0.03	0.05	1149
21:00	7.88	3.48	64.33	0.11	0.67	1.07	0.34	0.08	0.15	2.80	0.00	0.03	0.05	1156
21:30	7.78	3.32	70.67	0.12	0.69	1.07	0.33	0.08	0.14	3.00	0.01	0.03	0.05	1143
22:00	7.14	1.53	63.98	0.12	0.63	1.09	0.31	0.08	0.07	2.74	0.01	0.03	0.05	1151
22:30	9.47	6.58	65.43	0.14	0.66	1.08	0.40	0.09	0.28	2.79	0.01	0.03	0.05	1149
23:00	8.66	3.53	68.48	0.13	0.68	1.07	0.37	0.08	0.15	2.96	0.01	0.03	0.05	1154
23:30	10.07	6.91	65.78	0.14	0.66	1.07	0.44	0.08	0.30	2.85	0.01	0.03	0.05	1145
00:00	9.54	7.61	60.86	0.24	0.68	1.07	0.41	0.66	0.32	2.59	0.01	0.03	0.05	1150
min	4,53	0,00	55,72	0,11	0,22	0,13	0,20	0,05	0,00	2,32	0,00	0,01	0,01	1098
max	12,40	13,86	73,52	2,38	0,69	1,19	0,52	0,81	0,58	3,15	0,10	0,03	0,05	1172
moyenne	8,01	5,05	66,25	0,21	0,51	0,94								1141
Total							16,33	18,15	10,24	135,25	0,42	1,03	1,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	8,93			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.