

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.72	3.44	69.50	0.14	0.67	1.07	0.33	0.08	0.15	2.94	0.01	0.03	0.05	1153
01:00	7.53	3.41	68.15	0.13	0.67	1.08	0.31	0.06	0.14	2.84	0.01	0.03	0.04	1152
01:30	8.46	3.53	67.83	0.14	0.67	1.08	0.36	0.07	0.15	2.89	0.01	0.03	0.05	1158
02:00	8.09	2.41	66.59	0.12	0.63	1.09	0.35	0.07	0.11	2.91	0.01	0.03	0.05	1155
02:30	7.73	2.94	68.21	0.13	0.65	1.09	0.34	0.08	0.13	2.98	0.01	0.03	0.05	1152
03:00	7.05	2.03	65.93	0.15	0.60	1.07	0.31	0.08	0.09	2.93	0.01	0.03	0.05	1156
03:30	8.70	5.53	68.26	0.32	0.59	1.10	0.38	0.10	0.24	2.95	0.01	0.03	0.05	1140
04:00	7.90	2.27	66.42	0.28	0.65	1.03	0.34	0.06	0.10	2.83	0.01	0.03	0.04	1131
04:30	7.64	3.32	66.09	0.20	0.60	1.10	0.33	0.08	0.14	2.82	0.01	0.03	0.05	1143
05:00	8.48	3.96	66.12	0.16	0.58	1.09	0.37	0.08	0.17	2.89	0.01	0.03	0.05	1140
05:30	8.11	2.15	68.00	0.14	0.59	1.11	0.34	0.08	0.09	2.89	0.01	0.03	0.05	1142
06:00	7.35	2.88	62.86	0.18	0.28	0.54	0.32	0.07	0.12	2.72	0.01	0.01	0.02	1150
06:30	8.66	7.16	67.74	0.22	0.06	0.09	0.38	0.07	0.31	2.94	0.01	0.00	0.00	1134
07:00	7.77	4.08	68.61	0.24	0.13	0.05	0.33	0.06	0.17	2.93	0.01	0.01	0.00	1143
07:30	8.04	4.59	62.05	0.24	0.06	0.05	0.34	0.09	0.20	2.65	0.01	0.00	0.00	1135
08:00	7.93	4.55	67.04	0.18	0.41	0.71	0.33	0.07	0.19	2.81	0.01	0.02	0.03	1152
08:30	8.45	3.76	67.47	0.17	0.53	0.94	0.36	0.06	0.16	2.87	0.01	0.02	0.04	1165
09:00	8.66	8.18	66.90	0.43	0.56	0.94	0.36	0.05	0.34	2.78	0.02	0.02	0.04	1138
09:30	7.79	5.31	65.56	0.49	0.53	0.97	0.32	0.06	0.22	2.70	0.02	0.02	0.04	1156
10:00	6.76	2.29	66.45	0.30	0.51	1.08	0.28	0.06	0.09	2.74	0.01	0.02	0.04	1151
10:30	9.52	9.89	63.24	0.20	0.53	1.07	0.40	0.08	0.41	2.65	0.01	0.02	0.04	1140
11:00	10.97	12.27	63.21	0.19	0.54	1.04	0.45	1.07	0.51	2.60	0.01	0.02	0.04	1142
11:30	5.04	2.33	64.50	0.18	0.59	1.02	0.21	0.23	0.10	2.65	0.01	0.02	0.04	1147
12:00	8.98	8.80	66.47	0.16	0.60	1.03	0.36	0.04	0.35	2.68	0.01	0.02	0.04	1143
12:30	9.71	5.51	71.27	0.17	0.58	1.08	0.39	0.07	0.22	2.89	0.01	0.02	0.04	1150
13:00	8.60	6.18	64.93	0.17	0.58	1.13	0.35	0.07	0.25	2.67	0.01	0.02	0.05	1161
13:30	7.62	3.29	65.27	0.17	0.60	1.17	0.31	0.07	0.13	2.67	0.01	0.02	0.05	1142
14:00	6.81	5.33	61.71	0.46	0.52	1.17	0.28	1.15	0.22	2.54	0.02	0.02	0.05	1162
14:30	7.17	3.88	75.98	0.16	0.56	1.19	0.30	0.08	0.16	3.18	0.01	0.02	0.05	1150
15:00	7.85	9.81	63.51	0.15	0.62	1.17	0.33	0.06	0.41	2.68	0.01	0.03	0.05	1130
15:30	8.07	7.39	62.31	0.15	0.61	1.18	0.33	0.07	0.30	2.54	0.01	0.02	0.05	1123
16:00	6.64	5.95	67.30	0.15	0.61	1.16	0.26	0.08	0.24	2.68	0.01	0.02	0.05	1120
16:30	4.24	1.58	61.03	0.21	0.62	1.13	0.17	0.07	0.06	2.46	0.01	0.03	0.05	1147
17:00	8.94	8.28	70.14	0.15	0.64	1.13	0.37	0.06	0.34	2.87	0.01	0.03	0.05	1165
17:30	7.84	9.34	65.42	0.17	0.62	1.14	0.32	0.09	0.38	2.68	0.01	0.03	0.05	1156
18:00	5.65	1.36	69.47	0.22	0.51	0.56	0.24	0.06	0.06	2.90	0.01	0.02	0.02	1163
18:30	4.84	8.16	63.56	0.26	0.48	0.17	0.21	0.09	0.35	2.75	0.01	0.02	0.01	1154
19:00	5.11	10.54	66.38	0.34	0.49	0.17	0.22	0.49	0.45	2.84	0.01	0.02	0.01	1136
19:30	5.91	12.13	66.20	0.46	0.48	0.17	0.26	0.12	0.54	2.92	0.02	0.02	0.01	1144
20:00	6.35	6.57	67.08	0.31	0.55	0.92	0.28	0.08	0.29	2.94	0.01	0.02	0.04	1145
20:30	8.77	12.35	66.86	0.23	0.59	1.18	0.38	0.16	0.54	2.92	0.01	0.03	0.05	1153
21:00	8.56	11.75	64.56	0.24	0.57	1.19	0.37	0.07	0.50	2.77	0.01	0.02	0.05	1125
21:30	7.63	14.12	66.03	0.43	0.63	1.17	0.33	0.08	0.60	2.82	0.02	0.03	0.05	1136
22:00	7.08	4.15	66.14	0.22	0.55	1.20	0.30	0.07	0.18	2.83	0.01	0.02	0.05	1154
22:30	8.09	6.08	66.15	0.30	0.58	1.20	0.35	0.08	0.26	2.87	0.01	0.03	0.05	1145
23:00	8.96	8.59	67.89	0.38	0.62	1.18	0.39	0.08	0.37	2.93	0.02	0.03	0.05	1129
23:30	8.65	7.61	65.59	0.39	0.64	1.07	0.38	0.14	0.33	2.88	0.02	0.03	0.05	1133
00:00	9.62	9.36	69.47	0.44	0.58	1.06	0.41	0.19	0.40	2.98	0.02	0.02	0.05	1142
min	4,24	1,36	61,03	0,12	0,06	0,05	0,17	0,04	0,06	2,46	0,01	0,00	0,00	1120
max	10,97	14,12	75,98	0,49	0,67	1,20	0,45	1,15	0,60	3,18	0,02	0,03	0,05	1165
moyenne	7,75	6,05	66,41	0,24	0,54	0,94								1145
Total							15,73	19,51	12,29	134,77	0,48	1,10	1,91	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,63			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.