

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
01:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
01:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
02:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
02:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
03:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
03:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
04:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
04:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
05:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
05:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
06:00	2,69	Off	79,65	1,29	0,56	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992
06:30	3,78	0,00	28,51	0,36	0,79	0,25	0,12	0,07	0,00	0,91	0,01	0,03	0,01	960
07:00	3,94	2,10	35,64	2,01	0,71	0,30	0,13	1,11	0,07	1,21	0,07	0,02	0,01	1170
07:30	4,80	1,91	55,21	0,28	1,10	1,13	0,15	0,17	0,06	1,67	0,01	0,03	0,03	1129
08:00	4,77	0,87	52,24	0,22	1,07	1,13	0,15	0,08	0,03	1,69	0,01	0,03	0,04	1129
08:30	5,04	3,75	64,20	0,18	1,08	1,14	0,16	0,07	0,12	2,06	0,01	0,03	0,04	1076
09:00	5,93	8,82	59,20	0,22	1,06	1,13	0,19	0,44	0,28	1,87	0,01	0,03	0,04	1099
09:30	6,41	6,51	53,45	0,18	1,02	1,15	0,20	0,06	0,20	1,66	0,01	0,03	0,04	1124
10:00	5,19	1,68	58,74	0,15	1,02	1,14	0,17	0,12	0,05	1,89	0,00	0,03	0,04	1138
10:30	5,03	0,33	67,34	0,15	0,97	1,21	0,16	0,05	0,01	2,20	0,00	0,03	0,04	1123
11:00	5,05	0,84	66,70	0,14	0,93	1,20	0,17	0,08	0,03	2,29	0,00	0,03	0,04	1162
11:30	5,33	2,28	67,18	0,14	0,92	1,23	0,19	0,06	0,08	2,35	0,01	0,03	0,04	1168
12:00	6,62	12,16	68,63	0,14	0,96	1,23	0,24	0,07	0,44	2,50	0,01	0,03	0,04	1141
12:30	7,98	12,87	66,76	0,14	0,97	1,27	0,29	0,09	0,47	2,43	0,01	0,04	0,05	1144
13:00	8,59	12,29	69,77	0,14	0,92	1,28	0,32	0,08	0,46	2,61	0,01	0,03	0,05	1120
13:30	7,65	6,33	66,53	0,13	0,93	1,45	0,29	0,08	0,24	2,53	0,00	0,04	0,06	1120
14:00	6,28	2,38	68,55	0,12	0,93	1,66	0,24	0,11	0,09	2,59	0,00	0,04	0,06	1130
14:30	8,95	25,18	58,08	0,13	0,98	1,29	0,33	0,09	0,93	2,14	0,00	0,04	0,05	1087
15:00	7,92	6,92	64,07	0,24	0,93	1,25	0,29	0,21	0,25	2,34	0,01	0,03	0,05	1121
15:30	7,54	7,77	65,76	0,12	0,97	1,27	0,26	0,11	0,27	2,30	0,00	0,03	0,04	1119
16:00	7,80	7,83	66,65	0,30	0,95	1,26	0,27	0,07	0,27	2,33	0,01	0,03	0,04	1108
16:30	6,86	4,19	67,71	0,11	0,96	1,28	0,25	0,08	0,15	2,44	0,00	0,03	0,05	1116
17:00	6,35	3,41	64,94	0,11	1,01	1,27	0,24	0,07	0,13	2,42	0,00	0,04	0,05	1108
17:30	5,63	2,59	67,96	0,09	0,97	1,25	0,22	0,08	0,10	2,60	0,00	0,04	0,05	1129
18:00	7,26	14,04	67,01	0,18	0,73	0,76	0,29	0,07	0,56	2,68	0,01	0,03	0,03	1118
18:30	6,04	10,49	68,43	0,21	0,57	1,10	0,25	0,07	0,43	2,80	0,01	0,02	0,05	1118
19:00	7,48	11,76	67,48	0,22	0,60	2,45	0,32	0,08	0,50	2,86	0,01	0,03	0,10	1125
19:30	6,68	17,14	62,92	0,21	0,60	1,28	0,29	0,08	0,74	2,72	0,01	0,03	0,06	1106
20:00	9,64	22,91	67,38	0,19	0,83	1,38	0,42	0,11	1,00	2,96	0,01	0,04	0,06	1091
20:30	8,42	19,73	63,24	0,13	0,93	1,19	0,35	0,31	0,83	2,67	0,01	0,04	0,05	1090
21:00	7,69	8,47	69,31	0,11	0,93	1,19	0,33	0,14	0,36	2,94	0,00	0,04	0,05	1084
21:30	7,50	10,76	71,06	0,08	0,92	1,22	0,32	0,08	0,46	3,03	0,00	0,04	0,05	1111
22:00	7,00	4,66	73,85	0,09	0,80	1,29	0,30	0,15	0,20	3,15	0,00	0,03	0,05	1149
22:30	7,89	17,64	65,89	0,12	0,82	1,19	0,33	0,35	0,75	2,78	0,00	0,03	0,05	1115
23:00	7,13	4,59	71,83	0,14	0,82	1,20	0,30	0,06	0,19	3,00	0,01	0,03	0,05	1145
23:30	8,23	14,60	67,35	0,09	0,76	1,21	0,36	0,07	0,63	2,92	0,00	0,03	0,05	1125
00:00	7,68	6,46	63,85	0,08	0,76	1,23	0,33	0,07	0,27	2,71	0,00	0,03	0,05	1113
min	2,69	0,00	28,51	0,08	0,56	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960
max	9,64	25,18	79,65	2,01	1,10	2,45	0,42	1,11	1,00	3,15	0,07	0,04	0,10	1170
moyenne	6,72	8,23	63,43	0,21	0,90	1,21								1113
Total							9,21	16,61	11,66	86,24	0,28	1,19	1,65	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	13,69			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,27			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

6h30 : redémarrage UVE après arrêt technique programmé