

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.48	5.33	66.51	0.20	0.98	1.08	0.31	0.06	0.22	2.78	0.01	0.04	0.05	1152
01:00	8.06	7.03	67.42	0.17	0.96	1.09	0.34	0.06	0.30	2.84	0.01	0.04	0.05	1138
01:30	8.20	6.27	69.23	0.21	0.95	1.10	0.35	0.07	0.27	2.93	0.01	0.04	0.05	1140
02:00	8.09	7.15	67.06	0.18	0.98	1.12	0.34	0.07	0.30	2.82	0.01	0.04	0.05	1128
02:30	8.30	7.41	65.98	0.21	0.93	1.13	0.35	0.07	0.31	2.80	0.01	0.04	0.05	1123
03:00	7.22	7.03	65.73	0.17	0.91	1.16	0.32	0.08	0.31	2.93	0.01	0.04	0.05	1140
03:30	6.58	5.34	64.91	0.24	0.93	1.10	0.27	0.05	0.22	2.69	0.01	0.04	0.05	1149
04:00	7.15	5.16	68.60	0.20	0.89	1.11	0.30	0.07	0.22	2.88	0.01	0.04	0.05	1133
04:30	10.31	16.66	64.28	0.24	0.94	1.12	0.44	0.06	0.71	2.72	0.01	0.04	0.05	1112
05:00	7.53	12.16	67.27	0.21	0.90	1.07	0.32	0.09	0.52	2.89	0.01	0.04	0.05	1137
05:30	8.63	13.49	65.52	0.24	0.90	1.08	0.37	0.07	0.58	2.80	0.01	0.04	0.05	1120
06:00	6.73	4.35	68.20	0.25	0.94	0.52	0.28	0.05	0.18	2.87	0.01	0.04	0.02	1138
06:30	8.12	22.46	58.53	0.37	0.82	0.06	0.35	0.18	0.96	2.50	0.02	0.04	0.00	1117
07:00	8.79	20.60	65.24	0.30	0.82	0.06	0.37	0.18	0.86	2.73	0.01	0.03	0.00	1124
07:30	7.83	15.38	59.19	0.77	0.82	0.07	0.33	1.13	0.65	2.48	0.03	0.03	0.00	1140
08:00	7.25	6.63	66.39	0.21	1.03	0.81	0.31	0.06	0.28	2.83	0.01	0.04	0.03	1125
08:30	6.72	5.04	67.11	0.22	1.02	1.09	0.28	0.06	0.21	2.84	0.01	0.04	0.05	1136
09:00	7.99	7.00	65.13	0.20	1.01	1.10	0.34	0.05	0.30	2.77	0.01	0.04	0.05	1161
09:30	8.38	10.31	65.97	0.26	1.04	1.10	0.35	0.07	0.43	2.74	0.01	0.04	0.05	1138
10:00	6.51	6.12	64.88	0.23	1.03	1.02	0.26	0.06	0.24	2.58	0.01	0.04	0.04	1149
10:30	8.88	8.17	66.56	0.28	1.01	1.07	0.36	0.07	0.33	2.69	0.01	0.04	0.04	1117
11:00	9.50	11.87	69.50	0.26	1.03	1.08	0.39	0.05	0.49	2.85	0.01	0.04	0.04	1140
11:30	8.82	13.48	67.47	0.28	1.03	1.06	0.38	0.06	0.58	2.88	0.01	0.04	0.05	1144
12:00	8.72	9.59	65.32	0.19	1.04	1.08	0.37	0.06	0.41	2.79	0.01	0.04	0.05	1141
12:30	9.45	9.39	67.32	0.20	1.01	1.08	0.40	0.10	0.40	2.85	0.01	0.04	0.05	1140
13:00	7.75	4.46	66.74	0.20	1.01	1.06	0.32	0.08	0.19	2.78	0.01	0.04	0.04	1159
13:30	5.16	0.09	65.76	0.16	1.05	1.07	0.21	0.06	0.00	2.73	0.01	0.04	0.04	1160
14:00	7.81	5.71	66.92	0.19	1.02	1.09	0.32	0.05	0.24	2.76	0.01	0.04	0.04	1157
14:30	9.68	11.41	64.99	0.23	1.05	1.13	0.37	0.07	0.44	2.51	0.01	0.04	0.04	1120
15:00	5.93	0.70	69.28	0.18	1.12	1.11	0.24	0.05	0.03	2.78	0.01	0.04	0.04	1127
15:30	8.15	5.59	61.18	0.22	1.19	1.13	0.33	0.10	0.22	2.46	0.01	0.05	0.05	1092
16:00	8.37	9.94	64.14	0.33	1.14	1.10	0.34	0.74	0.41	2.62	0.01	0.05	0.04	1116
16:30	7.93	2.72	72.39	0.21	1.19	1.13	0.32	0.10	0.11	2.89	0.01	0.05	0.04	1120
17:00	8.45	6.20	67.95	0.19	1.15	1.14	0.36	0.10	0.27	2.91	0.01	0.05	0.05	1124
17:30	8.32	7.25	61.53	0.20	1.22	1.20	0.36	0.13	0.32	2.69	0.01	0.05	0.05	1090
18:00	7.05	3.42	71.30	0.20	0.98	0.68	0.32	0.09	0.15	3.21	0.01	0.04	0.03	1121
18:30	7.11	4.25	64.34	0.38	0.87	0.31	0.31	0.12	0.18	2.80	0.02	0.04	0.01	1080
19:00	7.04	3.96	68.84	0.25	0.83	0.24	0.29	0.06	0.16	2.82	0.01	0.03	0.01	1109
19:30	7.58	5.96	65.24	0.30	0.82	0.20	0.31	0.09	0.24	2.66	0.01	0.03	0.01	1100
20:00	8.20	7.00	67.08	0.18	1.04	0.88	0.36	0.05	0.31	2.96	0.01	0.05	0.04	1135
20:30	8.94	9.41	66.74	0.21	1.11	1.12	0.39	0.11	0.41	2.90	0.01	0.05	0.05	1134
21:00	8.84	6.31	69.54	0.20	1.18	1.15	0.37	0.08	0.27	2.94	0.01	0.05	0.05	1091
21:30	7.91	3.88	63.68	0.21	1.17	1.14	0.34	0.08	0.17	2.74	0.01	0.05	0.05	1096
22:00	6.80	0.69	64.36	0.20	1.12	1.15	0.28	0.13	0.03	2.67	0.01	0.05	0.05	1117
22:30	8.34	5.83	67.56	0.22	1.13	1.13	0.33	0.07	0.23	2.70	0.01	0.05	0.05	1101
23:00	7.56	3.24	66.72	0.18	1.09	1.10	0.31	0.05	0.13	2.70	0.01	0.04	0.04	1118
23:30	8.41	3.73	68.24	0.22	1.14	1.11	0.34	0.06	0.15	2.76	0.01	0.05	0.04	1112
00:00	8.11	2.62	64.15	0.19	1.17	1.12	0.33	0.06	0.11	2.58	0.01	0.05	0.04	1109
min	5.16	0.09	58.53	0.16	0.82	0.06	0.21	0.05	0.00	2.46	0.01	0.03	0.00	1080
max	10.31	22.46	72.39	0.77	1.22	1.20	0.44	1.13	0.96	3.21	0.03	0.05	0.05	1161
moyenne	7.93	7.45	66.21	0.24	1.01	0.95								1126
Total							15.94	14.74	15.03	133.04	0.47	2.04	1.92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	7.32			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99.51			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.