

| LVE         | Mesures corrigées à 11% d'O <sub>2</sub> - IC 95% |                    |                    |                    |                    |                    | Flux massique en kg |       |                   |        |       |                   |         | Process |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|-------------------|--------|-------|-------------------|---------|---------|
| Lasse       | HCl                                               | SO <sub>2</sub>    | NOx                | COT                | NH <sub>3</sub>    | Poussières         | Q-HCl               | Q-CO  | Q-SO <sub>2</sub> | Q-NOx  | Q-COT | Q-NH <sub>3</sub> | Q-Pouss | T2S     |
| Ligne 1     |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                     |       |                   |        |       |                   |         |         |
| Unité       | mg/Nm <sup>3</sup>                                | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | kg                  | kg    | kg                | kg     | kg    | kg                | kg      | °C      |
| VLE Jour    | 9                                                 | 40                 | 80                 | 9                  | 30                 | 5                  | 17.0                | 86.0  | 77.0              | 154.0  | 17.0  | 48.0              | 10.0    |         |
| VLE 30 min  | 60                                                | 200                | 400                | 20                 | 30                 | 30                 |                     |       |                   |        |       |                   |         |         |
| Autre seuil |                                                   |                    |                    |                    |                    | 150                |                     |       |                   |        |       |                   |         | 850.00  |
| Moy.        | 24h                                               | 24h                | 24h                | 24h                | 24h                | 24h                | 24h                 | 24h   | 24h               | 24h    | 24h   | 24h               | 24h     | 24h     |
| 00:30       | 7.63                                              | 2.53               | 71.54              | 0.22               | 1.20               | 1.12               | 0.32                | 0.08  | 0.11              | 2.97   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1119    |
| 01:00       | 8.26                                              | 3.91               | 68.22              | 0.20               | 1.18               | 1.13               | 0.34                | 0.06  | 0.16              | 2.83   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1138    |
| 01:30       | 7.66                                              | 4.82               | 66.57              | 0.23               | 1.21               | 1.13               | 0.32                | 0.08  | 0.20              | 2.80   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1128    |
| 02:00       | 7.56                                              | 4.36               | 66.04              | 0.19               | 1.22               | 1.20               | 0.32                | 0.06  | 0.19              | 2.80   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1136    |
| 02:30       | 7.36                                              | 2.83               | 65.87              | 0.21               | 1.22               | 1.17               | 0.31                | 0.08  | 0.12              | 2.76   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1096    |
| 03:00       | 7.54                                              | 4.54               | 67.66              | 0.19               | 1.14               | 1.14               | 0.31                | 0.06  | 0.19              | 2.76   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1108    |
| 03:30       | 8.09                                              | 3.55               | 67.73              | 0.22               | 1.18               | 1.13               | 0.33                | 0.08  | 0.15              | 2.80   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1109    |
| 04:00       | 8.44                                              | 8.56               | 62.76              | 0.18               | 1.09               | 1.12               | 0.36                | 0.07  | 0.37              | 2.69   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1116    |
| 04:30       | 7.33                                              | 2.14               | 69.39              | 0.23               | 1.16               | 1.17               | 0.30                | 0.10  | 0.09              | 2.84   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1120    |
| 05:00       | 7.82                                              | 6.17               | 67.88              | 0.19               | 1.11               | 1.13               | 0.33                | 0.07  | 0.26              | 2.89   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1106    |
| 05:30       | 8.09                                              | 4.79               | 66.31              | 0.23               | 1.13               | 1.14               | 0.34                | 0.07  | 0.20              | 2.78   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1133    |
| 06:00       | 6.92                                              | 4.43               | 68.99              | 0.23               | 0.90               | 0.51               | 0.29                | 0.04  | 0.19              | 2.92   | 0.01  | 0.04              | 0.02    | 1129    |
| 06:30       | 7.90                                              | 9.49               | 64.25              | 0.29               | 0.80               | 0.07               | 0.34                | 0.06  | 0.40              | 2.74   | 0.01  | 0.03              | 0.00    | 1140    |
| 07:00       | 8.33                                              | 6.70               | 65.03              | 0.25               | 0.81               | 0.06               | 0.35                | 0.04  | 0.28              | 2.69   | 0.01  | 0.03              | 0.00    | 1132    |
| 07:30       | 7.95                                              | 7.40               | 67.55              | 0.28               | 0.77               | 0.07               | 0.34                | 0.08  | 0.32              | 2.92   | 0.01  | 0.03              | 0.00    | 1153    |
| 08:00       | 7.22                                              | 4.27               | 67.56              | 0.19               | 1.01               | 0.83               | 0.30                | 0.05  | 0.18              | 2.83   | 0.01  | 0.04              | 0.03    | 1127    |
| 08:30       | 8.32                                              | 4.45               | 65.97              | 0.21               | 1.10               | 1.11               | 0.34                | 0.07  | 0.18              | 2.73   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1133    |
| 09:00       | 8.56                                              | 7.38               | 67.28              | 0.18               | 1.08               | 1.11               | 0.36                | 0.05  | 0.31              | 2.80   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1138    |
| 09:30       | 8.82                                              | 12.37              | 62.04              | 0.23               | 1.13               | 1.10               | 0.36                | 0.07  | 0.50              | 2.53   | 0.01  | 0.05              | 0.04    | 1099    |
| 10:00       | 9.50                                              | 10.83              | 60.11              | 0.22               | 1.07               | 1.07               | 0.37                | 0.09  | 0.42              | 2.31   | 0.01  | 0.04              | 0.04    | 1125    |
| 10:30       | 6.59                                              | 2.70               | 77.18              | 3.51               | 1.04               | 1.04               | 0.26                | 0.06  | 0.11              | 3.03   | 0.14  | 0.04              | 0.04    | 1139    |
| 11:00       | 11.72                                             | 21.45              | 63.28              | 0.19               | 1.06               | 1.05               | 0.46                | 0.03  | 0.84              | 2.48   | 0.01  | 0.04              | 0.04    | 1134    |
| 11:30       | 10.62                                             | 12.81              | 65.70              | 0.21               | 1.04               | 1.04               | 0.42                | 0.11  | 0.51              | 2.61   | 0.01  | 0.04              | 0.04    | 1147    |
| 12:00       | 5.55                                              | 3.55               | 59.66              | 0.21               | 1.06               | 1.05               | 0.22                | 0.03  | 0.14              | 2.40   | 0.01  | 0.04              | 0.04    | 1135    |
| 12:30       | 9.26                                              | 12.37              | 48.39              | 0.64               | 1.04               | 1.03               | 0.37                | 1.11  | 0.50              | 1.96   | 0.03  | 0.04              | 0.04    | 1129    |
| 13:00       | 7.76                                              | 8.22               | 57.48              | 0.20               | 1.07               | 1.03               | 0.31                | 0.03  | 0.33              | 2.28   | 0.01  | 0.04              | 0.04    | 1123    |
| 13:30       | 7.49                                              | 5.22               | 48.60              | 0.26               | 1.07               | 1.03               | 0.28                | 0.31  | 0.20              | 1.84   | 0.01  | 0.04              | 0.04    | 1124    |
| 14:00       | 7.10                                              | 5.05               | 59.08              | 0.19               | 1.13               | 1.03               | 0.28                | 0.06  | 0.20              | 2.31   | 0.01  | 0.04              | 0.04    | 1149    |
| 14:30       | 7.88                                              | 6.31               | 56.26              | 0.20               | 1.15               | 1.10               | 0.31                | 0.06  | 0.25              | 2.22   | 0.01  | 0.05              | 0.04    | 1159    |
| 15:00       | 8.90                                              | 8.84               | 68.46              | 0.23               | 1.19               | 1.18               | 0.35                | 0.06  | 0.34              | 2.67   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1128    |
| 15:30       | 5.43                                              | 2.90               | 64.08              | 0.17               | 1.13               | 1.13               | 0.22                | 0.03  | 0.12              | 2.62   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1161    |
| 16:00       | 8.24                                              | 11.64              | 69.03              | 0.21               | 1.16               | 1.17               | 0.33                | 0.04  | 0.47              | 2.81   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1129    |
| 16:30       | 8.76                                              | 14.04              | 58.10              | 1.22               | 1.16               | 1.21               | 0.36                | 0.05  | 0.58              | 2.40   | 0.05  | 0.05              | 0.05    | 1114    |
| 17:00       | 7.91                                              | 14.75              | 55.72              | 0.30               | 1.18               | 1.17               | 0.32                | 0.17  | 0.59              | 2.23   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1114    |
| 17:30       | 7.66                                              | 3.74               | 69.70              | 0.16               | 1.19               | 1.18               | 0.30                | 0.05  | 0.15              | 2.73   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1128    |
| 18:00       | 5.84                                              | 3.65               | 72.50              | 0.25               | 1.00               | 0.57               | 0.23                | 0.05  | 0.14              | 2.81   | 0.01  | 0.04              | 0.02    | 1145    |
| 18:30       | 8.57                                              | 17.14              | 64.81              | 0.23               | 0.89               | 0.17               | 0.35                | 0.05  | 0.71              | 2.67   | 0.01  | 0.04              | 0.01    | 1139    |
| 19:00       | 7.74                                              | 12.00              | 66.79              | 0.25               | 0.87               | 0.19               | 0.33                | 0.07  | 0.50              | 2.80   | 0.01  | 0.04              | 0.01    | 1141    |
| 19:30       | 5.99                                              | 5.36               | 67.10              | 0.22               | 0.90               | 0.21               | 0.25                | 0.06  | 0.23              | 2.84   | 0.01  | 0.04              | 0.01    | 1146    |
| 20:00       | 8.15                                              | 13.55              | 65.31              | 0.19               | 1.09               | 0.88               | 0.34                | 0.06  | 0.57              | 2.73   | 0.01  | 0.05              | 0.04    | 1152    |
| 20:30       | 8.19                                              | 9.78               | 68.23              | 0.15               | 1.07               | 1.09               | 0.34                | 0.08  | 0.41              | 2.85   | 0.01  | 0.04              | 0.05    | 1159    |
| 21:00       | 7.22                                              | 5.43               | 68.35              | 0.17               | 1.06               | 1.12               | 0.31                | 0.05  | 0.23              | 2.90   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1162    |
| 21:30       | 7.49                                              | 3.98               | 65.71              | 0.15               | 1.07               | 1.15               | 0.32                | 0.07  | 0.17              | 2.80   | 0.01  | 0.05              | 0.05    | 1140    |
| 22:00       | 7.62                                              | 2.97               | 66.34              | 0.16               | 1.04               | 1.17               | 0.31                | 0.08  | 0.12              | 2.73   | 0.01  | 0.04              | 0.05    | 1136    |
| 22:30       | 5.91                                              | 2.97               | 67.87              | 0.20               | 1.04               | 1.14               | 0.25                | 0.07  | 0.12              | 2.84   | 0.01  | 0.04              | 0.05    | 1128    |
| 23:00       | 7.62                                              | 6.78               | 66.44              | 0.18               | 1.04               | 1.13               | 0.32                | 0.07  | 0.28              | 2.76   | 0.01  | 0.04              | 0.05    | 1129    |
| 23:30       | 8.76                                              | 11.21              | 62.60              | 0.20               | 0.96               | 1.12               | 0.37                | 0.05  | 0.47              | 2.62   | 0.01  | 0.04              | 0.05    | 1129    |
| 00:00       | 7.09                                              | 4.75               | 69.50              | 0.18               | 0.99               | 1.11               | 0.29                | 0.05  | 0.19              | 2.83   | 0.01  | 0.04              | 0.05    | 1130    |
| min         | 5.43                                              | 2.14               | 48.39              | 0.15               | 0.77               | 0.06               | 0.22                | 0.03  | 0.09              | 1.84   | 0.01  | 0.03              | 0.00    | 1096    |
| max         | 11.72                                             | 21.45              | 77.18              | 3.51               | 1.22               | 1.21               | 0.46                | 1.11  | 0.84              | 3.03   | 0.14  | 0.05              | 0.05    | 1162    |
| moyenne     | 7.84                                              | 7.27               | 65.02              | 0.31               | 1.07               | 0.96               |                     |       |                   |        |       |                   |         | 1131    |
| Total       |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    | 15.43               | 17.26 | 14.27             | 128.18 | 0.60  | 2.10              | 1.88    |         |

| Synthèse des dépassements & indisponibilités                  | seuil                | HCl   | SO <sub>2</sub> | CO     | NOx   | NH <sub>3</sub> | COT   | Poussieres |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|-------|------------|
| Compteur dépassement VLE 30 min                               | 60H/An               | 00:00 | 00:00           | 00:00  | 00:00 | 00:00           | 00:00 | 00:00      |
| Nombre de dépassement moyenne jour                            | /                    | 0     | 0               | 0      | 0     | 0               | 0     | 0          |
| % de moyennes 10min <150 mg/Nm <sup>3</sup> & moyenne jour CO | /                    |       |                 | 100.00 | 8.85  |                 |       |            |
| Nombre de dépassement VLE Flux Jour                           | /                    | 0     | 0               | 0      | 0     | 0               | 0     | 0          |
| Nombre de moyenne jour invalide                               | 10j/An               | 0     | 0               | 0      | 0     | 0               | 0     | 0          |
| Compteur indisponibilité AMS                                  | 60H/An               |       |                 | 00:00  |       |                 |       |            |
| Compteur indisponibilité Opacimètre                           | 60H/An               |       |                 |        |       |                 |       | 00:00      |
| Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)            | 10H                  |       |                 | 0      |       |                 |       | 0          |
| Disponibilité AMESA %                                         | >85% en cumul annuel |       |                 |        |       | 99.31           |       |            |

**Commentaires :**

Respect des normes européennes et françaises.

|       |       |
|-------|-------|
|       | 0     |
| 00:00 | 00:00 |