

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.09	10.43	63.06	0.20	1.00	1.09	0.37	0.05	0.42	2.54	0.01	0.04	0.04	1134
01:00	8.39	8.70	69.25	0.17	0.97	1.09	0.33	0.05	0.34	2.73	0.01	0.04	0.04	1119
01:30	9.29	8.09	63.05	0.20	0.97	1.10	0.38	0.05	0.33	2.55	0.01	0.04	0.04	1110
02:00	6.98	5.90	59.47	0.18	0.98	1.07	0.27	0.04	0.23	2.34	0.01	0.04	0.04	1112
02:30	7.92	4.39	64.15	0.19	1.00	1.08	0.32	0.06	0.18	2.58	0.01	0.04	0.04	1130
03:00	7.71	5.28	69.23	0.17	1.02	1.08	0.32	0.05	0.22	2.86	0.01	0.04	0.04	1121
03:30	8.80	4.64	69.32	0.20	1.08	1.11	0.36	0.07	0.19	2.84	0.01	0.04	0.05	1112
04:00	7.55	4.32	66.10	0.17	1.06	1.12	0.31	0.07	0.18	2.72	0.01	0.04	0.05	1120
04:30	8.25	4.00	69.14	0.19	1.06	1.12	0.35	0.07	0.17	2.89	0.01	0.04	0.05	1128
05:00	8.25	5.25	64.94	0.16	1.06	1.10	0.36	0.07	0.23	2.85	0.01	0.05	0.05	1131
05:30	7.39	3.91	68.45	0.20	1.06	1.14	0.31	0.07	0.16	2.84	0.01	0.04	0.05	1111
06:00	7.66	6.81	64.56	0.21	0.98	0.47	0.32	0.05	0.28	2.66	0.01	0.04	0.02	1134
06:30	7.30	11.28	61.58	0.25	0.93	0.26	0.31	0.06	0.47	2.58	0.01	0.04	0.01	1147
07:00	7.88	9.56	65.32	0.17	0.89	0.99	0.31	0.06	0.38	2.58	0.01	0.03	0.04	1152
07:30	8.44	5.90	68.32	0.19	0.88	1.05	0.33	0.03	0.23	2.69	0.01	0.03	0.04	1158
08:00	7.93	5.47	69.26	0.16	0.86	1.05	0.31	0.03	0.22	2.74	0.01	0.03	0.04	1153
08:30	7.70	2.70	68.12	0.19	0.89	1.08	0.32	0.05	0.11	2.80	0.01	0.04	0.04	1140
09:00	8.62	11.56	65.61	0.18	0.97	1.05	0.34	0.05	0.46	2.62	0.01	0.04	0.04	1110
09:30	9.25	27.62	62.84	0.66	0.89	0.94	0.36	1.32	1.08	2.46	0.03	0.03	0.04	1125
10:00	7.47	4.54	76.45	0.17	0.93	0.97	0.30	0.05	0.18	3.03	0.01	0.04	0.04	1128
10:30	8.41	23.04	68.00	0.20	0.88	1.09	0.35	0.06	0.95	2.80	0.01	0.04	0.04	1136
11:00	7.34	29.38	66.56	2.22	0.92	1.11	0.30	0.06	1.19	2.69	0.09	0.04	0.04	1118
11:30	6.68	23.34	64.14	0.21	0.91	1.11	0.27	0.05	0.93	2.55	0.01	0.04	0.04	1112
12:00	7.04	7.38	71.85	0.19	0.87	1.13	0.28	0.07	0.29	2.81	0.01	0.03	0.04	1132
12:30	6.76	5.21	66.68	0.21	0.87	1.12	0.27	0.08	0.21	2.67	0.01	0.03	0.04	1126
13:00	7.03	3.59	64.77	0.17	0.85	1.11	0.29	0.14	0.15	2.69	0.01	0.04	0.05	1137
13:30	5.85	1.80	68.15	0.16	0.85	1.12	0.24	0.09	0.07	2.79	0.01	0.03	0.05	1141
14:00	6.62	2.56	69.48	0.16	0.78	1.12	0.28	0.05	0.11	2.91	0.01	0.03	0.05	1164
14:30	6.63	8.35	65.55	0.18	0.80	1.10	0.28	0.10	0.35	2.74	0.01	0.03	0.05	1160
15:00	7.93	6.56	63.25	0.16	0.83	1.07	0.34	0.15	0.28	2.72	0.01	0.04	0.05	1151
15:30	8.39	11.46	68.14	0.16	0.79	1.06	0.36	0.06	0.49	2.89	0.01	0.03	0.04	1160
16:00	8.81	7.90	67.49	0.17	0.79	1.09	0.36	0.07	0.32	2.76	0.01	0.03	0.04	1136
16:30	6.81	3.95	68.12	0.18	0.77	1.09	0.28	0.07	0.16	2.79	0.01	0.03	0.04	1152
17:00	7.89	2.22	65.51	0.15	0.80	1.10	0.33	0.07	0.09	2.73	0.01	0.03	0.05	1142
17:30	8.31	4.89	66.66	0.17	0.80	1.09	0.35	0.10	0.20	2.79	0.01	0.03	0.05	1139
18:00	8.43	6.03	70.50	0.20	0.53	0.53	0.36	0.07	0.26	3.02	0.01	0.02	0.02	1151
18:30	7.97	8.04	64.23	0.26	0.45	0.20	0.34	0.08	0.34	2.75	0.01	0.02	0.01	1149
19:00	8.47	5.71	64.15	0.23	0.47	0.20	0.36	0.08	0.24	2.75	0.01	0.02	0.01	1149
19:30	6.64	7.09	68.85	0.25	0.46	0.18	0.28	0.07	0.30	2.91	0.01	0.02	0.01	1139
20:00	8.13	15.16	65.51	0.17	0.77	0.85	0.35	0.07	0.65	2.79	0.01	0.03	0.04	1155
20:30	7.99	3.82	67.48	0.18	0.77	1.09	0.34	0.09	0.16	2.86	0.01	0.03	0.05	1154
21:00	7.84	10.30	67.91	0.17	0.82	1.12	0.33	0.08	0.43	2.86	0.01	0.03	0.05	1139
21:30	8.25	8.70	66.53	0.19	0.76	1.10	0.35	0.06	0.36	2.79	0.01	0.03	0.05	1148
22:00	7.58	2.77	67.00	0.17	0.79	1.14	0.31	0.07	0.11	2.74	0.01	0.03	0.05	1132
22:30	9.08	14.39	67.28	0.20	0.77	1.12	0.38	0.06	0.60	2.79	0.01	0.03	0.05	1140
23:00	7.28	2.94	64.35	0.17	0.83	1.12	0.30	0.07	0.12	2.62	0.01	0.03	0.05	1122
23:30	8.80	9.09	68.12	0.20	0.80	1.11	0.36	0.07	0.37	2.79	0.01	0.03	0.05	1131
00:00	9.02	12.67	67.35	0.17	0.81	1.10	0.37	0.04	0.52	2.79	0.01	0.03	0.05	1135
min	5,85	1,80	59,47	0,15	0,45	0,18	0,24	0,03	0,07	2,34	0,01	0,02	0,01	1110
max	9,29	29,38	76,45	2,22	1,08	1,14	0,38	1,32	1,19	3,03	0,09	0,05	0,05	1164
moyenne	7,87	8,31	66,70	0,24	0,85	0,99								1135
Total							15,54	13,23	16,33	131,69	0,47	1,68	1,94	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,70			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.