

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.97	10.51	67.22	0.21	0.74	1.11	0.33	0.06	0.44	2.82	0.01	0.03	0.05	1131
01:00	8.05	13.03	63.48	0.38	0.69	1.07	0.34	0.76	0.55	2.70	0.02	0.03	0.05	1151
01:30	8.61	16.65	58.12	0.63	0.66	1.01	0.37	0.88	0.72	2.52	0.03	0.03	0.04	1162
02:00	7.06	7.42	68.86	0.19	0.70	1.06	0.30	0.09	0.32	2.97	0.01	0.03	0.05	1138
02:30	7.36	8.97	63.65	0.22	0.71	1.05	0.30	0.09	0.37	2.63	0.01	0.03	0.04	1125
03:00	7.21	8.08	65.19	0.19	0.70	1.10	0.30	0.06	0.34	2.71	0.01	0.03	0.05	1123
03:30	7.81	12.18	67.36	0.21	0.65	1.10	0.33	0.06	0.51	2.81	0.01	0.03	0.05	1130
04:00	8.42	10.51	65.73	0.22	0.70	1.08	0.36	0.05	0.44	2.78	0.01	0.03	0.05	1134
04:30	8.21	11.88	68.54	0.23	0.61	1.05	0.35	0.06	0.50	2.90	0.01	0.03	0.04	1140
05:00	8.00	11.66	66.54	0.24	0.69	0.97	0.34	0.05	0.49	2.81	0.01	0.03	0.04	1137
05:30	7.82	9.87	67.56	0.30	0.64	0.98	0.33	0.06	0.42	2.86	0.01	0.03	0.04	1137
06:00	6.80	11.17	68.53	0.28	0.55	0.44	0.28	0.04	0.46	2.84	0.01	0.02	0.02	1127
06:30	6.35	11.62	65.10	0.31	0.37	0.08	0.26	0.07	0.48	2.67	0.01	0.02	0.00	1127
07:00	7.75	10.77	65.50	0.27	0.38	0.08	0.32	0.06	0.45	2.71	0.01	0.02	0.00	1126
07:30	8.29	12.00	66.64	0.32	0.42	0.09	0.34	0.07	0.50	2.76	0.01	0.02	0.00	1125
08:00	6.97	14.29	66.37	0.21	0.62	0.76	0.29	0.05	0.60	2.79	0.01	0.03	0.03	1144
08:30	7.60	12.89	67.17	0.22	0.72	0.97	0.31	0.06	0.53	2.74	0.01	0.03	0.04	1133
09:00	7.49	9.53	66.88	0.20	0.74	0.99	0.29	0.06	0.37	2.63	0.01	0.03	0.04	1123
09:30	5.38	2.39	67.93	0.22	0.71	0.99	0.22	0.07	0.10	2.72	0.01	0.03	0.04	1134
10:00	6.02	12.40	68.09	0.20	0.74	0.98	0.25	0.06	0.51	2.79	0.01	0.03	0.04	1138
10:30	8.04	17.25	63.83	0.23	0.72	0.97	0.34	0.07	0.72	2.67	0.01	0.03	0.04	1130
11:00	6.09	7.26	67.20	0.20	0.72	0.98	0.24	0.06	0.29	2.70	0.01	0.03	0.04	1129
11:30	7.32	10.43	65.23	0.22	0.74	0.99	0.30	0.07	0.42	2.65	0.01	0.03	0.04	1149
12:00	9.07	14.48	67.83	0.20	0.72	1.08	0.37	0.06	0.59	2.77	0.01	0.03	0.04	1147
12:30	6.64	13.37	66.77	0.20	0.79	1.09	0.27	0.06	0.53	2.67	0.01	0.03	0.04	1136
13:00	8.37	17.26	67.07	0.19	0.76	1.08	0.34	0.05	0.70	2.73	0.01	0.03	0.04	1143
13:30	8.28	11.24	66.23	0.18	0.81	1.10	0.33	0.05	0.45	2.65	0.01	0.03	0.04	1129
14:00	8.57	7.31	66.97	0.18	0.75	1.08	0.36	0.04	0.31	2.80	0.01	0.03	0.05	1174
14:30	7.03	15.08	65.68	0.19	0.78	1.06	0.30	0.07	0.63	2.76	0.01	0.03	0.04	1171
15:00	8.97	16.38	66.78	0.24	0.77	1.03	0.39	0.04	0.71	2.89	0.01	0.03	0.04	1189
15:30	7.93	21.97	63.14	0.25	0.77	1.02	0.35	0.44	0.97	2.79	0.01	0.03	0.04	1195
16:00	8.59	13.47	64.69	0.16	0.75	1.03	0.38	0.13	0.60	2.87	0.01	0.03	0.05	1185
16:30	8.38	23.73	67.00	0.18	0.76	1.03	0.36	0.12	1.02	2.87	0.01	0.03	0.04	1193
17:00	8.80	12.29	67.86	0.16	0.80	1.07	0.37	0.06	0.51	2.83	0.01	0.03	0.04	1153
17:30	8.00	10.56	65.71	0.19	0.82	1.08	0.34	0.10	0.45	2.78	0.01	0.03	0.05	1145
18:00	8.57	13.36	66.56	0.20	0.51	0.51	0.37	0.06	0.57	2.86	0.01	0.02	0.02	1144
18:30	8.09	22.14	64.72	0.34	0.30	0.17	0.34	0.09	0.94	2.75	0.01	0.01	0.01	1140
19:00	8.28	32.73	64.57	0.26	0.41	0.17	0.35	0.22	1.39	2.75	0.01	0.02	0.01	1144
19:30	6.91	28.77	68.65	0.29	0.36	0.17	0.27	0.08	1.11	2.65	0.01	0.01	0.01	1147
20:00	8.27	33.52	60.89	2.46	0.58	0.84	0.33	1.53	1.32	2.40	0.10	0.02	0.03	1162
20:30	7.32	29.50	63.71	0.21	0.70	1.04	0.31	0.09	1.25	2.71	0.01	0.03	0.04	1141
21:00	8.74	19.35	69.80	0.19	0.67	1.08	0.37	0.07	0.81	2.93	0.01	0.03	0.05	1132
21:30	9.77	22.31	64.59	0.19	0.69	1.08	0.41	0.10	0.93	2.69	0.01	0.03	0.05	1129
22:00	8.28	24.57	65.18	0.27	0.69	1.08	0.34	0.07	1.01	2.68	0.01	0.03	0.04	1135
22:30	7.32	27.44	70.34	0.18	0.61	1.06	0.30	0.06	1.14	2.92	0.01	0.03	0.04	1155
23:00	6.79	19.32	68.74	0.19	0.65	1.07	0.29	0.06	0.82	2.92	0.01	0.03	0.05	1161
23:30	7.63	14.08	62.20	0.20	0.60	1.09	0.32	0.04	0.59	2.59	0.01	0.03	0.05	1170
00:00	8.06	13.30	68.04	0.20	0.65	1.09	0.34	0.06	0.56	2.88	0.01	0.03	0.05	1152
min	5,38	2,39	58,12	0,16	0,30	0,08	0,22	0,04	0,10	2,40	0,01	0,01	0,00	1123
max	9,77	33,52	70,34	2,46	0,82	1,11	0,41	1,53	1,39	2,97	0,10	0,03	0,05	1195
moyenne	7,78	15,21	66,13	0,28	0,66	0,90								1145
Total							15,58	16,38	30,45	132,29	0,55	1,32	1,80	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,16			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,10			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.