

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,71	13,37	62,68	0,18	0,64	1,03	0,38	0,18	0,58	2,71	0,01	0,03	0,04	1146
01:00	8,84	15,82	70,29	0,27	0,69	0,96	0,37	0,06	0,66	2,95	0,01	0,03	0,04	1127
01:30	7,59	8,83	65,57	0,17	0,68	0,95	0,32	0,06	0,37	2,73	0,01	0,03	0,04	1124
02:00	8,05	7,07	70,07	0,15	0,66	0,93	0,34	0,06	0,30	2,95	0,01	0,03	0,04	1148
02:30	6,59	4,72	67,02	0,17	0,64	0,94	0,29	0,07	0,21	2,94	0,01	0,03	0,04	1161
03:00	8,57	20,99	59,42	0,17	0,61	0,94	0,38	0,06	0,93	2,63	0,01	0,03	0,04	1152
03:30	7,75	7,49	62,03	0,17	0,60	0,94	0,33	0,10	0,32	2,65	0,01	0,03	0,04	1139
04:00	7,28	11,51	66,99	0,16	0,61	0,95	0,31	0,06	0,49	2,86	0,01	0,03	0,04	1143
04:30	8,40	11,64	62,97	0,18	0,54	0,93	0,37	0,06	0,51	2,76	0,01	0,02	0,04	1175
05:00	8,30	12,35	69,38	0,17	0,57	0,96	0,34	0,05	0,51	2,85	0,01	0,02	0,04	1139
05:30	7,53	13,54	65,45	0,20	0,59	0,95	0,31	0,05	0,55	2,65	0,01	0,02	0,04	1137
06:00	8,08	12,37	66,23	0,20	0,29	0,42	0,33	0,04	0,50	2,67	0,01	0,01	0,02	1145
06:30	8,16	17,28	68,83	0,25	0,15	0,07	0,33	0,04	0,70	2,78	0,01	0,01	0,00	1141
07:00	7,80	12,46	63,91	0,23	0,15	0,09	0,32	0,15	0,51	2,64	0,01	0,01	0,00	1149
07:30	7,45	15,65	67,61	0,25	0,18	0,16	0,31	0,05	0,65	2,82	0,01	0,01	0,01	1148
08:00	6,80	6,37	65,44	0,16	0,36	0,78	0,28	0,07	0,27	2,74	0,01	0,02	0,03	1169
08:30	7,44	15,89	68,63	0,16	0,46	0,94	0,33	0,08	0,70	3,02	0,01	0,02	0,04	1164
09:00	9,76	18,88	62,93	0,31	0,48	0,94	0,41	0,08	0,80	2,67	0,01	0,02	0,04	1121
09:30	6,48	8,00	67,07	0,18	0,44	0,96	0,27	0,07	0,33	2,75	0,01	0,02	0,04	1131
10:00	8,03	13,76	69,80	0,18	0,42	0,98	0,33	0,08	0,56	2,85	0,01	0,02	0,04	1133
10:30	8,27	9,71	69,51	0,18	0,44	0,98	0,35	0,09	0,41	2,97	0,01	0,02	0,04	1142
11:00	9,34	21,45	57,16	0,19	0,50	0,97	0,39	0,57	0,89	2,38	0,01	0,02	0,04	1109
11:30	9,70	10,98	62,90	0,18	0,45	0,96	0,38	0,07	0,43	2,49	0,01	0,02	0,04	1118
12:00	9,25	6,59	62,31	0,52	0,50	0,95	0,37	0,08	0,27	2,52	0,02	0,02	0,04	1139
12:30	5,97	0,09	66,55	0,16	0,44	1,03	0,25	0,09	0,00	2,75	0,01	0,02	0,04	1146
13:00	7,09	5,85	67,82	0,15	0,45	1,08	0,30	0,08	0,25	2,89	0,01	0,02	0,05	1149
13:30	8,12	7,27	67,62	0,14	0,53	1,11	0,34	0,07	0,31	2,85	0,01	0,02	0,05	1130
14:00	8,13	9,31	62,27	0,15	0,53	1,12	0,33	0,07	0,38	2,53	0,01	0,02	0,05	1124
14:30	8,24	17,13	68,36	0,22	0,54	1,08	0,33	0,08	0,69	2,75	0,01	0,02	0,04	1122
15:00	10,49	23,77	66,77	0,14	0,59	1,06	0,42	0,05	0,95	2,66	0,01	0,02	0,04	1133
15:30	5,66	0,18	68,73	0,15	0,51	1,05	0,24	0,06	0,01	2,85	0,01	0,02	0,04	1167
16:00	6,36	21,23	64,50	0,16	0,52	1,06	0,27	0,42	0,90	2,73	0,01	0,02	0,04	1142
16:30	8,78	24,81	67,69	0,16	0,61	1,07	0,36	0,05	1,01	2,75	0,01	0,02	0,04	1126
17:00	7,64	20,87	67,21	0,14	0,60	1,08	0,31	0,06	0,84	2,69	0,01	0,02	0,04	1125
17:30	7,70	26,59	65,99	0,34	0,57	1,05	0,32	0,07	1,09	2,71	0,01	0,02	0,04	1140
18:00	7,41	22,37	73,15	0,20	0,44	0,52	0,31	0,06	0,93	3,05	0,01	0,02	0,02	1138
18:30	7,33	23,89	55,25	0,28	0,40	0,19	0,31	0,23	1,02	2,35	0,01	0,02	0,01	1132
19:00	5,47	12,46	71,30	0,24	0,55	0,68	0,23	0,08	0,52	2,95	0,01	0,02	0,03	1122
19:30	4,67	3,62	47,56	0,19	0,69	1,02	0,19	0,09	0,15	1,91	0,01	0,03	0,04	1114
20:00	6,21	14,10	61,94	0,14	0,67	1,06	0,24	0,05	0,55	2,42	0,01	0,03	0,04	1138
20:30	7,42	10,49	65,78	0,17	0,65	1,06	0,30	0,05	0,42	2,64	0,01	0,03	0,04	1143
21:00	7,37	8,29	71,55	0,14	0,68	1,06	0,30	0,05	0,34	2,96	0,01	0,03	0,04	1145
21:30	8,10	10,36	68,56	0,17	0,71	1,08	0,33	0,08	0,43	2,83	0,01	0,03	0,04	1123
22:00	7,92	8,79	62,61	0,15	0,73	1,09	0,34	0,07	0,38	2,68	0,01	0,03	0,05	1112
22:30	9,05	19,42	63,57	0,21	0,70	1,06	0,38	0,31	0,81	2,64	0,01	0,03	0,04	1114
23:00	10,99	18,75	99,80	0,84	0,70	1,01	0,47	0,47	0,80	4,25	0,04	0,03	0,04	1117
23:30	5,84	0,49	82,33	0,18	0,69	1,06	0,24	0,07	0,02	3,39	0,01	0,03	0,04	1126
00:00	6,33	10,52	68,97	0,15	0,67	1,06	0,27	0,06	0,44	2,90	0,01	0,03	0,04	1131
min	4,67	0,09	47,56	0,14	0,15	0,07	0,19	0,04	0,00	1,91	0,01	0,01	0,00	1109
max	10,99	26,59	99,80	0,84	0,73	1,12	0,47	0,57	1,09	4,25	0,04	0,03	0,05	1175
moyenne	7,76	12,86	66,67	0,21	0,54	0,90								1136
Total							15,49	25,67	25,66	133,11	0,41	1,07	1,80	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	11,70			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				97,22			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.