

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,38	12,96	71,44	0,18	0,71	1,08	0,34	0,08	0,53	2,93	0,01	0,03	0,04	1133
01:00	11,11	20,35	65,51	0,77	0,67	1,03	0,48	0,09	0,88	2,83	0,03	0,03	0,04	1146
01:30	7,85	5,22	65,56	0,17	0,67	1,06	0,34	0,06	0,22	2,80	0,01	0,03	0,05	1131
02:00	7,60	28,51	62,94	0,15	0,68	1,05	0,31	0,11	1,18	2,60	0,01	0,03	0,04	1129
02:30	8,26	35,48	63,34	1,36	0,65	1,03	0,34	1,53	1,46	2,61	0,06	0,03	0,04	1135
03:00	7,52	36,87	69,07	0,16	0,65	1,03	0,32	0,07	1,54	2,89	0,01	0,03	0,04	1144
03:30	7,73	25,29	67,98	0,17	0,67	1,03	0,32	0,06	1,05	2,82	0,01	0,03	0,04	1146
04:00	8,31	21,54	67,10	0,15	0,66	1,04	0,35	0,06	0,91	2,85	0,01	0,03	0,04	1150
04:30	7,75	14,46	64,94	0,18	0,61	0,98	0,33	0,06	0,62	2,79	0,01	0,03	0,04	1156
05:00	7,73	10,49	70,68	0,17	0,59	0,95	0,32	0,06	0,44	2,93	0,01	0,02	0,04	1137
05:30	6,83	9,24	65,19	0,19	0,60	0,96	0,29	0,07	0,39	2,72	0,01	0,03	0,04	1136
06:00	7,57	14,75	68,48	0,21	0,39	0,41	0,32	0,04	0,62	2,90	0,01	0,02	0,02	1141
06:30	8,40	14,02	65,90	0,25	0,32	0,08	0,36	0,06	0,60	2,81	0,01	0,01	0,00	1138
07:00	7,63	7,40	66,83	0,23	0,35	0,10	0,33	0,07	0,32	2,87	0,01	0,01	0,00	1142
07:30	7,12	8,04	66,01	0,25	0,36	0,14	0,31	0,06	0,35	2,86	0,01	0,02	0,01	1139
08:00	8,24	10,37	67,82	0,17	0,54	0,80	0,35	0,06	0,44	2,91	0,01	0,02	0,03	1134
08:30	7,88	3,45	66,83	0,18	0,62	1,07	0,33	0,08	0,15	2,82	0,01	0,03	0,04	1136
09:00	7,79	5,19	67,93	0,16	0,57	1,10	0,33	0,07	0,22	2,87	0,01	0,02	0,05	1131
09:30	7,62	7,05	67,65	0,19	0,61	1,11	0,32	0,08	0,30	2,85	0,01	0,03	0,05	1134
10:00	9,15	15,25	65,79	0,17	0,59	1,11	0,39	0,08	0,66	2,84	0,01	0,03	0,05	1132
10:30	9,59	28,31	58,90	0,31	0,64	1,07	0,39	0,79	1,16	2,42	0,01	0,03	0,04	1116
11:00	9,08	28,30	64,03	0,29	0,63	1,05	0,36	0,18	1,13	2,56	0,01	0,03	0,04	1114
11:30	7,23	18,18	66,44	1,74	0,63	1,04	0,29	0,05	0,72	2,63	0,07	0,03	0,04	1117
12:00	7,99	11,75	69,37	0,18	0,65	1,07	0,32	0,08	0,48	2,82	0,01	0,03	0,04	1126
12:30	6,80	2,96	71,18	0,17	0,64	1,10	0,28	0,09	0,12	2,91	0,01	0,03	0,04	1134
13:00	7,68	9,55	64,37	0,16	0,66	1,08	0,33	0,08	0,41	2,74	0,01	0,03	0,05	1140
13:30	8,80	9,16	64,61	0,16	0,72	1,10	0,36	0,17	0,38	2,66	0,01	0,03	0,05	1122
14:00	9,49	10,51	67,27	0,16	0,66	1,10	0,37	0,04	0,41	2,62	0,01	0,03	0,04	1134
14:30	7,40	17,64	69,34	0,49	0,69	1,05	0,31	0,05	0,74	2,92	0,02	0,03	0,04	1144
15:00	8,47	26,09	62,51	0,15	0,71	1,07	0,34	0,04	1,06	2,54	0,01	0,03	0,04	1125
15:30	6,13	3,98	71,83	0,15	0,66	1,08	0,25	0,04	0,16	2,92	0,01	0,03	0,04	1151
16:00	7,32	18,11	62,37	0,14	0,71	1,13	0,30	0,06	0,75	2,58	0,01	0,03	0,05	1138
16:30	9,18	12,13	73,33	0,16	0,72	1,17	0,38	0,07	0,50	3,04	0,01	0,03	0,05	1122
17:00	7,31	9,98	75,54	0,24	0,72	1,11	0,30	0,06	0,41	3,10	0,01	0,03	0,05	1119
17:30	6,34	1,14	75,74	0,17	0,72	1,12	0,26	0,05	0,05	3,06	0,01	0,03	0,05	1130
18:00	7,86	19,79	64,26	0,19	0,51	0,52	0,32	0,08	0,81	2,63	0,01	0,02	0,02	1117
18:30	6,65	13,80	62,66	0,40	0,42	0,17	0,28	0,10	0,58	2,64	0,02	0,02	0,01	1128
19:00	9,69	13,76	61,70	0,27	0,39	0,17	0,41	0,39	0,58	2,60	0,01	0,02	0,01	1129
19:30	6,98	5,08	75,09	0,31	0,42	0,18	0,29	0,06	0,21	3,11	0,01	0,02	0,01	1134
20:00	7,58	11,29	63,82	0,21	0,54	0,87	0,33	0,07	0,48	2,74	0,01	0,02	0,04	1147
20:30	8,06	6,70	67,97	0,24	0,60	1,10	0,34	0,07	0,28	2,83	0,01	0,02	0,05	1149
21:00	8,84	14,01	63,96	0,21	0,62	1,08	0,37	0,07	0,59	2,71	0,01	0,03	0,05	1129
21:30	8,07	10,26	69,19	0,20	0,61	1,08	0,34	0,06	0,43	2,92	0,01	0,03	0,05	1141
22:00	8,24	5,05	63,15	0,17	0,63	1,08	0,34	0,05	0,21	2,57	0,01	0,03	0,04	1129
22:30	8,32	13,09	66,76	0,20	0,64	1,06	0,34	0,03	0,53	2,70	0,01	0,03	0,04	1144
23:00	7,16	4,24	66,53	0,15	0,67	1,08	0,28	0,04	0,17	2,65	0,01	0,03	0,04	1126
23:30	8,42	7,24	71,03	0,16	0,61	1,06	0,36	0,06	0,31	3,02	0,01	0,03	0,05	1147
00:00	8,70	9,95	67,32	0,15	0,62	1,08	0,38	0,07	0,43	2,91	0,01	0,03	0,05	1132
min	6,13	1,14	58,90	0,14	0,32	0,08	0,25	0,03	0,05	2,42	0,01	0,01	0,00	1114
max	11,11	36,87	75,74	1,74	0,72	1,17	0,48	1,53	1,54	3,11	0,07	0,03	0,05	1156
moyenne	8,00	13,50	67,03	0,27	0,60	0,92								1134
Total							16,00	19,57	26,96	134,02	0,54	1,20	1,83	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,81			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.