

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.28	6.19	66.12	0.17	0.64	1.10	0.31	0.06	0.27	2.83	0.01	0.03	0.05	1120
01:00	8.42	13.51	66.03	0.18	0.65	1.10	0.35	0.06	0.56	2.75	0.01	0.03	0.05	1114
01:30	7.96	12.63	63.65	0.23	0.64	1.08	0.33	0.05	0.52	2.62	0.01	0.03	0.04	1126
02:00	7.83	4.50	70.91	0.18	0.60	1.08	0.32	0.06	0.19	2.94	0.01	0.02	0.04	1141
02:30	7.26	8.77	64.95	0.17	0.58	1.07	0.31	0.05	0.38	2.80	0.01	0.02	0.05	1152
03:00	8.29	6.68	69.78	0.18	0.58	1.07	0.35	0.06	0.28	2.94	0.01	0.02	0.04	1145
03:30	7.86	4.27	68.45	0.30	0.59	1.06	0.33	0.07	0.18	2.90	0.01	0.02	0.05	1128
04:00	9.61	19.18	61.18	0.25	0.61	1.08	0.41	0.30	0.82	2.61	0.01	0.03	0.05	1121
04:30	8.33	4.19	69.40	0.81	0.61	1.06	0.35	0.07	0.18	2.94	0.03	0.03	0.04	1130
05:00	5.38	5.54	67.07	0.38	0.58	1.09	0.23	0.07	0.23	2.84	0.02	0.02	0.05	1122
05:30	8.30	20.38	63.18	0.33	0.62	1.00	0.34	0.04	0.84	2.61	0.01	0.03	0.04	1123
06:00	8.63	7.11	67.72	0.24	0.37	0.45	0.36	0.05	0.30	2.83	0.01	0.02	0.02	1149
06:30	8.16	9.74	67.20	0.27	0.26	0.07	0.34	0.04	0.41	2.80	0.01	0.01	0.00	1146
07:00	7.57	7.01	65.48	0.24	0.30	0.06	0.32	0.04	0.30	2.77	0.01	0.01	0.00	1145
07:30	9.39	10.82	66.32	0.27	0.22	0.07	0.39	0.05	0.45	2.75	0.01	0.01	0.00	1132
08:00	6.71	1.12	67.43	0.20	0.50	0.78	0.28	0.06	0.05	2.78	0.01	0.02	0.03	1152
08:30	6.29	2.93	62.55	0.24	0.64	1.11	0.23	0.03	0.11	2.25	0.01	0.02	0.04	1131
09:00	8.81	13.90	60.35	0.18	0.62	1.06	0.34	0.15	0.53	2.30	0.01	0.02	0.04	1143
09:30	8.59	6.52	72.52	0.19	0.61	1.07	0.34	0.04	0.26	2.89	0.01	0.02	0.04	1145
10:00	8.02	7.30	66.15	0.15	0.61	1.07	0.33	0.05	0.30	2.75	0.01	0.03	0.04	1153
10:30	7.01	3.64	69.30	0.18	0.54	1.09	0.30	0.06	0.16	3.00	0.01	0.02	0.05	1154
11:00	7.86	4.77	66.18	0.18	0.62	1.11	0.34	0.08	0.21	2.88	0.01	0.03	0.05	1127
11:30	8.27	6.00	67.94	0.19	0.57	1.11	0.36	0.07	0.26	2.98	0.01	0.03	0.05	1138
12:00	7.85	2.86	63.39	0.16	0.60	1.14	0.34	0.08	0.12	2.73	0.01	0.03	0.05	1123
12:30	9.35	7.04	68.75	0.18	0.56	1.13	0.40	0.08	0.30	2.97	0.01	0.02	0.05	1130
13:00	8.11	8.32	65.53	0.16	0.60	1.13	0.35	0.08	0.36	2.85	0.01	0.03	0.05	1130
13:30	11.40	3.68	68.76	0.16	0.63	1.13	0.48	0.06	0.15	2.87	0.01	0.03	0.05	1126
14:00	6.72	0.90	65.75	0.17	0.58	1.15	0.28	0.05	0.04	2.70	0.01	0.02	0.05	1120
14:30	9.07	24.80	56.85	0.23	0.63	1.11	0.37	0.08	1.01	2.32	0.01	0.03	0.05	1113
15:00	7.98	10.98	67.43	0.18	0.63	1.08	0.31	0.02	0.42	2.61	0.01	0.02	0.04	1132
15:30	7.31	6.02	68.88	0.16	0.62	1.07	0.30	0.04	0.25	2.81	0.01	0.03	0.04	1150
16:00	7.69	4.35	70.97	0.23	0.63	1.13	0.32	0.06	0.18	2.95	0.01	0.03	0.05	1151
16:30	7.29	3.99	68.38	0.15	0.56	1.20	0.31	0.05	0.17	2.94	0.01	0.02	0.05	1151
17:00	8.06	8.88	65.08	0.14	0.62	1.22	0.34	0.06	0.38	2.75	0.01	0.03	0.05	1129
17:30	8.34	6.01	67.40	0.16	0.64	1.17	0.36	0.07	0.26	2.93	0.01	0.03	0.05	1137
18:00	7.77	6.76	66.50	0.18	0.59	0.60	0.35	0.07	0.30	2.96	0.01	0.03	0.03	1139
18:30	7.90	6.64	65.40	0.24	0.48	0.21	0.34	0.08	0.28	2.80	0.01	0.02	0.01	1120
19:00	8.64	8.49	63.72	0.22	0.53	0.22	0.35	0.06	0.34	2.58	0.01	0.02	0.01	1118
19:30	7.59	5.62	67.12	0.24	0.56	0.18	0.30	0.07	0.22	2.65	0.01	0.02	0.01	1121
20:00	9.04	10.91	64.29	0.17	0.65	0.90	0.37	0.06	0.45	2.65	0.01	0.03	0.04	1105
20:30	8.95	3.43	71.47	0.18	0.72	1.12	0.36	0.06	0.14	2.89	0.01	0.03	0.05	1125
21:00	6.75	3.83	64.63	0.16	0.71	1.09	0.29	0.07	0.17	2.79	0.01	0.03	0.05	1142
21:30	9.64	8.08	67.65	0.19	0.72	1.08	0.42	0.06	0.35	2.96	0.01	0.03	0.05	1137
22:00	7.04	1.20	63.78	0.16	0.66	1.10	0.29	0.05	0.05	2.64	0.01	0.03	0.05	1134
22:30	6.06	3.54	67.69	0.18	0.65	1.08	0.25	0.04	0.15	2.85	0.01	0.03	0.05	1158
23:00	8.43	7.69	67.29	0.17	0.66	1.10	0.35	0.04	0.32	2.77	0.01	0.03	0.05	1135
23:30	7.97	4.68	67.51	0.19	0.65	1.05	0.33	0.04	0.19	2.79	0.01	0.03	0.04	1144
00:00	7.91	7.33	66.32	0.17	0.72	1.04	0.33	0.05	0.31	2.77	0.01	0.03	0.04	1134
min	5,38	0,90	56,85	0,14	0,22	0,06	0,23	0,02	0,04	2,25	0,01	0,01	0,00	1105
max	11,40	24,80	72,52	0,81	0,72	1,22	0,48	0,30	1,01	3,00	0,03	0,03	0,05	1158
moyenne	8,01	7,35	66,47	0,21	0,59	0,94								1134
Total							16,07	12,91	14,69	133,26	0,43	1,18	1,89	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,43			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.