

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.35	13.39	69.33	0.18	0.47	1.02	0.30	0.09	0.54	2.82	0.01	0.02	0.04	1113
01:00	8.13	10.03	67.31	0.17	0.43	1.02	0.32	0.08	0.40	2.69	0.01	0.02	0.04	1126
01:30	7.90	10.66	66.88	0.18	0.42	1.02	0.32	0.08	0.43	2.69	0.01	0.02	0.04	1132
02:00	8.40	7.31	68.16	0.16	0.46	1.03	0.34	0.07	0.30	2.79	0.01	0.02	0.04	1117
02:30	7.47	7.47	67.26	0.18	0.41	1.01	0.31	0.08	0.31	2.79	0.01	0.02	0.04	1130
03:00	8.47	8.99	64.41	0.17	0.42	1.04	0.34	0.08	0.36	2.56	0.01	0.02	0.04	1111
03:30	7.78	6.82	69.36	0.18	0.44	1.01	0.31	0.08	0.27	2.78	0.01	0.02	0.04	1125
04:00	7.90	9.47	65.13	0.15	0.40	0.97	0.33	0.08	0.39	2.71	0.01	0.02	0.04	1143
04:30	7.80	10.58	67.04	0.18	0.40	1.01	0.31	0.07	0.42	2.66	0.01	0.02	0.04	1126
05:00	7.68	8.36	65.78	0.15	0.44	0.99	0.32	0.06	0.34	2.71	0.01	0.02	0.04	1135
05:30	8.41	9.10	66.97	0.18	0.41	1.00	0.34	0.06	0.36	2.68	0.01	0.02	0.04	1140
06:00	7.75	10.25	64.21	0.19	0.42	0.44	0.32	0.05	0.43	2.68	0.01	0.02	0.02	1138
06:30	7.92	13.62	68.62	0.18	0.70	0.98	0.32	0.09	0.55	2.77	0.01	0.03	0.04	1155
07:00	8.02	8.89	65.49	0.14	0.65	0.96	0.34	0.06	0.38	2.77	0.01	0.03	0.04	1188
07:30	8.23	10.54	66.59	0.15	0.64	0.97	0.34	0.07	0.44	2.78	0.01	0.03	0.04	1168
08:00	7.58	6.94	68.49	0.15	0.70	1.01	0.30	0.06	0.28	2.75	0.01	0.03	0.04	1145
08:30	7.67	6.30	67.66	0.16	0.69	0.98	0.33	0.09	0.27	2.88	0.01	0.03	0.04	1154
09:00	8.18	11.52	65.05	0.14	0.70	0.99	0.35	0.06	0.49	2.75	0.01	0.03	0.04	1162
09:30	8.31	10.95	66.91	0.15	0.72	0.97	0.35	0.08	0.46	2.84	0.01	0.03	0.04	1160
10:00	8.15	6.51	67.20	0.14	0.68	0.99	0.34	0.07	0.28	2.84	0.01	0.03	0.04	1147
10:30	7.62	6.86	66.48	0.15	0.69	1.00	0.33	0.08	0.29	2.84	0.01	0.03	0.04	1137
11:00	8.00	8.50	67.00	0.14	0.70	0.99	0.34	0.06	0.36	2.83	0.01	0.03	0.04	1148
11:30	8.05	10.68	65.90	0.16	0.71	0.99	0.35	0.08	0.46	2.83	0.01	0.03	0.04	1153
12:00	8.44	12.39	66.64	0.14	0.71	0.98	0.37	0.06	0.55	2.93	0.01	0.03	0.04	1154
12:30	7.07	9.44	65.59	0.16	0.71	0.98	0.30	0.06	0.40	2.78	0.01	0.03	0.04	1166
13:00	8.75	9.35	67.89	0.14	0.73	0.97	0.37	0.06	0.40	2.88	0.01	0.03	0.04	1171
13:30	7.80	7.38	67.11	0.14	0.66	0.98	0.33	0.06	0.32	2.87	0.01	0.03	0.04	1168
14:00	7.79	3.88	67.23	0.15	0.69	1.03	0.33	0.06	0.16	2.85	0.01	0.03	0.04	1155
14:30	7.80	13.72	65.16	0.16	0.66	0.99	0.34	0.07	0.59	2.82	0.01	0.03	0.04	1158
15:00	8.15	12.95	66.56	0.14	0.72	0.98	0.35	0.07	0.56	2.85	0.01	0.03	0.04	1165
15:30	8.16	14.04	66.64	0.17	0.73	0.98	0.34	0.05	0.58	2.75	0.01	0.03	0.04	1155
16:00	8.49	10.33	66.30	0.15	0.81	0.98	0.35	0.05	0.43	2.76	0.01	0.03	0.04	1148
16:30	7.38	8.62	68.96	0.16	0.78	0.98	0.32	0.09	0.37	2.94	0.01	0.03	0.04	1144
17:00	7.52	9.78	68.02	0.15	0.71	0.98	0.33	0.06	0.43	2.96	0.01	0.03	0.04	1150
17:30	8.37	15.07	62.45	0.16	0.76	0.97	0.36	0.17	0.65	2.69	0.01	0.03	0.04	1161
18:00	8.96	15.18	66.33	0.19	0.43	0.41	0.38	0.04	0.64	2.81	0.01	0.02	0.02	1149
18:30	7.41	18.38	65.40	0.24	0.20	0.06	0.30	0.06	0.75	2.68	0.01	0.01	0.00	1137
19:00	7.72	15.43	68.94	0.21	0.20	0.07	0.32	0.05	0.64	2.85	0.01	0.01	0.00	1142
19:30	7.66	13.65	65.60	0.22	0.22	0.06	0.32	0.07	0.58	2.78	0.01	0.01	0.00	1151
20:00	8.39	16.96	67.88	0.16	0.62	0.80	0.36	0.06	0.72	2.88	0.01	0.03	0.03	1155
20:30	8.37	14.91	66.99	0.17	0.74	0.99	0.35	0.06	0.63	2.82	0.01	0.03	0.04	1137
21:00	7.74	15.97	66.58	0.15	0.70	0.99	0.33	0.08	0.68	2.84	0.01	0.03	0.04	1149
21:30	8.38	15.71	65.76	0.17	0.72	1.00	0.35	0.05	0.66	2.75	0.01	0.03	0.04	1147
22:00	7.59	14.60	67.21	0.15	0.72	0.98	0.32	0.06	0.61	2.80	0.01	0.03	0.04	1148
22:30	8.39	18.24	67.48	0.17	0.74	1.00	0.34	0.06	0.75	2.77	0.01	0.03	0.04	1142
23:00	7.60	15.14	66.87	0.15	0.73	1.00	0.31	0.07	0.62	2.72	0.01	0.03	0.04	1129
23:30	7.94	13.87	66.46	0.15	0.67	0.99	0.33	0.08	0.57	2.75	0.01	0.03	0.04	1145
00:00	8.35	17.22	65.56	0.19	0.76	1.01	0.33	0.08	0.69	2.63	0.01	0.03	0.04	1124
min	7.07	3.88	62.45	0.14	0.20	0.06	0.30	0.04	0.16	2.56	0.01	0.01	0.00	1111
max	8.96	24.11	69.36	0.24	0.81	1.04	0.38	0.17	0.96	2.96	0.01	0.03	0.04	1188
moyenne	7.99	11.72	66.77	0.16	0.61	0.91								1145
Total							16.63	10.55	24.38	139.04	0.34	1.26	1.90	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	5.08			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99.73	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.