

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.58	13.14	66.92	0.16	0.51	1.18	0.29	0.06	0.58	2.93	0.01	0.02	0.05	1148
01:00	8.15	17.02	67.89	0.17	0.54	1.21	0.34	0.07	0.72	2.87	0.01	0.02	0.05	1136
01:30	7.58	17.09	63.66	0.30	0.57	1.19	0.32	0.05	0.71	2.66	0.01	0.02	0.05	1133
02:00	8.48	11.04	63.27	0.19	0.59	1.19	0.35	0.07	0.46	2.64	0.01	0.02	0.05	1149
02:30	6.68	12.45	68.55	0.18	0.56	1.17	0.28	0.09	0.52	2.89	0.01	0.02	0.05	1142
03:00	8.31	15.93	65.94	0.20	0.56	1.10	0.35	0.05	0.67	2.77	0.01	0.02	0.05	1155
03:30	7.58	12.69	64.77	0.63	0.59	1.08	0.32	0.05	0.53	2.69	0.03	0.02	0.04	1137
04:00	8.62	15.85	67.00	0.45	0.58	1.05	0.35	0.06	0.65	2.74	0.02	0.02	0.04	1131
04:30	7.73	11.18	65.08	0.25	0.59	1.04	0.32	0.09	0.46	2.70	0.01	0.02	0.04	1146
05:00	9.02	18.70	68.28	0.19	0.59	1.06	0.37	0.08	0.76	2.78	0.01	0.02	0.04	1130
05:30	7.60	7.27	69.92	0.19	0.57	1.13	0.32	0.03	0.30	2.91	0.01	0.02	0.05	1166
06:00	7.41	8.88	65.30	0.25	0.41	0.49	0.31	0.08	0.37	2.72	0.01	0.02	0.02	1161
06:30	7.96	12.11	67.03	0.25	0.30	0.05	0.34	0.07	0.53	2.91	0.01	0.01	0.00	1162
07:00	7.97	9.51	68.05	0.25	0.26	0.06	0.35	0.06	0.42	2.98	0.01	0.01	0.00	1155
07:30	8.21	10.30	63.12	0.24	0.28	0.06	0.37	0.06	0.46	2.81	0.01	0.01	0.00	1159
08:00	7.05	8.68	74.18	0.18	0.48	0.80	0.30	0.05	0.37	3.20	0.01	0.02	0.03	1153
08:30	8.99	9.74	63.67	0.15	0.59	1.08	0.39	0.05	0.42	2.74	0.01	0.03	0.05	1150
09:00	7.38	7.99	64.77	0.16	0.61	1.07	0.31	0.06	0.34	2.75	0.01	0.03	0.05	1155
09:30	7.78	6.64	68.92	0.17	0.63	1.06	0.33	0.08	0.28	2.93	0.01	0.03	0.05	1157
10:00	8.69	9.31	65.66	0.18	0.57	1.08	0.37	0.07	0.40	2.80	0.01	0.02	0.05	1155
10:30	8.30	5.96	70.08	0.17	0.58	1.06	0.36	0.06	0.26	3.02	0.01	0.03	0.05	1158
11:00	8.30	6.95	63.43	0.18	0.56	1.08	0.36	0.25	0.30	2.76	0.01	0.02	0.05	1170
11:30	7.35	11.66	66.58	0.17	0.62	1.16	0.32	0.08	0.50	2.87	0.01	0.03	0.05	1157
12:00	22.39	32.45	67.67	0.19	0.58	1.19	0.94	0.06	1.37	2.85	0.01	0.02	0.05	1161
12:30	11.95	5.44	67.27	0.17	0.58	1.19	0.51	0.06	0.23	2.85	0.01	0.02	0.05	1156
13:00	3.88	0.26	64.33	0.27	0.18	0.15	0.17	0.06	0.01	2.80	0.01	0.01	0.01	1158
13:30	4.00	2.34	65.59	0.30	0.19	0.17	0.17	0.06	0.10	2.81	0.01	0.01	0.01	1157
14:00	3.76	1.36	67.57	0.31	0.18	0.18	0.16	0.12	0.06	2.85	0.01	0.01	0.01	1165
14:30	6.53	13.25	66.28	0.26	0.17	0.17	0.28	0.06	0.56	2.81	0.01	0.01	0.01	1157
15:00	6.30	7.57	67.56	0.23	0.14	0.17	0.27	0.05	0.32	2.86	0.01	0.01	0.01	1144
15:30	6.98	6.70	67.51	0.23	0.19	0.18	0.30	0.07	0.28	2.87	0.01	0.01	0.01	1157
16:00	5.63	2.37	66.65	0.23	0.24	0.19	0.23	0.06	0.10	2.73	0.01	0.01	0.01	1147
16:30	6.67	7.06	62.03	0.23	0.20	0.18	0.28	0.08	0.29	2.59	0.01	0.01	0.01	1135
17:00	7.08	4.18	68.47	0.15	0.58	1.18	0.28	0.07	0.17	2.75	0.01	0.02	0.05	1145
17:30	8.02	10.84	69.73	0.29	0.66	1.17	0.33	0.06	0.45	2.88	0.01	0.03	0.05	1153
18:00	7.87	6.12	67.64	0.19	0.34	0.54	0.33	0.08	0.26	2.87	0.01	0.01	0.02	1159
18:30	8.59	9.29	65.66	0.23	0.20	0.17	0.37	0.05	0.40	2.80	0.01	0.01	0.01	1162
19:00	7.86	9.21	65.16	0.22	0.22	0.17	0.34	0.10	0.39	2.79	0.01	0.01	0.01	1161
19:30	7.33	6.19	69.86	0.23	0.17	0.17	0.31	0.05	0.27	3.00	0.01	0.01	0.01	1155
20:00	6.92	6.61	64.86	0.16	0.42	0.92	0.30	0.06	0.28	2.78	0.01	0.02	0.04	1153
20:30	7.77	5.09	67.40	0.15	0.47	1.23	0.32	0.09	0.21	2.80	0.01	0.02	0.05	1133
21:00	7.18	2.22	65.88	0.13	0.45	1.21	0.31	0.08	0.10	2.82	0.01	0.02	0.05	1151
21:30	8.84	6.25	44.65	0.15	0.50	1.19	0.38	0.46	0.27	1.92	0.01	0.02	0.05	1117
22:00	5.19	0.91	60.81	0.15	0.46	1.22	0.21	0.13	0.04	2.50	0.01	0.02	0.05	1132
22:30	4.42	0.06	71.69	0.15	0.48	1.21	0.19	0.06	0.00	3.04	0.01	0.02	0.05	1151
23:00	6.30	6.62	61.74	0.14	0.48	1.18	0.27	0.08	0.28	2.63	0.01	0.02	0.05	1137
23:30	6.29	3.65	70.78	0.14	0.52	1.11	0.26	0.06	0.15	2.97	0.01	0.02	0.05	1151
00:00	6.85	6.21	66.44	0.13	0.48	1.07	0.30	0.04	0.27	2.87	0.01	0.02	0.05	1162
min	3,76	0,06	44,65	0,13	0,14	0,05	0,16	0,03	0,00	1,92	0,01	0,01	0,00	1117
max	22,39	32,45	74,18	0,63	0,66	1,23	0,94	0,46	1,37	3,20	0,03	0,03	0,05	1170
moyenne	7,63	8,80	66,15	0,21	0,44	0,81								1150
Total							15,51	13,27	17,87	134,49	0,44	0,90	1,65	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,53			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.