

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.11	17.91	65.73	0.20	1.42	0.98	0.35	0.45	0.77	2.82	0.01	0.06	0.04	1152
01:00	8.97	9.43	66.37	0.17	1.27	0.99	0.38	0.04	0.40	2.81	0.01	0.05	0.04	1151
01:30	8.99	9.74	69.31	0.88	1.10	1.03	0.38	1.18	0.41	2.91	0.04	0.05	0.04	1164
02:00	6.56	7.67	74.71	0.16	1.07	1.10	0.28	0.08	0.33	3.17	0.01	0.05	0.05	1148
02:30	7.85	10.41	73.18	0.21	0.98	1.09	0.34	0.06	0.45	3.18	0.01	0.04	0.05	1158
03:00	8.17	14.44	63.52	0.26	1.01	1.10	0.36	0.88	0.63	2.78	0.01	0.04	0.05	1151
03:30	8.89	11.76	71.21	0.20	0.91	1.09	0.38	0.05	0.50	3.06	0.01	0.04	0.05	1136
04:00	7.39	6.73	66.89	0.17	0.93	1.11	0.32	0.06	0.29	2.89	0.01	0.04	0.05	1154
04:30	7.14	5.26	69.51	0.19	0.81	1.13	0.32	0.06	0.23	3.07	0.01	0.04	0.05	1155
05:00	8.63	9.83	68.94	0.19	0.62	0.52	0.38	0.08	0.44	3.05	0.01	0.03	0.02	1153
05:30	8.78	13.42	60.71	0.23	0.47	0.15	0.38	0.13	0.59	2.66	0.01	0.02	0.01	1128
06:00	7.19	8.80	64.31	0.21	0.42	0.16	0.31	0.06	0.38	2.78	0.01	0.02	0.01	1157
06:30	5.54	20.01	101.53	0.23	0.45	0.34	0.24	0.08	0.87	4.42	0.01	0.02	0.01	1140
07:00	5.07	7.71	66.75	0.21	0.73	0.86	0.22	0.08	0.33	2.84	0.01	0.03	0.04	1115
07:30	6.76	11.06	64.31	0.21	0.81	1.00	0.28	0.07	0.46	2.69	0.01	0.03	0.04	1127
08:00	8.72	13.53	67.89	0.55	0.68	0.52	0.37	0.07	0.58	2.91	0.02	0.03	0.02	1136
08:30	8.24	9.44	74.70	0.24	0.48	0.11	0.34	0.06	0.40	3.13	0.01	0.02	0.00	1133
09:00	7.51	8.74	65.93	0.23	0.47	0.17	0.32	0.07	0.38	2.83	0.01	0.02	0.01	1128
09:30	9.61	16.30	60.41	0.25	0.52	0.17	0.41	0.07	0.69	2.57	0.01	0.02	0.01	1109
10:00	8.06	11.94	63.55	0.24	0.46	0.12	0.34	0.09	0.50	2.68	0.01	0.02	0.01	1106
10:30	7.32	14.74	62.86	0.62	0.50	0.13	0.31	0.17	0.62	2.65	0.03	0.02	0.01	1114
11:00	7.14	11.62	71.09	0.23	0.48	0.13	0.29	0.05	0.47	2.90	0.01	0.02	0.01	1121
11:30	8.11	12.36	67.23	0.25	0.49	0.13	0.33	0.08	0.51	2.77	0.01	0.02	0.01	1134
12:00	8.66	15.31	66.91	0.23	0.40	0.14	0.36	0.06	0.63	2.76	0.01	0.02	0.01	1111
12:30	7.70	11.31	68.07	0.25	0.45	0.16	0.32	0.09	0.46	2.79	0.01	0.02	0.01	1107
13:00	7.14	10.26	66.22	0.23	0.43	0.18	0.30	0.07	0.43	2.76	0.01	0.02	0.01	1114
13:30	8.28	11.95	67.14	0.22	0.41	0.18	0.36	0.06	0.52	2.91	0.01	0.02	0.01	1137
14:00	8.36	6.22	64.48	0.20	0.60	1.05	0.34	0.10	0.26	2.66	0.01	0.02	0.04	1149
14:30	7.82	12.35	69.00	0.21	0.67	1.12	0.32	0.06	0.51	2.84	0.01	0.03	0.05	1134
15:00	7.48	13.36	66.20	0.18	0.73	1.12	0.31	0.05	0.55	2.72	0.01	0.03	0.05	1131
15:30	8.82	11.06	57.51	0.22	0.63	1.04	0.39	0.42	0.49	2.55	0.01	0.03	0.05	1197
16:00	9.15	18.09	66.45	0.23	0.70	1.07	0.36	0.06	0.71	2.60	0.01	0.03	0.04	1149
16:30	8.26	5.89	66.82	0.20	0.67	1.09	0.33	0.12	0.23	2.64	0.01	0.03	0.04	1150
17:00	6.16	7.48	67.27	0.19	0.50	0.51	0.25	0.03	0.30	2.69	0.01	0.02	0.02	1147
17:30	7.58	11.12	65.33	0.23	0.36	0.18	0.32	0.04	0.47	2.73	0.01	0.02	0.01	1142
18:00	8.78	12.06	66.10	0.20	0.38	0.18	0.38	0.07	0.52	2.84	0.01	0.02	0.01	1153
18:30	7.69	10.35	66.44	0.22	0.39	0.18	0.33	0.04	0.44	2.81	0.01	0.02	0.01	1146
19:00	7.62	6.73	66.14	0.18	0.54	0.86	0.32	0.04	0.29	2.80	0.01	0.02	0.04	1159
19:30	7.72	10.53	69.92	0.23	0.62	1.04	0.32	0.05	0.44	2.90	0.01	0.03	0.04	1138
20:00	8.30	5.63	64.05	0.19	0.61	1.06	0.32	0.05	0.22	2.48	0.01	0.02	0.04	1116
20:30	6.16	2.60	68.80	0.20	0.60	1.01	0.25	0.05	0.10	2.78	0.01	0.02	0.04	1147
21:00	9.92	11.91	67.00	0.18	0.52	0.98	0.40	0.08	0.48	2.67	0.01	0.02	0.04	1146
21:30	8.60	6.08	68.54	0.18	0.56	0.96	0.35	0.06	0.25	2.79	0.01	0.02	0.04	1153
22:00	6.64	4.35	65.95	0.17	0.55	1.01	0.27	0.06	0.18	2.68	0.01	0.02	0.04	1147
22:30	7.93	4.56	68.17	0.19	0.57	1.08	0.32	0.07	0.19	2.78	0.01	0.02	0.04	1138
23:00	8.55	9.35	66.16	0.19	0.57	1.01	0.35	0.07	0.38	2.68	0.01	0.02	0.04	1123
23:30	7.23	6.77	65.51	0.20	0.64	0.97	0.28	0.06	0.27	2.58	0.01	0.03	0.04	1132
00:00	7.50	10.32	67.55	0.19	0.57	0.97	0.30	0.08	0.41	2.66	0.01	0.02	0.04	1128
min	5.07	2.60	57.51	0.16	0.36	0.11	0.22	0.03	0.10	2.48	0.01	0.02	0.00	1106
max	9.92	20.01	101.53	0.88	1.42	1.13	0.41	1.18	0.87	4.42	0.04	0.06	0.05	1197
moyenne	7.85	10.39	67.55	0.24	0.64	0.69								1139
Total							15.76	17.62	20.92	135.66	0.48	1.29	1.39	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	8.71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100.00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.