

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.19	4.16	68.98	0.19	0.56	1.07	0.29	0.06	0.17	2.80	0.01	0.02	0.04	1143
01:00	6.54	6.52	67.90	0.18	0.60	1.00	0.27	0.08	0.26	2.76	0.01	0.02	0.04	1134
01:30	6.97	8.52	66.85	0.20	0.57	0.99	0.28	0.07	0.34	2.69	0.01	0.02	0.04	1134
02:00	8.64	8.48	64.29	0.18	0.61	0.98	0.35	0.10	0.34	2.61	0.01	0.02	0.04	1125
02:30	8.60	9.35	65.64	0.20	0.57	1.00	0.32	0.05	0.35	2.45	0.01	0.02	0.04	1118
03:00	8.83	7.86	68.41	0.18	0.56	0.99	0.32	0.06	0.29	2.50	0.01	0.02	0.04	1128
03:30	8.58	8.00	61.88	0.20	0.54	0.96	0.31	0.04	0.29	2.25	0.01	0.02	0.04	1131
04:00	8.59	12.56	64.40	1.05	0.58	0.94	0.31	0.25	0.45	2.32	0.04	0.02	0.03	1134
04:30	7.82	4.99	75.40	0.25	0.56	0.94	0.28	0.05	0.18	2.68	0.01	0.02	0.03	1147
05:00	6.97	5.64	66.02	0.23	0.43	0.44	0.28	0.06	0.22	2.61	0.01	0.02	0.02	1146
05:30	7.43	9.56	67.81	0.24	0.37	0.18	0.31	0.06	0.40	2.85	0.01	0.02	0.01	1140
06:00	7.91	9.21	62.47	0.22	0.38	0.18	0.34	0.06	0.39	2.66	0.01	0.02	0.01	1138
06:30	8.32	12.01	64.91	0.25	0.41	0.18	0.36	0.24	0.52	2.79	0.01	0.02	0.01	1131
07:00	8.12	8.51	70.44	0.20	0.52	0.82	0.31	0.05	0.33	2.70	0.01	0.02	0.03	1130
07:30	8.39	7.60	67.90	0.22	0.48	1.00	0.30	0.05	0.27	2.44	0.01	0.02	0.04	1123
08:00	8.34	7.54	69.23	0.20	0.58	0.99	0.31	0.04	0.28	2.57	0.01	0.02	0.04	1126
08:30	7.50	8.45	65.25	0.23	0.55	1.00	0.28	0.05	0.32	2.46	0.01	0.02	0.04	1109
09:00	8.64	9.84	66.69	0.20	0.54	1.01	0.33	0.04	0.37	2.54	0.01	0.02	0.04	1104
09:30	8.55	9.14	60.36	0.25	0.56	0.99	0.32	0.06	0.34	2.26	0.01	0.02	0.04	1095
10:00	8.76	2.90	79.00	0.20	0.48	1.00	0.27	0.07	0.12	3.14	0.01	0.02	0.04	1116
10:30	6.43	4.12	67.79	0.20	0.50	1.05	0.27	0.09	0.17	2.81	0.01	0.02	0.04	1126
11:00	9.22	10.73	62.59	0.19	0.56	1.02	0.37	0.09	0.43	2.51	0.01	0.02	0.04	1110
11:30	7.03	3.19	68.67	0.20	0.54	1.07	0.28	0.09	0.13	2.77	0.01	0.02	0.04	1111
12:00	8.86	12.46	63.19	0.18	0.57	1.03	0.35	0.08	0.50	2.51	0.01	0.02	0.04	1115
12:30	8.19	4.80	72.04	0.18	0.52	1.08	0.33	0.11	0.19	2.91	0.01	0.02	0.04	1135
13:00	7.08	2.70	67.33	0.19	0.53	1.17	0.27	0.07	0.10	2.56	0.01	0.02	0.04	1109
13:30	8.98	7.50	67.95	0.16	0.51	1.11	0.38	0.08	0.32	2.88	0.01	0.02	0.05	1137
14:00	8.95	2.27	65.40	0.17	0.46	1.13	0.38	0.08	0.10	2.81	0.01	0.02	0.05	1143
14:30	7.49	9.95	64.27	0.19	0.56	1.11	0.31	0.09	0.42	2.68	0.01	0.02	0.05	1125
15:00	5.72	3.33	67.85	0.16	0.59	1.09	0.23	0.08	0.14	2.77	0.01	0.02	0.04	1133
15:30	7.54	6.34	69.73	0.18	0.52	1.10	0.32	0.10	0.27	2.94	0.01	0.02	0.05	1152
16:00	7.87	3.54	69.09	0.16	0.54	1.10	0.33	0.11	0.15	2.90	0.01	0.02	0.05	1136
16:30	10.12	15.25	64.99	0.18	0.62	1.10	0.41	0.10	0.61	2.62	0.01	0.02	0.04	1130
17:00	4.52	0.40	64.26	0.17	0.33	0.50	0.19	0.09	0.02	2.65	0.01	0.01	0.02	1144
17:30	7.28	4.90	63.27	0.21	0.34	0.17	0.29	0.10	0.20	2.53	0.01	0.01	0.01	1121
18:00	9.85	12.44	65.39	0.18	0.60	0.87	0.39	0.07	0.49	2.60	0.01	0.02	0.03	1141
18:30	8.06	4.08	71.44	0.30	0.66	1.03	0.33	0.59	0.17	2.92	0.01	0.03	0.04	1152
19:00	7.79	5.50	68.16	0.31	0.61	0.93	0.32	0.15	0.22	2.78	0.01	0.03	0.04	1161
19:30	8.27	6.02	64.88	0.22	0.64	0.94	0.33	0.33	0.24	2.59	0.01	0.03	0.04	1143
20:00	8.78	8.08	66.04	0.28	0.64	0.93	0.33	0.10	0.31	2.49	0.01	0.02	0.04	1143
20:30	7.72	4.81	72.99	3.37	0.63	0.92	0.30	0.15	0.18	2.79	0.13	0.02	0.04	1158
21:00	5.76	1.67	67.94	4.30	0.63	0.91	0.22	1.05	0.06	2.55	0.16	0.02	0.03	1172
21:30	7.07	7.15	62.69	0.28	0.61	0.90	0.25	0.70	0.26	2.25	0.01	0.02	0.03	1180
22:00	9.05	6.84	82.42	1.68	0.59	0.92	0.31	0.11	0.23	2.83	0.06	0.02	0.03	1182
22:30	7.44	5.48	73.55	0.16	0.64	0.91	0.27	0.13	0.20	2.70	0.01	0.02	0.03	1169
23:00	8.45	5.24	65.61	0.19	0.64	0.93	0.32	0.21	0.20	2.50	0.01	0.02	0.04	1145
23:30	8.27	3.74	74.01	0.93	0.57	0.93	0.32	0.10	0.14	2.86	0.04	0.02	0.04	1151
00:00	8.37	5.05	71.20	0.20	0.60	0.96	0.32	0.12	0.20	2.76	0.01	0.02	0.04	1142
min	4,52	0,40	60,36	0,16	0,33	0,17	0,19	0,04	0,02	2,25	0,01	0,01	0,01	1095
max	10,12	15,25	82,42	4,30	0,66	1,17	0,41	1,05	0,61	3,14	0,16	0,03	0,05	1182
moyenne	7,89	6,84	67,68	0,42	0,55	0,91								1135
Total							14,87	23,37	12,88	127,53	0,77	1,02	1,71	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	12,67			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,51			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.