

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.86	9.68	64.30	0.50	0.56	0.96	0.33	0.06	0.40	2.66	0.02	0.02	0.04	1126
01:00	8.89	10.04	61.83	0.37	0.56	0.97	0.36	0.06	0.41	2.53	0.02	0.02	0.04	1124
01:30	7.11	10.57	63.79	0.28	0.59	0.97	0.29	0.06	0.43	2.61	0.01	0.02	0.04	1121
02:00	8.00	7.77	68.64	0.29	0.54	0.99	0.33	0.06	0.32	2.80	0.01	0.02	0.04	1124
02:30	8.16	3.95	67.29	0.28	0.53	0.98	0.34	0.08	0.17	2.82	0.01	0.02	0.04	1134
03:00	7.95	6.83	67.45	0.26	0.53	0.99	0.33	0.09	0.29	2.82	0.01	0.02	0.04	1129
03:30	8.35	11.62	61.27	0.29	0.56	0.98	0.35	0.08	0.49	2.56	0.01	0.02	0.04	1134
04:00	8.61	16.96	74.85	0.23	0.54	0.98	0.35	0.06	0.69	3.07	0.01	0.02	0.04	1136
04:30	7.17	15.32	63.56	0.22	0.50	0.97	0.30	0.07	0.63	2.62	0.01	0.02	0.04	1142
05:00	7.57	13.44	62.08	0.19	0.53	0.96	0.32	0.08	0.57	2.65	0.01	0.02	0.04	1147
05:30	8.43	11.93	73.85	0.26	0.51	0.98	0.35	0.06	0.50	3.11	0.01	0.02	0.04	1141
06:00	7.46	6.96	63.45	0.26	0.47	0.79	0.32	0.07	0.30	2.71	0.01	0.02	0.03	1175
06:30	6.13	9.25	67.37	0.26	0.40	0.24	0.27	0.08	0.41	3.01	0.01	0.02	0.01	1154
07:00	9.70	14.41	57.54	0.24	0.38	0.24	0.42	0.07	0.62	2.49	0.01	0.02	0.01	1151
07:30	7.68	9.84	66.34	0.26	0.37	0.26	0.34	0.06	0.44	2.94	0.01	0.02	0.01	1148
08:00	8.99	10.99	64.34	0.21	0.59	0.86	0.38	0.09	0.46	2.72	0.01	0.02	0.04	1143
08:30	7.28	2.72	70.17	0.21	0.58	1.00	0.31	0.07	0.11	2.96	0.01	0.02	0.04	1134
09:00	5.71	1.35	66.57	0.19	0.59	1.01	0.24	0.09	0.06	2.82	0.01	0.03	0.04	1144
09:30	8.53	4.03	54.06	0.25	0.46	0.61	0.35	0.07	0.17	2.24	0.01	0.02	0.03	1128
10:00	9.36	16.43	69.89	0.24	0.35	0.18	0.40	0.18	0.69	2.95	0.01	0.01	0.01	1130
10:30	7.93	22.60	55.01	0.24	0.33	0.18	0.34	0.08	0.96	2.34	0.01	0.01	0.01	1129
11:00	4.39	6.83	69.91	0.21	0.28	0.18	0.18	0.07	0.28	2.89	0.01	0.01	0.01	1125
11:30	4.82	9.02	54.20	0.22	0.27	0.17	0.20	0.04	0.38	2.27	0.01	0.01	0.01	1145
12:00	6.42	19.91	66.97	0.20	0.30	0.17	0.28	0.07	0.88	2.94	0.01	0.01	0.01	1162
12:30	6.43	66.76	95.20	0.25	0.36	0.19	0.27	0.10	2.84	4.04	0.01	0.02	0.01	1138
13:00	6.38	38.47	50.06	0.31	0.33	0.18	0.28	0.09	1.66	2.16	0.01	0.01	0.01	1139
13:30	10.38	31.96	66.68	0.24	0.33	0.18	0.44	0.06	1.36	2.83	0.01	0.01	0.01	1128
14:00	8.33	20.81	56.12	0.28	0.34	0.18	0.35	0.06	0.89	2.39	0.01	0.01	0.01	1136
14:30	8.82	26.89	70.76	0.63	0.51	0.72	0.38	0.07	1.16	3.06	0.03	0.02	0.03	1146
15:00	8.74	10.23	69.03	0.85	0.63	1.08	0.38	0.07	0.44	2.97	0.04	0.03	0.05	1146
15:30	8.23	16.18	57.68	0.82	0.64	1.08	0.35	0.08	0.70	2.48	0.04	0.03	0.05	1142
16:00	8.57	17.19	66.18	0.77	0.68	1.07	0.36	0.06	0.72	2.78	0.03	0.03	0.05	1127
16:30	8.08	21.11	68.10	0.74	0.64	1.05	0.34	0.06	0.89	2.88	0.03	0.03	0.04	1154
17:00	7.70	25.67	67.04	0.69	0.66	1.05	0.33	0.07	1.10	2.88	0.03	0.03	0.05	1166
17:30	7.52	23.72	56.10	0.71	0.69	1.06	0.33	0.07	1.03	2.43	0.03	0.03	0.05	1138
18:00	8.77	26.94	73.47	0.68	0.57	0.84	0.37	0.06	1.14	3.11	0.03	0.02	0.04	1127
18:30	6.67	44.32	60.87	0.59	0.35	0.19	0.28	0.09	1.85	2.54	0.02	0.01	0.01	1123
19:00	5.17	38.16	57.11	0.61	0.31	0.18	0.22	0.09	1.60	2.39	0.03	0.01	0.01	1136
19:30	5.08	41.83	63.17	0.58	0.34	0.18	0.22	0.14	1.80	2.72	0.03	0.01	0.01	1130
20:00	5.73	43.86	61.53	0.73	0.53	0.96	0.24	0.10	1.86	2.61	0.03	0.02	0.04	1130
20:30	5.47	41.26	69.61	0.75	0.55	1.11	0.23	0.11	1.77	2.98	0.03	0.02	0.05	1124
21:00	6.66	42.14	59.58	0.71	0.57	1.10	0.28	0.09	1.77	2.50	0.03	0.02	0.05	1136
21:30	7.29	30.64	64.22	0.71	0.58	1.08	0.31	0.09	1.30	2.73	0.03	0.02	0.05	1160
22:00	7.19	53.70	74.63	0.70	0.55	1.10	0.30	0.09	2.25	3.12	0.03	0.02	0.05	1136
22:30	7.14	40.48	77.85	0.73	0.57	1.11	0.30	0.13	1.70	3.27	0.03	0.02	0.05	1133
23:00	5.99	45.30	62.53	0.68	0.57	1.10	0.26	0.10	1.95	2.69	0.03	0.02	0.05	1123
23:30	7.42	41.38	63.94	0.70	0.56	1.11	0.31	0.08	1.71	2.65	0.03	0.02	0.05	1137
00:00	7.56	34.26	57.56	0.67	0.58	1.10	0.31	0.08	1.42	2.39	0.03	0.02	0.05	1131
min	4.39	1.35	50.06	0.19	0.27	0.17	0.18	0.04	0.06	2.16	0.01	0.01	0.01	1121
max	10.38	66.76	95.20	0.85	0.69	1.11	0.44	0.18	2.84	4.04	0.04	0.03	0.05	1175
moyenne	7.45	22.41	65.98	0.44	0.50	0.74								1137
Total							15.13	13.69	45.56	132.12	0.90	1.00	1.50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	6.73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel							100.00

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.