

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.79	9.58	69.25	0.55	0.59	1.10	0.32	0.10	0.39	2.82	0.02	0.02	0.04	1135
01:00	7.16	6.96	60.59	0.54	0.55	1.05	0.30	0.08	0.29	2.56	0.02	0.02	0.04	1150
01:30	7.56	5.58	73.97	0.54	0.54	1.09	0.31	0.13	0.23	3.02	0.02	0.02	0.04	1153
02:00	7.38	5.69	62.30	0.51	0.53	1.08	0.31	0.10	0.24	2.61	0.02	0.02	0.05	1160
02:30	9.08	9.32	70.37	0.55	0.52	1.07	0.39	0.11	0.40	3.04	0.02	0.02	0.05	1154
03:00	6.40	2.41	68.45	0.77	0.52	1.07	0.27	0.26	0.10	2.87	0.03	0.02	0.04	1157
03:30	6.87	5.45	67.72	0.54	0.50	1.07	0.29	0.08	0.23	2.84	0.02	0.02	0.05	1161
04:00	5.79	4.35	67.75	0.52	0.56	1.09	0.24	0.06	0.18	2.80	0.02	0.02	0.04	1149
04:30	6.11	5.69	60.80	1.11	0.50	1.07	0.26	0.06	0.24	2.57	0.05	0.02	0.05	1161
05:00	5.75	2.86	72.48	0.53	0.52	1.12	0.23	0.06	0.11	2.90	0.02	0.02	0.04	1147
05:30	5.29	1.37	56.66	0.53	0.49	1.11	0.22	0.06	0.06	2.32	0.02	0.02	0.05	1146
06:00	5.93	3.79	77.14	0.51	0.43	0.87	0.25	0.06	0.16	3.24	0.02	0.02	0.04	1151
06:30	6.58	7.56	61.21	0.59	0.29	0.18	0.28	0.07	0.33	2.65	0.03	0.01	0.01	1141
07:00	7.41	6.38	66.41	0.60	0.31	0.18	0.32	0.07	0.28	2.87	0.03	0.01	0.01	1145
07:30	8.01	12.37	65.99	0.61	0.32	0.18	0.35	0.08	0.55	2.91	0.03	0.01	0.01	1152
08:00	7.68	12.45	57.72	0.54	0.32	0.38	0.33	0.10	0.54	2.51	0.02	0.01	0.02	1135
08:30	8.37	8.96	77.86	0.52	0.47	1.11	0.36	0.10	0.38	3.34	0.02	0.02	0.05	1131
09:00	7.68	3.63	57.80	0.51	0.49	1.12	0.33	0.10	0.16	2.48	0.02	0.02	0.05	1119
09:30	5.53	0.68	73.34	0.50	0.48	1.09	0.24	0.10	0.03	3.16	0.02	0.02	0.05	1129
10:00	6.98	2.98	68.31	0.48	0.47	1.09	0.31	0.09	0.13	3.04	0.02	0.02	0.05	1149
10:30	9.25	6.60	54.10	0.50	0.48	1.11	0.41	0.10	0.29	2.39	0.02	0.02	0.05	1145
11:00	7.77	4.34	64.80	0.49	0.51	1.11	0.33	0.08	0.18	2.74	0.02	0.02	0.05	1118
11:30	7.50	1.26	70.83	0.48	0.49	1.08	0.31	0.05	0.05	2.94	0.02	0.02	0.04	1148
12:00	7.43	2.55	56.91	0.47	0.54	1.09	0.30	0.07	0.10	2.30	0.02	0.02	0.04	1148
12:30	9.58	7.73	74.28	0.48	0.48	1.09	0.40	0.10	0.32	3.07	0.02	0.02	0.05	1158
13:00	7.86	9.82	58.96	0.44	0.48	1.08	0.33	0.09	0.41	2.45	0.02	0.02	0.04	1145
13:30	8.14	16.98	66.98	0.45	0.54	1.06	0.34	0.06	0.71	2.79	0.02	0.02	0.04	1142
14:00	7.89	7.26	78.81	3.15	0.42	1.10	0.33	0.07	0.31	3.35	0.13	0.02	0.05	1160
14:30	6.75	6.21	54.72	0.46	0.53	1.09	0.28	0.07	0.26	2.26	0.02	0.02	0.04	1139
15:00	9.66	5.27	74.97	0.46	0.52	1.08	0.39	0.04	0.21	3.06	0.02	0.02	0.04	1153
15:30	9.05	7.58	55.99	1.20	0.52	1.05	0.37	1.47	0.31	2.29	0.05	0.02	0.04	1157
16:00	8.89	14.41	61.46	0.64	0.56	1.04	0.36	0.05	0.58	2.48	0.03	0.02	0.04	1148
16:30	7.84	5.60	60.05	0.46	0.51	1.06	0.32	0.06	0.23	2.46	0.02	0.02	0.04	1170
17:00	7.96	12.29	69.56	0.45	0.53	1.05	0.33	0.06	0.51	2.86	0.02	0.02	0.04	1158
17:30	7.62	4.91	66.96	0.47	0.54	1.06	0.32	0.10	0.20	2.79	0.02	0.02	0.04	1171
18:00	7.67	5.79	65.40	0.55	0.45	0.83	0.33	0.09	0.25	2.80	0.02	0.02	0.04	1173
18:30	8.55	13.46	62.89	0.93	0.31	0.18	0.37	0.17	0.58	2.73	0.04	0.01	0.01	1157
19:00	7.31	7.08	68.51	0.90	0.30	0.18	0.31	0.17	0.30	2.95	0.04	0.01	0.01	1144
19:30	8.11	6.49	65.60	0.93	0.32	0.18	0.36	0.28	0.28	2.87	0.04	0.01	0.01	1147
20:00	8.91	8.87	57.88	0.79	0.36	0.39	0.38	0.21	0.38	2.49	0.03	0.02	0.02	1134
20:30	8.49	4.72	77.57	0.46	0.52	1.09	0.37	0.19	0.21	3.38	0.02	0.02	0.05	1130
21:00	7.50	3.44	67.92	0.50	0.54	1.11	0.32	0.22	0.15	2.90	0.02	0.02	0.05	1137
21:30	7.32	3.94	55.91	0.49	0.52	1.11	0.31	0.25	0.17	2.39	0.02	0.02	0.05	1126
22:00	8.33	7.98	79.89	0.47	0.53	1.13	0.35	0.26	0.34	3.37	0.02	0.02	0.05	1128
22:30	9.04	7.28	60.97	0.46	0.56	1.11	0.38	0.18	0.30	2.54	0.02	0.02	0.05	1124
23:00	9.11	8.74	68.81	0.45	0.54	1.11	0.38	0.28	0.36	2.85	0.02	0.02	0.05	1117
23:30	9.16	6.96	67.41	0.46	0.54	1.09	0.39	0.28	0.30	2.88	0.02	0.02	0.05	1153
00:00	9.62	10.26	68.74	0.46	0.54	1.11	0.40	0.26	0.42	2.83	0.02	0.02	0.05	1132
min	5.29	0.68	54.10	0.44	0.29	0.18	0.22	0.04	0.03	2.26	0.02	0.01	0.01	1117
max	9.66	16.98	79.89	3.15	0.59	1.13	0.41	1.47	0.71	3.38	0.13	0.02	0.05	1173
moyenne	7.74	6.79	66.10	0.63	0.48	0.94								1146
Total							15.67	23.59	13.75	133.76	1.27	0.97	1.88	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	11.63			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99.72	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.