

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.03	10.71	54.00	0.46	0.57	1.08	0.38	0.32	0.45	2.25	0.02	0.02	0.05	1120
01:00	8.97	15.02	70.95	0.49	0.53	1.00	0.37	0.28	0.63	2.96	0.02	0.02	0.04	1141
01:30	8.12	7.78	63.45	0.47	0.57	0.96	0.33	0.14	0.32	2.59	0.02	0.02	0.04	1132
02:00	9.02	15.26	64.24	0.42	0.54	0.95	0.36	0.14	0.61	2.57	0.02	0.02	0.04	1126
02:30	6.49	4.44	68.60	0.42	0.57	0.94	0.27	0.10	0.18	2.81	0.02	0.02	0.04	1156
03:00	7.02	10.05	67.12	0.41	0.56	0.95	0.28	0.11	0.40	2.70	0.02	0.02	0.04	1144
03:30	8.63	13.08	67.36	0.44	0.52	0.96	0.35	0.09	0.53	2.74	0.02	0.02	0.04	1144
04:00	7.63	5.37	58.06	0.41	0.49	0.94	0.33	0.10	0.23	2.48	0.02	0.02	0.04	1170
04:30	8.29	13.16	63.69	0.44	0.51	0.96	0.36	0.11	0.57	2.75	0.02	0.02	0.04	1156
05:00	7.45	14.35	69.36	0.43	0.52	0.97	0.31	0.08	0.60	2.90	0.02	0.02	0.04	1134
05:30	8.03	16.64	68.94	0.44	0.52	0.96	0.34	0.13	0.70	2.90	0.02	0.02	0.04	1143
06:00	7.58	11.17	66.16	0.54	0.42	0.75	0.32	0.13	0.48	2.83	0.02	0.02	0.03	1144
06:30	7.03	10.75	61.42	0.80	0.25	0.18	0.30	0.10	0.46	2.60	0.03	0.01	0.01	1132
07:00	7.82	10.66	61.10	0.77	0.26	0.18	0.32	0.08	0.44	2.54	0.03	0.01	0.01	1139
07:30	8.22	11.77	66.25	0.76	0.23	0.18	0.35	0.08	0.49	2.78	0.03	0.01	0.01	1160
08:00	8.92	11.25	66.26	0.64	0.37	0.35	0.38	0.12	0.48	2.84	0.03	0.02	0.02	1161
08:30	8.13	2.61	68.66	0.41	0.64	0.95	0.34	0.10	0.11	2.89	0.02	0.03	0.04	1166
09:00	7.43	5.44	56.96	0.39	0.65	0.94	0.32	0.07	0.23	2.43	0.02	0.03	0.04	1171
09:30	7.08	9.03	75.23	0.44	0.67	0.95	0.29	0.11	0.37	3.11	0.02	0.03	0.04	1147
10:00	8.80	11.42	65.81	0.41	0.63	0.95	0.36	0.04	0.46	2.68	0.02	0.03	0.04	1156
10:30	6.68	5.27	61.35	0.42	0.65	0.96	0.27	0.07	0.22	2.51	0.02	0.03	0.04	1158
11:00	7.96	11.66	63.33	0.40	0.59	0.94	0.34	0.13	0.49	2.67	0.02	0.02	0.04	1170
11:30	8.17	6.26	65.34	0.42	0.64	0.94	0.34	0.05	0.26	2.73	0.02	0.03	0.04	1174
12:00	7.74	6.60	67.33	0.39	0.63	0.94	0.32	0.05	0.27	2.80	0.02	0.03	0.04	1171
12:30	11.39	18.55	63.77	0.42	0.62	0.97	0.46	0.08	0.75	2.57	0.02	0.03	0.04	1144
13:00	9.35	11.12	65.01	0.41	0.64	0.96	0.39	0.06	0.46	2.68	0.02	0.03	0.04	1142
13:30	8.10	9.20	66.12	0.39	0.64	0.95	0.34	0.06	0.38	2.76	0.02	0.03	0.04	1159
14:00	6.27	3.98	64.70	0.46	0.61	0.95	0.27	0.07	0.17	2.77	0.02	0.03	0.04	1179
14:30	5.17	10.90	66.56	0.40	0.65	0.97	0.22	0.06	0.46	2.79	0.02	0.03	0.04	1158
15:00	7.75	14.92	62.86	0.40	0.59	0.96	0.33	0.08	0.63	2.66	0.02	0.03	0.04	1159
15:30	8.88	39.00	98.42	0.43	0.63	0.98	0.38	0.08	1.65	4.16	0.02	0.03	0.04	1158
16:00	6.85	37.46	62.83	0.41	0.62	0.96	0.29	0.09	1.59	2.67	0.02	0.03	0.04	1149
16:30	8.11	27.25	73.45	0.42	0.65	0.97	0.35	0.06	1.16	3.14	0.02	0.03	0.04	1155
17:00	7.82	18.80	66.22	0.40	0.65	0.98	0.33	0.06	0.79	2.78	0.02	0.03	0.04	1140
17:30	8.76	13.67	64.52	0.42	0.65	0.97	0.37	0.07	0.57	2.71	0.02	0.03	0.04	1146
18:00	8.33	15.95	64.93	0.48	0.54	0.74	0.36	0.08	0.70	2.84	0.02	0.02	0.03	1176
18:30	7.32	10.90	61.81	0.78	0.31	0.18	0.32	0.05	0.47	2.66	0.03	0.01	0.01	1157
19:00	7.01	15.80	59.90	0.70	0.28	0.18	0.31	0.05	0.71	2.68	0.03	0.01	0.01	1175
19:30	9.38	15.23	59.34	0.75	0.31	0.18	0.40	0.06	0.66	2.55	0.03	0.01	0.01	1156
20:00	6.67	12.80	72.51	0.67	0.33	0.38	0.29	0.11	0.55	3.13	0.03	0.01	0.02	1153
20:30	8.20	24.09	64.32	0.45	0.57	1.01	0.35	0.07	1.02	2.72	0.02	0.02	0.04	1154
21:00	7.86	19.51	57.60	0.41	0.51	1.00	0.34	0.07	0.83	2.46	0.02	0.02	0.04	1159
21:30	8.33	20.27	70.32	0.44	0.54	1.01	0.35	0.10	0.86	2.97	0.02	0.02	0.04	1149
22:00	8.31	15.51	70.75	0.44	0.51	1.02	0.34	0.10	0.64	2.90	0.02	0.02	0.04	1138
22:30	8.24	19.17	54.17	0.45	0.56	0.96	0.35	0.06	0.81	2.28	0.02	0.02	0.04	1147
23:00	8.06	9.34	71.28	0.42	0.61	0.97	0.33	0.07	0.38	2.93	0.02	0.03	0.04	1146
23:30	8.49	23.72	65.68	0.43	0.55	0.97	0.35	0.08	0.96	2.67	0.02	0.02	0.04	1139
00:00	7.75	10.13	66.79	0.38	0.60	0.94	0.32	0.05	0.42	2.79	0.02	0.02	0.04	1167
min	5.17	2.61	54.00	0.38	0.23	0.18	0.22	0.04	0.11	2.25	0.02	0.01	0.01	1120
max	11.39	39.00	98.42	0.80	0.67	1.08	0.46	0.32	1.65	4.16	0.03	0.03	0.05	1179
moyenne	7.97	13.69	65.73	0.48	0.54	0.83								1153
Total							16.05	15.39	27.61	132.35	0.97	1.08	1.67	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	7.65			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99.79	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.